

Programa funcional arquitectónico para el diseño del Nuevo Instituto Oncológico Nacional

(Área cerrada 30,000 metros cuadrados)

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
MAYO 2013

DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEBEN CONTEMPLARSE EN UN SOLO EDIFICIO. Constituidas por: Dirección General, Sub-Dirección Médica, Oficina del Patronato, Unidad de Asesoría Legal, Oficina de Infomación y Relaciones Públicas, Oficina de Análisis de Gestión y Planificación, Unidad de Auditoría Interna, Unidad de Auditoría Médica, Oficina de Unidades de Auditorías Médicas, Oficina de Control y Fiscalización de la Contraloría General de la República, Dirección Administrativa, Departamento e Finanzas, Departamento de Compras y Proveeduría, Oficina Institucional de Recursos Humanos, Departamento de Infomática, Oficina de Bienes Patrimoniales, Departamento de Servicios Operativos, Unidad de Gestión de Calidad Hospitalaria, Oficina de Comisión de Medicamentos, Oficina de Desatres y Contingencia, Oficina para el Jefe de Departamento de Servicios Oncológicos Quirúrgicos, Oficina para el Jefe de los Servicios Oncológicos Clínicos, Oficina para la Jefatura del Departamento de Enfermería. Ubicar en esta área todas la Oficinas de Asociaciones, Voluntarias y Amigos del ION.
DIRECCIÓN GENERAL	La Dirección y Sub. Dirección Médica se ubicarán en módulos donde se facilite la comunicación entre el director y subdirector y sus secretarías. Se ubicará un salon de reuniones entre ambos con una cocineta incorporada al mismo. La Dirección y Subdirección General contarán con servicios sanitarios privados. Esta área debe contemplar puertas y ventanas con seguridad y restricción al público.
RECEPCIÓN	
SALA DE ESPERA	
SERVICIO SANITARIO PARA DAMAS Y CABALLEROS	Ubicado dentro del área de espera para el público. Debe contemplar para damas tres inodoros (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) y tres lavamanos con sensores. Para caballeros dos urinales y dos inodoro de los cuales uno debe considerar dimensiones para personas con discapacidad y tres lavamanos. Dispensador de jabón liquido y papel.
ÁREA DE SECRETARIADO	Area de secretarías de la Dirección General y Sub-Dirección Médica Contemplar cubículos modulares interconectados para cinco secretarías.
SERVICIO SANITARIO PARA PERSONAL	Ubicado dentro del área de las secretarías y será destinado para uso común de la Dirección General (personal médico y administrativo). Uno para hombres con 2 urinales y un sanitarios y dos sanitarios para mujeres. Ambos con dos lavamanos cada uno con sensores y dispensador de jabón y papel.
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	Debe contar con una antesala y un sanitario y lavamanos privado dentro del despacho.
DESPACHO DE LA SUB-DIRECCIÓN GENERAL	Debe contar con una antesala y un sanitario y lavamanos privado dentro del despacho.
OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PATRONATO	
SALÓN DE REUNIÓN	Para 12 puestos
DEPÓSITO DE LA DIRECCIÓN	Para guardar 2 camaras, 1 filamadora , 6 tijeras para corte de cintas, 6 bandejas grabadoras tipo periodista, 6 manteles
ÁREA DE COCINETA	Destinada para el manejo de alimentos y bebidas del salón de reuniones y despachos
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA	Siguiendo el orden del perfil , se desarrolla en otra página por lo extenso del documento la cual está compuesta por el Auditorio Florencia Jean Francois, Biblioteca Dr. J.J. Vallarino, Medios Audiovisuales Auditorios Modulares y la Oficina de Registro Nacional del Cáncer.
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	Se relaciona con la Dirección General, como asesoría y apoyo. Contempla una jefatura, secretaria y cinco cubículos para cuatro abogados y un asistente
RECEPCIÓN DE ASESORÍA LEGAL	
OFICINA DE JEFATURA DE ASESORÍA LEGAL	
CUBICULOS DE ABOGADOS	Modulos con capacidad para cinco cubiculos independientes con igual equipamiento. Cuatro abogados y un asistente.
SECRETARÍAS DE ASESORÍA LEGAL	Contemplar espacio para dos secretarías.
ARE ADE ARCHIVO LEGAL	contemplar area de uso exclusivo para archivos de expediente y leyes. Area de 9mt cuadrados.
OFICINA DE ANÁLISIS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	Contempla una jefatura, una secretaria, una Asistente Administrativa y un Planificador
OFICINA DE LA JEFATURA DE ANÁLISIS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	
OFICINA DE PLANIFICACION	Módulo con dos cubiculos separados con igual equipamiento .
SECRETARIA DE LA UNIDAD	

DEPÓSITO DE UTELERÍA DE LA OFICINA	
OFICINA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	Contempla una Jefatura, una Secretaria, cuatro Asistentes de Relaciones Públicas
JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS	Relacionada con la Dirección Médica como asesoría y apoyo
OFICINAS DE ASISTENTES	Modulos con cuatro cubículos para asistentes
SECRETARIA DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS	
DEPÓSITO DE UTELERÍA DE RELACIONES PÚBLICAS	
ÁREA DE MONITOREO Y PREPARACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO	
DEPÓSITO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA	Con baño adentro incluido. Oficina del Jefe de Auditoría Interna y Oficina para dos Auditores y una Secretaria
OFICINA DE LA JEFATURA DE AUDITORÍA INTERNA	
SECRETARIA DE AUDITORÍA INTERNA	
OFICINA DE AUDITORES	contemplar dos cubículos con igual equipamiento
DEPOSITO DE UTELERÍA DE LA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA	
UNIDAD DE AUDITORÍA MÉDICA	
JEFATURA DE AUDITORÍA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	
SECRETARIA DE AUDITORÍA MÉDICA	
DEPOSITO DE UTILERIA DE LA OFICINA	
OFICINA DE COMISIONES TÉCNICAS ASESORAS Y CALIDAD HOSPITALARIA	Contemplar en esta área cinco módulos y un salón de reuniones para las Comisiones de Desastre y Contingencia, Comisión de Criterio Técnico, Comisión de Mortalidad y Comisión de Medicamentos para la mejora continua y calidad hospitalaria
MODULO DE LA COMISIÓN DE CRITERIO TÉCNICO Y GESTIÓN DE CALIDAD	Coordinador
MODULO DE DESASTRES Y CONTINGENCIA	Coordinador
MÓDULO DE MORTALIDAD	Coordinador
SECRETARIAS DE LAS COMISIONES	Acontemplar tres cubículos para las tres secretarias de las Comisiones de CRITERIO TÉCNICO, DESASTRES Y CONTINGENCIA Y MORTALIDAD.
MODULO DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN DE MEDICAMENTOS	
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE MEDICAMENTOS	
SALA DE REUNIONES PARA LAS COMISIONES	Contemplar un salón que se pueda dividir en dos pequeños por medio de puertas plegables corredizas con capacidad de 6 personas cada uno para los Servicios Técnicos
OFICINA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Contemplará una oficina para la jefatura, un módulo para la secretaria y el auditor.
JEFATURA DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORIA	
SECRETARIA DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORIA	
OFICINAS DEL REGISTRO HOSPITALARIO DE CANCER	Contemplará una oficina para el Jefe, tres módulos para el personal técnico y uno para la secretaria.
SECRETARIA	Contemplar espacio para una secretaria.
OFICINA DEL JEFE DEL REGISTRO HOSPITALARIO DEL CANCER	
OFICINA DEL PERSONAL TECNICO DEL REGISTRO HOSPITALARIO	Contemplar cuatro cubículos con igual equipamiento para el personal técnico del Registro Hospitalario del Cáncer.
SALA DE TRABAJO Y DE REUNIONES	Contemplar un área con capacidad para un mínimo de 10 personas, con espacio para proyecciones
OFICINA DEL COORDINADOR EPIDEMIOLOGICO DEL CÁNCER	

OFICINA DE LA SECRETARIA DEL PROGRAMA	Contemplar dos cubículos con igual equipamiento para el asistente epidemiológico y la secretaria del programa del control prevención del cáncer.
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	Depende de la Direccion General. Asesora y Apoya a la Direccion.
RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA DE RRHH	
SERVICIO SANITARIO PÚBLICO PARA DAMAS Y CABALLEROS	Ubicado dentro del área de espera para el personal. Debe contemplar un sanitario y un lavamanos con sensores en el lavamano y sanitario, para cada baño. Dispensador de jabón y papel
OFICINA DE LA SECRETARIA DE RRHH	Contemplar un módulo con dos cubículos
OFICINA DE LA JEFATURA DE RRHH	
SECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE RRHH	Contemplar tres cubículos separados por escritorios modulares e igualmente equipados
SECCIÓN DE ARCHIVO DE RRHH	Ubicados dentro de la seccion de Registro y control. Expedientes activos de RRHH. Cerrado con puerta y cerradura
SECCIÓN DE DEPÓSITO DE RRHH	Ubicado dentro del area de archivos de activos. Para expedientes inactivos y documentacion por 10 años con puerta y cerradura
SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE RRHH	contemplar dos cubículos separados por modulares e igualmente equipados
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RRHH	Contemplar cuatro cubículos separados por modulares e igualmente equipados
SECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	para un asistente y un analista
SALA DE INDUCCION	
SECCIÓN DE PLANILLA	Contemplar cuatro cubículos separados por modulares e igualmente equipados
SECCION DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	
SECCIÓN DE BIENESTAR DEL EMPLEADO	Contemplar dos cubículos separados por modulares e igualmente equipados
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	Área Restringida
REECEPCIÓN DE INFORMÁTICA	
OFICINA DE JEFATURA DE INFORMÁTICA	
SECRETARIA DE INFORMÁTICA	
SALÓN DE REUNIONES	para 8 puestos
SECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO	Cuatro cubiculos para soporte tecnico con sobres empotrados en la pared y 8 cubiculos modulares para programadores.
AREA DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA	
DEPÓSITO DE INFORMÁTICA	
ADMINISTRACIÓN GENERAL HOSPITALARIA	
RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA Y SALA DE ESPERA	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	cubículos para tres secretarias
OFICINA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SALÓN DE REUNIONES DE LA ADMINISTRACIÓN	6 puestos
SECCIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	3 personas que laboran en esta sección
CENTRO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN	Debe estar ubicada en un cubiculo, atendida por una persona exclusiva para tal fin, accesible a los servicios de apoyo técnicos y administrativos. debido a que la mayoría de las áreas criticas tendran impresora multifuncional esta servirá de apoyo y para la documentación hospitalaria.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA	
SECRETARIAS DEL DEPARTAMENTO	3 secretarias
OFICINA DE JEFATURA DE COMPRAS	
OFICINA DE SUPERVISION DE COMPRAS	Asistente administrativo
OFICINA DEL ASESOR LEGAL DE COMPRAS	
SECCIÓN DE COTIZADORES DE COMPRAS	Contemplas nueve cubículos con igual equipamiento y separados por módulos
SECCIÓN DE LICITACIÓN Y APERTURA DE SOBRES	mesa con 8 puestos
DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
OFICINA DE JEFATURA DE FINANZAS	
SECRETARIA DE FINANZAS	
OFICINA DE ANALISTAS FINANCIEROS	Contemplar dos cubículos separados por muebles modulares e igual equipamiento
SECCIÓN DE PRESUPUESTO, COSTO Y PRODUCCIÓN	Una oficina para el jefe, un módulo para la secretaria y otro módulo con dos cubículos para los analistas de presupuestos, otro módulo con tres cubículos para los analistas de costos.

OFICINA DE JEFATURA DE PRESUPUESTO, COSTO Y PRODUCCIÓN	
SECRETARIA DE PRESUPUESTO, COSTO Y PRODUCCIÓN	
OFICINISTA DE PRESUPUESTO	
OFICINAS DE ANALISTAS DE PRESUPUESTO	2 cubículos
SECCIÓN DE ANALISTAS DE COSTOS	Contemplar una oficina para el jefe, un módulo para la secretaria y otro módulo para tres analistas de costos separados por escritorios modulares e igualmente equipados
OFICINA DE JEFATURA DE COSTOS	
SECRETARIA DE COSTOS	
OFICINAS DE ANALISTAS DE COSTOS	3 cubículos
SECCIÓN DE CONTABILIDAD	Una oficina para el jefe y un módulo para la secretaria y otro módulo con cinco cubículos para los auxiliares de contabilidad
OFICINA DE JEFATURA DE CONTABILIDAD	
OFICINA DE SUPERVISOR DE CONTABILIDAD	
OFICINAS DE AUXILIARES DE CONTABILIDAD	Contemplar cinco (5) cubículos separados por muebles modulares con igual equipamiento
OFICINA DE LA SECRETARIA DE CONTABILIDAD	
SECCION DE CONTROL Y SUMINISTROS	Contemplar una oficina para la jefatura de control y suministros, un módulo para la secretaria y otro módulo con cuatro cubículos para los Asistentes de Control y Suministros
OFICINA DE JEFATURA DE CONTROL Y SUMINISTROS	
OFICINAS DE ASISTENTE DE CONTROL Y SUMINISTRO	Cuatro cubículos para los asistentes de control y suministro
SECCION DE CREDITO HOSPITALARIO	contemplar una oficina para el jefe y un módulo con dos cubiculos para los analistas de credito hospitalario y uno para la secretaria
OFICINA DE LA JEFATURA DE CREDITO HOSPITALARIO HOSPITALARIO	
SECRETARIA DE CREDITO HOSPITALARIO	
OFICINAS DE LOS ANALISTAS DE CREDITO HOSPITALARIO	contemplar dos cubículos para los analistas
SECCIÓN DE TESORERÍA Y PAGO A PROVEDORES	Una oficina para el jefe y un módulo para un oficinista y otro módulo para cuatro asistentes administrativos de Tesorería, un módulo par el supervisor de pago y cuatro cubiculos para los analistas de Pago
AREA DE ESPERA Y RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y CHEQUE DE PAGOr	Ubicar en el bloque administrativo, facilitando el acceso a los proveedores. Con seguridad en puertas y ventanas
OFICINA DE LA JEFATURA DE TESORERÍA Y PAGO A PROVEDORES	
OFICINISTA DE TESORERIA Y PAGO A PROVEDORES	
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA Y PAGO A PROVEDORES	
SUPERVISOR	
OFICINAS DE ANALISTAS DE PAGO A PROVEEDORES	Contemplar cuatro cubículos separados por modulares con igual equipamiento

ÁREA DE CAJA FUERTE DE TESORERIA Y PAGO A PROVEDORES	Área Blindada
SECCION DE BIENES PATRIMONIALES	Contemplar una oficina par el jefe de Bienes Patrimoniales, un módulo para la secretaria y otro módulo con tres cubículos para los asistentes de Bienes Patrimoniales.
OFICINA DE LA JEFATURA DE BIENES PATRIMONIALES	
SECRETARIA DE BIENES PATRIMONIALES	
OFICINAS DE LOS OFICINISTA DE BIENES PATRIMONIALES	contemplar 3 cubículos para los asistentes
SERVICIO SANITARIO PERSONAL	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros, ubicados estratégicamente en los diferentes pisos. El de damas con 2 sanitarios y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 1 sanitarios, 2 uriniales y 2 lavamanos, todos con sensores para el personal administrativo. Incluye dispensador de papel toalla y jabón liquido.
SERVICIO SANITARIO PARA PÚBLICO	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros ubicados estratégicamente en lo diferentes pisos. El de damas con 3 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) y 3 lavamanos . El baño de caballeros con 2 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) , 2 uriniales y 3 lavamanos, todos con sensores Separados damas y caballeros para el público usuario de departamentos de la administración, compras, tesorería, etc. Incluye dispensador de papel toalla y jabón.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS OPERATIVOS	
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS OPERATIVOS	Un módulo con un cubículo para el jefe y otro para la secretaria
SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS OPERATIVOS	
SECCION DE SERVICIOS GENERALES	Todas las unidades y dependencias de esta sección estarán ubicadas en la planta baja cerca del area de mantenimiento
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Una oficina para el Jefe, un módulo con dos cubículos uno para la secretaria y otro para el Asistente de Servicios Generales
OFICINA DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	Secretaría que manejará las Secciones de Transporte, Sección de Aseo y Conservación y la sección de seguridad
SECCION DE TRASPORTE	
OFICINA DE JEFE DE TRANSPORTE	
AREA DE DESCANSO DE CHOFERES DE TURNO	Ubicar cercana a la unidad de corta estancia. Dos áreas una para cocineta y otra para dormitorio.
CUARTO DE DESCANSO	con baño incluido
SECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Contemplar una oficina para el jefe, un módulo para los equipos y cámaras de seguridad con acceso restringido otro módulo con dos cubiculos para los agentes de seguridad y un vestidor con sanitario incluido.
JEFATURA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	
AREA DE LAS CÁMARAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	contemplar salidas electricas y de seguridad para los equipos
VESTIDOR Y SERVICIOS SANITARIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicios sanitarios con lavamanos, Urinal, ambos con sensores, dispensador de jabón y papel. Contemplar anaqueles para vestidor, bancas para sentarse
SECCION DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA	
JEFATURA DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA	
ORNATO Y JARDINERIA	
DEPOSITO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	Con anaqueles arma rápido para guardar herramientas, equipos, fertilizantes, combustible y demas implementos de trabajo.
AREA DE CUARTO DE ASEO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	
AREA DE CENTRAL TELEFONICA Y CALL CENTER	DEBEN SER AMBIENTES INDEPENDIENTES.
CENTRAL TLEFONICA	contemplar 3 cubículos
CENTRO DE CALL CENTER	Contemplar 4 cubiculos.

<p>SERVICIOS COMERCIALES Y ONG</p>	<p>Area de acceso público destinada a ofrecer bienes y servicios al personal, pacientes y familiares que acuden a la institución. Se asignarán a personas naturales y/o jurídicas que se dediquen a la banca, comercio de bienes y servicios, y restauración. Contará con un local para cafetería con servicio de 24 horas y locales comerciales y oficinas para las asociaciones sin fines de lucro que apoyan a la institución y a los pacientes. Estos locales serán diseñados y amueblados por cada arrendatario. Estará ubicada en un área de fácil acceso cercana a la consulta externa y al edificio administrativo. Contemplar una salida para teléfono y para Internet en cada local.</p>
<p>CAFETERÍA</p>	<p>Con capacidad para 200 personas. Contará con Salón comedor, barra de servicio, cocina, depósito de alimentos, oficina, vestidor y un sanitario con dos inodoro y lavamanos, y una ducha, separados para empleados hombres y mujeres. Sanitario públicos con inodoro, urinal y lavamanos según el sexo.</p>
<p>BANCO</p>	<p>Local con un sanitario (Inodoro y lavamanos)</p>
<p>LIBRERÍA Y REVISTAS</p>	<p>Local con un sanitario (Inodoro y lavamanos)</p>
<p>LOCUTORIO-INTERNET</p>	<p>Local con un sanitario (Inodoro y lavamanos)</p>
<p>REGALOS Y CURIOSIDADES</p>	<p>Local con un sanitario (Inodoro y lavamanos)</p>
<p>LOTERIA</p>	<p>Local con un sanitario (Inodoro y lavamanos) para uso de los arrendatarios. Con capacidad para 4 cubículos independientes con acceso individual, mostrador con ventanilla de vidrio fijo y abertura amplia socavada tipo bancaria que facilite la transacción, gavetero metálico y cerradura de seguridad en puerta y gaveta.</p>
<p>ADAVION</p>	<p>Local con área de recepcion y secretaria, oficina privada, depósito y un sanitario (Inodoro y lavamanos)</p>
<p>FUNDACANCER</p>	<p>Local con área de recepcion y secretaria, oficina privada, depósito y un sanitario (Inodoro y lavamanos)</p>
<p>APO</p>	<p>Local con un sanitario (Inodoro y lavamanos)</p>
<p>ASONAPAQ</p>	<p>Local con un sanitario (Inodoro y lavamanos)</p>

Dirección de Docencia e Investigación	Esta área se ubicará en el edificio administrativo. Las áreas comprendidas en esta sección serán la de docencia e investigación, la biblioteca y el aula virtual. Facilitar el acceso al público que proviene de la calle y al personal del Hospital. Separado de las áreas de alto tránsito de personas. Contemplar un área para el aula de Docencia e investigación.
JEFATURA DE DOCENCIA E INVESTIGACION SECRETARIA DE DOCENCIA	Despacho
SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL	Separados para damas y caballeros contemplar para discapacitados. Incluye dos sanitario y dos lavamanos para damas; un sanitario, dos urinal y dos lavamanos para caballeros. Ambos servicios sanitarios deben contar con dispensador de papel toalla y jabón.
COORDINACION DE INVESTIGACIÓN	Contemplar cubículos para tres médicos de investigación
AREA DE MONITOREO DE PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN	Modulo de cuatro cubiculos con puerta y cerradura
SALA DE REUNIONES	Que sea accesible a la jefatura de docencia y la coordinacion de investigacion. Para mesa de 6 puestos 25 mts. Cuadrados
AULAS	Cinco aulas con capacidad para 30 sillas cada una. Incluye división con paredes movibles con aislameinto sonoro. Contemplar igual equipamiento audiovisual en cada una.
SECCION AUDIOVISUAL	Area destinada al apoyo logístico de las aulas. Contendrá un area de oficina, un taller y un depósito con puerta y ventanas protegidas para guardar los equipos audiovisuales. Anaqueles arma rápido. Bases y mesas rodantes para el desplazamiento de los equipos. Mesa de trabajo para mantenimiento y reparación de los equipos.
OFICINA AUDIOVISUAL	
TALLER Y DEPÓSITO	Puerta y ventanas protegidas para guardar los equipos audiovisuales. Anaqueles arma rápido. Bases y mesas rodantes para el desplazamiento de los equipos. Mesa de trabajo para mantenimiento y reparación de los equipos.
SALÓN DE CONFERENCIA	Con capacidad para 500 butacas tipo auditorio. Con piso inclinado antideslizante con amortiguación de pisadas, tarima frontal elevada con dos escaleras laterales, pared que permita proyección.
BIBLIOTECA	Considerar espacios para servicio de circulación y consulta bibliotecaria. Otra área separada con aislante de sonido para ESTUDIO que contemple cubículos independientes para veinte personas.
ÁREA DE RECEPCIÓN Y OFICINA BIBLIOTECARIA	contemplar módulo de recepcionista, muebles tipo sala para el recibidor y un cubículo independiente para secretaria de la Biblioteca
AREA DE CIRCULACIÓN Y CONSULTA	Contemplar espacio para 5 mesas de cuatro puestos. Además 5 cubículos de dos puestos para consultas audiovisuales (computadoras, DVD, audífonos)
ÁREA DE INTERNET	Ubicada en cubiculos que permitan la visualizacion de la secretaria de la biblioteca. Mueble modulares de dos compartimientos para 10 computadores (con cubículos separados por tabiques)
ÁREA DE ESTUDIO	Área separada con aislante de sonido para ESTUDIO que contemple cubículos independientes para veinte personas.
ÁREA DE ACERBO BIBLIOGRÁFICO DEPÓSITO DE LIBROS	Area de armarrápidos para Guardar libros
SERVICIOS SANITARIOS PARA PÚBLICO	Separados para damas y caballeros contemplar para discapacitados. Incluye dos sanitario y dos lavamanos para damas; un sanitario, dos urinal y dos lavamanos para caballeros. Ambos servicios sanitarios deben contar con dispensador de papel toalla y jabón
AULA VIRTUAL	Actualmente existe 21 equipos de computo por parte del INHADE. Debe contemplarse poder habilitar a futuro otra aula virtual para 20 equipos de computadora adicionales. Las dimensiones deben ser aptas para conterner el mobiliario y los equipos mencionados.
ÁREA PARA EL SERVIDOR DE LAS AULAS VIRTUALES.	Contemplar espacio para colocar el servidor de las aulas virtuales

SERVICIOS SANITARIOS PARA PÚBLICO	Separados para damas y caballeros contemplar para discapacitados. Incluye dos sanitario y dos lavamanos para damas; un sanitario, dos urinal y dos lavamanos para caballeros. Ambos servicios sanitarios deben contar con dispensador de papel toalla y jabón
ÁREA DE COCINETA	Debe estar accesible al área abierta de Docencia, para la la preparacion de refrigerio durante los eventos científicos y de capacitación.
CUARTO DE ASEO DE DOCENCIA	Debe estar accesible al área de Docencia y Biblioteca por medio de un coredor común

<p>DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA</p>	<p>Nivel Administrativo estará en el edificio de Administración. Nivel operativo estará en cada área de Supervisión. Cada Oficina de las diferentes Secciones y Áreas de Supervisión se ubicarán en el área que le compete coordinar a cada una por separado.</p>
<p>JEFATURA DE ENFERMERÍA</p>	<p>Esta oficina se ubicará en el edificio del área administrativa a nivel de la sección de jefaturas administrativas del hospital, es decir dirección general y demás.</p>
<p>SECCIÓN DE SUB JEFATURAS DE ENFERMERÍAS Y COORDINACIÓN.</p>	<p>Estas oficinas se ubicarán en el edificio del área administrativa a nivel de la sección de la Jefaturas Administrativas del hospital, es decir Dirección General y Jefatura de enfermería. Contemplar módulos para las de Sub jefas con cubículos para tres subjefaturas con igual equipamiento cada uno. Una para la Sub Jefa de control de RRHH, Otro para la Sub Jefa de Técnico, asistentes y trabajadores manuales y otros, Otra para la Sub Jefa de Docencia.</p>
<p>ARCHIVO DEL DEP. DE ENFERMERÍA</p>	<p>Ubicados dentro de la seccion de Registro y control. Expedientes activos de RRHH. Cerrado con puerta y cerradura</p>
<p>SECRETARIA DEL DEP. DE ENFERMERÍA</p>	<p>Contemplar dos cubículos separados por muebles modulares con igual equipamiento. Ubicarla en el área administrativa, en la jefatura de enfermería.</p>
<p>SERVICIO SANITARIO PARA EL PERSONAL</p>	<p>Contemplar separados damas de caballeros. Sanitario, urinal lavamanos con sensor y dispensador de papel toalla y jabon.</p>
<p>SECCIÓN DE SUPERVISIÓN CLÍNICA DE AREAS CRÍTICAS</p>	<p>Esta oficina debe ubicarse en el mismo nivel y al lado de la Unidad de Cuidados Intensivos.</p>
<p>SECCIÓN DE SUPERVISIÓN CLINICA DE AREA DE HOSPITALIZACIÓN.</p>	<p>Esta oficina debe ubicarse en el área de hospitalización. Coordinará y Supervisará todas las áreas de hospitalización.</p>
<p>SECCIÓN DE SUPERVISIÓN CLINICA DE AREA DE CONSULTA EXTERNA AMBULATORIA Y AREA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA TARDE- NOCHE</p>	<p>Esta oficina debe ubicarse en el área de Consulta Externa. Debe contemplar dos cubículos separados por modulares para el área de Supervisión de la de Consulta Externa y de la Supervisión de los turnos Vespertinos (tarde y Noche). Coordinará y Supervisará las áreas de Corta Estancia, Radioterapia, Quimioterapia y Consulta Externa. Y la segunda supervisará los turnos de tarde y noche. VER CONSULTA EXTERNA</p>
<p>SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE INSUMOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS.</p>	<p>Esta oficina administrativa debe ubicarse en el área de Almacén de Insumos Sanitarios del Hospital. Debe contemplar un módulo con dos cubículos para dos enfermeras y cibiculo para una secretaria independiente con su respectiva area de atencion a proveedores.</p>

<p>CONSULTA EXTERNA</p>	<p>Debe contemplar un superficie diseñada de forma funcional que permita recibir a 400 personas repartidas entre las diferentes áreas de atención, procurando agruparlas por ramo de actividad. . Deben contemplarse la concurrencia de pacientes, sus familiares y espacio para sillas de rueda. SALAS DE ESPERA ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS: Cirugía Oncológica, Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Clínica de Heridas, Urología Oncológica, Ginecología Oncológica, Neurocirugía. SALAS DE ESPERA DE ESPECIALIDADES MEDICAS ONCOLÓGICAS: Hematología Oncológica, Cardiología, Neumología, Salud Mental (Psiquiatría y Psicología), Dermatología, Odontología, Medicina Oncológica, Infectología, Cuidados Paliativos, Clínica del Empleado. SALAS DE ESPERA DE SERVICIOS DE APOYO: Clínica de los Programas de Cuidados de Catéter, Pacientes Mastectomizados y Pacientes Ostomizados. Nutrición y Dietética, Clínica de Cesación del Tabaco, Evaluación Socio Económica, Trabajo Social. Depósito General de la Con. Externa y Cuartos de Aseo. Todos los Consultorios deben estar equipados igual según las especialidades. Contemplar Reloj de Pared Digital, Recipiente para basura con tapa basculante (papelera) en todos los consultorios. Contemplar el fregador o lavamano con sensor y dispensador de jabón y papel.</p>
<p>JEFATURA DE CONSULTA EXTERNA</p>	<p>Unidad administrativa responsable de planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar todas las actividades administrativas, asistenciales y de investigación en la atención integral de la salud en consulta externa cumpliendo con los procedimientos y protocolos, así como la referencia y contrarreferencia de los pacientes nuevos y/o bajo control. También es responsable de derivar las hospitalizaciones hacia las respectivas salas. Debe incluir una sala de visita, una sala de reuniones y una secretaria compartidas entre el Jefe Médico y la supervisora de Enfermería.</p>
<p>JEFE DE CONSULTA EXTERNA</p>	<p>Contemplar una oficina para la Jefatura situada en un área estratégica desde donde puede supervisar el funcionamiento de todo el área de atención ambulatoria apoyado por un sistema de cámaras de vigilancia.</p>
<p>SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA DE CONSULTA EXTERNA</p>	<p>Contemplar un modulo con dos cubiculos uno para la Supervisora de Enfermería del Área.</p>
<p>SALA DE REUNIONES</p>	<p>Mesa de reunión para 8 puestos</p>
<p>PASILLO INTERNO PARA USO DEL PERSONAL DE LA CONSULTA EXTERNA</p>	<p>Debe permitir el acceso y la salida del personal de la consulta externa para comunicarse con los consultorios. Separados y aislados del área del público.</p>
<p>SALA DE ESPERA DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS ONCOLÓGICAS</p>	<p>Tendrá capacidad para atender 200 personas, procurando agruparlas por ramo de actividad. Deben contemplarse la concurrencia de pacientes, sus familiares y espacio para sillas de rueda. Contará con oficina para Trabajo Social estratégicamente situada.</p>
<p>SERVICIO SANITARIO PARA EL PERSONAL</p>	<p>Contemplar baños separados de Damas y Caballeros, ubicados estratégicamente en los diferentes pisos. El de damas con 2 sanitarios y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 1 sanitarios, 2 urinales y 2 lavamanos, todos con sensores por cada área de atención. Incluye dispensador de papel toalla y jabón liquido.</p>
<p>SERVICIOS SANITARIOS PARA PACIENTES</p>	<p>Contemplar baños separados de Damas y Caballeros ubicados estratégicamente en las áreas de espera. El de damas con 3 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) y 3 lavamanos . El baño de caballeros con 2 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) , 2 urinales y 3 lavamanos, todos con sensores Incluye dispensador de papel toalla y jabón.</p>

PASILLO INTERNO PARA USO DEL PERSONAL DE LA CONSULTA EXTERNA	Debe permitir el acceso y la salida del personal de la consulta externa para intercomunicarse con los consultorios. Separados y aislados del área del público.
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS ONCOLÓGICAS	Area integrada por despacho del Jefe, antesala con cubículo para la secretaria, sillas para visita, salon de reuniones y sanitario de uso restringido.
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS ONCOLÓGICAS	
SECRETARIA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO	
SALON DE REUNIONES	mesa de reunión para 12 puestos
OFICINA DE TRABAJADOR SOCIAL PARA ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Contemplar espacio a futuro para cuatro cubículos separados por modulares e igualmente equipados para licenciados en trabajo social.
SERVICIO DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA	Contemplar una oficina para la Jefatura, con un despacho, antesala para la secretaria y un salón de reuniones pequeño: Ocho consultorios que serán alternados entre los especialistas. Dos consultorios de Cabeza y Cuello, Un módulo para los Programas con tres consultorios separados.
JEFE DEL SERVICIO	
SECRETARIA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA	
SALON DE REUNIONES	Mesa de reunión para 6 puestos
CONSULTORIOS DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA	Contemplar ocho (8) consultorios . Actualmente laboran ocho médicos y deben contemplarse doce cirujanos oncólogos que trabajarán de manera alterna y en los consultorios. Cada consultorio debe estar equipado de igual forma. Divididos en dos áreas separadas por un tabique y con dimensiones adecuadas para contener un escritorio modular con columna de 3 gavetas, un computador, una silla tipo ejecutiva sin brazos, una silla de visita sin brazos, escritorio auxiliar modular, una silla tipo secretaria sin brazos, una camilla de exploración, y los demás equipos y mobiliarios médicos descritos abajo. Contemplar un lavamanos con sensor y dispensador de papel y jabón en todos los consultorios.
UNIDAD DE CIRUGÍA CABEZA Y CUELLO	
CONSULTORIOS DE CABEZA Y CUELLO	Actualmente hay un médico. Deben contemplarse dos (2) consultorios igualmente equipados. Contemplar lavamano con sensor y dispensador de papel y jabón en todos los consultorios.
SALA PROCEDIMIENTOS DE CABEZA Y CUELLO COMUNICADA CON CADA CONSULTORIO	Comunicada con el consultorio de ORL a traves de una puerta
SERVICIO SANITARIO	Incluye baño, sanitario, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabón por las condiciones variadas de los pacientes y la localización de las heridas.Recipiente para basura con tapa basculante (papelera)
CONSULTORIOS DE PROGRAMAS	Area que contiene una oficina con tres módulos para atención de pacientes y actividades administrativas, y tres cubículos equipados para los siguientes programas: 1. Programa de Rehabilitación de paciente ostomizado. 2. Programa de paciente mastectomizado. 3.Programa de Clínica de curación de Catéter. 4. Programa de curación de Heridas. Los cubículos se destinanarán dos para heridas contaminadas y uno separado con entrada independiente para curación de catéteres venosos. Contemplar lavamano con sensor y dispensador de papel y jabón en todos los cubículos de curación.
SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA	Contemplar una oficina de Jefatura del servicio , un cubículo para la secretaria, un salón de reuniones pequeño y tres consultorios para los especilaistas que serán alternados .
JEFATURA DE CIRUGÍA PLÁSTICA	
SECRETARIA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA	

CONSULTORIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA	Deberan contemplarse para cuatro médicos que laborarán de manera alterna en tres (3) consultorios. Contemplar el fregador sensor y dispensador de jabón y papel. Tamaño adecuado para contener el mobiliario de oficina y los equipos médicos propios de su actividad.
SERVICIO DE UROLOGÍA	Contemplar una oficina de Jefatura del servicio , un cubículo para la secretaria, un salón de reuniones pequeño y tres consultorios para los especilaistas que serán alternados .
JEFATURA DEL SERVICIO DE UROLOGÍA	
SECRETARIA DEL SERVICIO DE UROLOGÍA	
SALON DE REUNIONES	Salón para Clínica Conjuntas , reuniones administrativas y docencia. Mesa de reunión de 8 puestos.
CONSULTORIOS DEL SERVICIO DE UROLOGÍA	Actualmente laboran tres médicos deberan contemplarse tres consultorios que se alternarán para cinco cirujanos especialistas. Cada consultorio debe estar equipado igual. Contemplar el fregadorcon sensor y dispensador de jabón y papel.
SERVICIO SANITARIO	Dentro de cada consultorio un sanitario, lavamanos con dispensador de papel toalla y de jabon
AREA DE PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA	Contemplar el fregador sensor y dispensador de jabón y papel.
SERVICIO DE GINECOLOGÍA	Contemplar una oficina de Jefatura del servicio , un cubículo para la secretaria, un salón de reuniones pequeño y cino consultorios para los especilaistas que serán alternados .
JEFATURA DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA	
SECRETARIA DEL SERVICIO DEGINECOLOGÍA	
SALON DE REUNIONES	Salón para Clínica Conjuntas, reuniones administrativas y docencia. Mesa de reunión para 12 puestos
CONSULTORIOS DE GINECOLOGÍA	Contemplar 5 consultorios de Ginecología que estén interconectados por un pasillo interno y con inodoro y lavamanos dentro de cada uno. Debe contemplarse igual equipo para cada consultorio. Actualmente laboran ocho medicos y deben contemplarse diez cirujanos que trabajarán de manera alterna en los consultorios. Contemplar el baño y el fregador con sensor y dispensador de jabón y papel.
AREAS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE GINECOLOGIA	ACCESIBLE DESDE EL AREA DE LOS CONSULTORIOS. ESPACIO SUFICIENTE PARA COLOCALEL COLPOSCOPIO, CAMILLA PARA PROCEDIMIENTOS Y EL EQUIPO DE USG
CONSULTORIO DE NEUROCIRUGÍA	Actualmente labora un médico especialista. Contemplar el fregador sensor y dispensador de jabón y papel.
CONSULTORIO DE EVALUACIÓN PRE- ANESTESIA	contemplar dos cubículos para las evaluaciones y entrevistas pre- anestésicas
DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ONCOLÓGICAS	Area integrada por despacho del Jefe, antesala con cubículo para la secretaria, sillas para visita, salon de reuniones y sanitario de uso restringido.
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ONCOLÓGICAS	
SECRETARIA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO	
SALON DE REUNIONES	Mesa ovalada de 12 puestos
OFICINA DE TRABAJADOR SOCIAL PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS	Contemplar espacio a futuro para cuatro cubículos separados por modulares e igualmente equipados para licenciados en trabajo social.
SALAS DE ESPERA DE ESPECIALIDADES DE ONCOLOGÍA MEDICA	Tendrá capacidad para atender 200 personas, procurando agruparlas por ramo de actividad. Deben contemplarse la concurrencia de pacientes, sus familiares y espacio para sillas de rueda. Contará con oficina para Trabajo Social estratégicamente situada.
SERVICIO SANITARIO PARA EL PERSONAL	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros, ubicados estratégicamente. El de damas con 2 sanitarios y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 1 sanitarios, 2 uriniales y 2 lavamanos, todos con sensores por cada área de atención. Incluye dispensador de papel toalla y jabón liquido.

PASILLO INTERNO PARA USO DEL PERSONAL DE LA CONSULTA EXTERNA	Debe permitir el acceso y la salida del personal de la consulta externa para inetrcomunicarse con los consultorios. Separados y aislados del área del público.
SERVICIOS SANITARIOS PARA PACIENTES	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros ubicados estratégicamente en las áreas de espera. El de damas con 3 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) y 3 lavamanos . El baño de caballeros con 2 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) , 2 urinales y 3 lavamanos, todos con sensores Incluye dispensador de papel toalla y jabón.
SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA	Contemplar una oficina de Jefatura del servicio , un cubículo para la secretaria, un salón de reuniones pequeño y diez consultorios para los especialistas.
JEFATURA DE ESPECILIDADES DE ONCOLOGÍA MÉDICA	
SECRETARIA DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA MEDICA	
SALON DE REUNIONES	Salón para Clínica Conjuntas , reuniones administrativas y docencia. Mesa de reunión para 12 puestos
CONSULTORIO DE ONCOLÓGIA MÈDICA	Contemplar 10 consultorios que serán utilizados en jornadas dobles. Cada consultorio debe estar equipado de igual forma. Divididos en dos áreas separadas por un tabique y con dimensiones adecuadas para contener un escritorio modular con columna de 3 gavetas, un computador, una silla tipo ejecutiva sin brazos, una silla de visita sin brazos, escritorio auxiliar modular, una silla tipo secretaria sin brazos, una camilla de exploración, y los demás equipos y mobiliarios médicos descritos abajo. Contemplar un lavamanos con sensor y dispensador de papel y jabón en todos los consultorios.
SERVICIO DE HEMATOLOGÍA	Contemplar una oficina de Jefatura del servicio , un cubículo para la secretaria, un salón de reuniones pequeño y cuatro consultorios para los especialistas.
JEFATURA DEL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA	
SECRETARIA DEL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA	
SALÓN DE REUNIONES	Mesa de reunión de 6 puestos
CONSULTORIO DE HEMATOLOGÍA	Cuatro consultorios que de ser necesario se utilizarán en doble jornada si la demanda así lo requiere. Divididos en dos áreas separadas por un tabique y con dimensiones adecuadas para contener un escritorio modular con columna de 3 gavetas, un computador, una silla tipo ejecutiva sin brazos, una silla de visita sin brazos, escritorio auxiliar modular, una silla tipo secretaria sin brazos, una camilla de exploración, y los demás equipos y mobiliarios médicos descritos abajo. Contemplar un lavamanos con sensor y dispensador de papel y jabón en todos los consultorios.
SERVICIOS DE APOYO	Áreas de trabajo para complementar y satisfacer las necesidades de la atención oncológicade los pacientes. Comprenden la Clínica de los Programas de Cuidados de Catéter, Pacientes Mastectomizados y Pacientes Ostromizados. Nutrición y Dietética, Clínica de Cesación del Tabaco, Evaluación Socio Económica, Trabajo Social. Depósito General de la Con. Externa y Cuartos de Aseo. Todos los Consultorios deben estar equipados igual según las especialidades. Contemplar Reloj de Pared Digital, Recipiente para basura con tapa basculante (papelera) en todos los consultorios. Contemplar el fregador o lavamano con sensor y dispensador de jabón y papel.
SERVICIOS SANITARIOS PARA EL PERSONAL	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros, ubicados estratégicamente. El de damas con 2 sanitarios y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 1 sanitarios, 2 urinales y 2 lavamanos, todos con sensores por cada área de atención. Incluye dispensador de papel toalla y jabón liquido.

SERVICIOS SANITARIOS PARA PACIENTES	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros ubicados estratégicamente en las áreas de espera. El de damas con 3 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) y 3 lavamanos . El baño de caballeros con 2 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) , 2 urinales y 3 lavamanos, todos con sensores Incluye dispensador de papel toalla y jabón.
UNIDAD INFECTOLOGÍA Y NOSOCOMIALES	Debe contemplarse dos oficinas (Jefe de la unidad y Enfermera) con un antesala comun con un cubículo para la secretaria, un salón de reuniones y dos consultorios medicos igualmente equipados.
OFICINA MÉDICA DE INFECTOLOGÍA Y NOSOCOMIALES	
OFICINA DE ENFERMERÍA DE INFECTOLOGÍA Y NOSOCOMIALES	
SALÓN DE REUNIONES	Mesa de reunión de 6 puestos
CONSULTORIO DE INFECTOLOGÍA	Actualmente labora un médico debe contemplarse dos consultorios para los infectólogos.
CONSULTORIO DEL CUARTO DE VACUNA	Debe estar conectado a la oficina de la enfermera de infectología y nosocomiales. Contemplar las salidas eléctricas y espacio suficiente para instalacion de ls neveras.
CONSULTORIO DE DERMATOLOGÍA	
CUBÍCULO DE PROCEDIMIENTO DE DERMATOLOGÍA	Cubículo para procedimientos, comunicado con el consultorio del médico mediante una puerta. Este cubículo debe facilitar la entrada al paciente desde la sala de espera.
CONSULTORIO DE CARDIOLOGÍA	Actualmente labora un cardiólogo. Debe considerarse dos Cardiólogos.
CUBÍCULO PARA EKG	Contemplar un cubículo con dos camillas y dos equipos completos separados por cortineros cielíticos para tomar EKG comunicado con el consultorio del médico mediante una puerta. Este cubículo debe facilitar la entrada al paciente desde la sala de espera.
CONSULTORIO DE NEUMOLOGÍA	Actualmente NO labora ningún médico especialista, el cual debe conciderarse el espacio físico
CONSULTORIO DE GASTROENTEROLOGIA	Contemplar 2 consultorios de Gastroenterología
UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVO	Contemplar una oficina de Jefatura del Servicio, un cubículo para la secretaria, un salón de reuniones pequeño y seis consultorios para los médicos y enfermera, un salón de Terapia Grupal, una Oficina con dos cubículos para los Psicólogos, Cuarto de Procedimientos, Oficina con cuatro cubículos para los Trabajadores Sociales y Una Oficina con dos cubículos para dos nutricionistas. Contemplar espacio para entrada de sillas de ruedas y pacientes discapacitados. Contemplar diseño para añadir nuevos consultorios.
JEFATURA DEL SERVICIO DE CUIDADOS PALIATIVOS	con baño que comunique al salón de reuniones
SECRETARIA DEL SERVICIO DE CUIDADOS PALIATIVOS	
CONSULTORIO MÉDICO DE CUIDADO PALIATIVO	Se requieren cuatro consultorios igualmente equipados . Actualmente laboran cuatro médicos y debe aumentar la demanda se utilizarán en doble jornada.
CONSULTORIO DE ENFERMERÍA DE CUIDADO PALIATIVO	
OFICINA DE PSICÓLOGO DE CUIDADOS PALIATIVOS	contemplar un módulo con dos cubículos para dos psicólogos.
SALON DE TERAPIA GRUPALES DE PSICOLOGÍA DE CUIDADO PALIATIVO	Dimensiones 20 mts cuadrados con ambientes especiales según la ley 68 del 20 de noviembre 2003 debe conciderarse interiores naturales y musica ambiental.
CUARTO DE PROCEDIMIENTOS DE CUIDADO PALIATIVO	Para realizar colocacion de bombas de analgesia externa de cateter epidurales y bloqueo de epidurales depositos de esteroides. Contemplar mueble con fregador incorporado
DEPÓSITO GENERAL DE INSUMOS MÉDICOS-QUIRÚRGICO	Contemplar espacio para sillas de rueda y concentradores de oxígeno e insumos
OFICINA DE TRABAJADOR SOCIAL DE CUIDADOS PALIATIVOS.	Contemplar espacio a futuro para cuatro cubículos separados por modulares e igualmente equipados para licenciados en trabajo social.

UNIDAD DE SALUD MENTAL	Contemplar dos consultorios para dos Psiquiatras, Cuatro consultorios para los Psicólogos, una Sala de Psicoterapia Grupal con ambiente especial de música ambiental y la Cámara de gessel en esta habitación, un Salón de Reuniones para Clínica Conjunta, Docencia y Reunión de Psicoterapias familiares; ambos salones con ambientes especiales de música ambiental y espacios de jardines verdes internos.
CONSULTORIO DE PSIQUIATRÍA	Contemplar dos consultorios para Psiquiatras igualmente equipados con privacidad, lavamano con sensor y dispensador de papel y jabón.
OFICINAS DE PSICÓLOGOS	Contemplar cuatro oficinas para los psicólogos con privacidad.
OFICINA DE ENFERMERIA SALUD MENTAL	
SALON DE REUNIONES Y TERAPIA GRUPAL	Para Reuniones Administrativas y Docentes, Clínica Conjunta y psicoterapias Familiares. Considerar 2 mesas plegables de 4 puestos y 20 sillas plegables
SALON DE SALUD MENTAL	Cámara de Gessel (debe contemplar las medidas estándares y de seguridad internacionales y nacionales.)
CLÍNICA DEL EMPLEADO	Contemplar un cubículo para ser utilizado para la atención de morbilidad ocupacional y general de los empleados. Otro para la secretaria de la Clínica del Empleado y otro módulo para procesos administrativos de salud ocupacional
CONSULTORIO DE SALUD OCUPACIONAL	
OFICINA DEL BIENESTAR DEL EMPLEADO, BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL	Area para procesos administrativos de salud ocupacional.
CONSULTORIO DE NUTRICION Y DIETÉTICA	Contemplar un módulo con dos cubículos para dos nutricionistas.
GABINETE TERAPÉUTICO DE LA CLÍNICAS DE CESACIÓN DE TABACO	Contemplar cuatro áreas en este gabinete terapéutico: 1 consultorio, 2 áreas de entrevistas, 1 sala de sesiones terapéuticas grupales.
CONSULTORIO DE MÉDICO	Con lavamanos dispensador de papel toalla, dispensador de jabón
ÁREA PARA ENTREVISTAS INDIVIDUALES	2 área para entrevistas
SALA DE SESIONES TERAPÉUTICAS GRUPALES.	Debe permitir el acceso y la salida de los pacientes de la consulta externa. Permitira ser utilizada para las diferentes terapias grupales que se dicten en la consulta externa incluyendo la de terapia antirretroviral. Para 5 mesas de estudio de 4 puestos plegables.
ÁREA PARA PREPARACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO	ESTO PUEDE ESTAR CONTEMPLADO EN EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS
SALA DE ESTAR DE PACIENTES EXTERNA	Sala para pacientes tipo terraza techada con jardín
DEPÓSITO DE MATERIALES	
EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA	Contemplar una oficina para el Jefe de Evaluación y un Módulo con tres cubículos separados por muebles modulares para los Evaluadores Socio Económicos igualmente equipados
OFICINA DEL JEFE DE EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA	
OFICINAS DE EVALUADORES SOCIO ECONÓMICAS	contemplar tres cubículos para los evaluadores
OFICINA DE TRABAJO SOCIAL	Contemplar una oficina para el Jefe de Trabajo Social, un módulo para la secretaria y Un módulo con ocho (8) cubículos para una atención privada de los pacientes por los Licenciados de Trabajo Social igualmente equipados, Un Depósito de Donaciones con dos módulos para alimentos y para artículos, y un Salón de Reuniones. Esta Oficina debe estar Ubicado en la recepción y cercano a la sala de espera de la Consulta Externa.
OFICINA DE LA JEFATURA DE TRABAJO SOCIAL	Contemplar espacio en cada oficina para abrir además 4 sillas plegables
OFICINA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO SOCIAL	contemplar un módulo con dos cubículos

TRABAJADORES SOCIALES (8 cubículos)	Contemplar cada oficina de trabajo social con privacidad para atender pacientes, en la Consulta Externa.
DEPOSITO DE DONACIONES	Contemplar un depósito con dos áreas, una para artículos personales en cajas, mas o menos tres cajas de artículos personales, cuatro cajas de enseres. Y otra area para guardar 10 bolsas de alimentos con pesos de mas menos 50 libras
SALON DE REUNIONES DE TRABAJO SOCIAL	Para uso diario para terapias de grupos y para reunion quincenal del personal de trabajo social. Considerar 2 mesas plegables de 4 sillas y 18 sillas plegables.
AREA DE DESCANSO DE CONSULTA EXTERNA.	Para personal de enfermería, Técnicos en salud y personal administrativo con baño para damas y caballeros separados con lavamanos, urinal y sanitario con sensores y dispensador de papel y toalla, con basurero de tapa y pedal
COCINETA DE CONSULTA EXTERNA	
CUARTO DE ASEO DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA	Contemplar uno en la Consulta de Especialidades Médicas y otra en la Quirúrgica, próximo a la sala de espera y consultorios.
DEPÓSITO DE LA CONSULTA EXTERNA	Colocarlos cerca de la Oficina de la Jefatura de Enfermería de la Consulta Externa, para guardar los insumos y equipos de la consulta externa, colocarlos accesibles a los consultorios en el pasillo interno.
CENTRO DE CALL CENTER	Contemplar 4 cubículos.

<p>FARMACIA HOSPITALARIA</p>	<p>La farmacia debe tener un sistema automatizado de despacho de medicamentos con acceso a las salas de hospitalización, salón de operaciones y cuidados intensivos. Debe estar próxima al área de consulta externa. La sala de espera debe contar con ventanillas separadas para pacientes de consulta externa y para pacientes de egreso y/o de corta estancia. La farmacia debe contar con un sistema digitalizado de computo para manejo electrónico de las recetas expedidas en todas las áreas del hospital, consulta externa, corta estancia, salas de hospitalización, cuidados intensivos, salón de operaciones, y un sistema de impresión digitalizada de todos las recetas expedidas. Además de un sistema de llamado electrónico audiovisual en la sala de espera para el despacho de medicamentos.</p>
<p>AREA DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS A PACIENTES AMBULATORIO DE CONSULTA EXTERNA (RECETARIO)</p>	
<p>SALA DE ESPERA</p>	<p>Contemplar espacios para pacientes de consulta externa, pacientes de egreso y de corta estancia, en sillas de ruedas, destinar 12 sillas pegadas a la pared para pacientes con muletas.</p>
<p>SERVICIOS SANITARIOS PARA PÚBLICO</p>	<p>Contemplar baños separados de Damas y Caballeros ubicados estratégicamente en las áreas de espera. El de damas con 3 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) y 3 lavamanos . El baño de caballeros con 2 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) , 2 uriniales y 3 lavamanos, todos con sensores Incluye dispensador de papel toalla y jabón.</p>
<p>CONSULTA FARMACÉUTICA</p>	<p>Debe estar ubicado en el área de la sala de espera con acceso a la farmacia. Contemplar Un cubículo para la atención de los pacientes y asesoría farmaceutica, esta area requiere de privacidad</p>
<p>ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTE AMBULATORIO</p>	<p>Contemplar sistema automático de numeración en pantalla para el llamado electronico y despacho de las recetas a los pacientes. Frente a la sala de espera y accesible visualmente en todas las areas.</p>
<p>AREA ADMINISTRATIVA DEL (RECETARIO)</p>	<p>Para labores administrativas de verificación de preparación, formulación y envasado de las prescripciones. Luego de aceptadas las transfiere al área de entrega al paciente. (2 escritorios modulares)</p>
<p>RECETARIO ÁREA DE TRABAJO Y ROTULACIÓN</p>	<p>En esta área deben existir equipo de seguridad (extintores, luces de emergencia, detectores de humo, alarma contra incendios, duchas en caso de incendios, otros)</p>
<p>UNIDAD DE TERAPIA INTRAVENOSA</p>	<p>Esta Área de la Farmacia tiene como función la adecuada preparación en los concepto de estabilidad y esterilidad de las mezclas elaboradas; de igual manera, su correcta conservación y dispensación. En esta área se permitirá preparar: Nutriciones parenterales, Citotóxicos y otras mezclas de administración intravenosa. Las condiciones básicas de esta Unidad son: Zona aislada si es posible dentro del servicio de farmacia, que no posean ventanas que den al exterior o de tenerlas deben estar selladas al exterior. Paredes lisa y esquinas redondeadas que faciliten su limpieza, zona donde se elaboren las nutriciones parenterales y mezclas intravenosas provista de campana (s) de flujo laminar horizontal, Zona de preparación de mezclas de citotóxicos el cual debe disponer de campana(s) de flujo laminar vertical, que denominemos en ambos casos Zona Blanca o Área de ambiente controlado en ambos casos y deben ser independientes entre sí e igualmente aisladas de la, Área de Trabajo o sector de apoyo en ella se dispondrá espacio para registro de prescripciones medicas, programación de tratamientos, documentación y archivo estantería almacenamiento de medicamentos y material fungibles a utilizar además de que se ubicaran neveras para medicamentos y preparaciones; está se separara de la zona blanca o área de elaboración estéril con mamparas divisorias vidriadas y estos dos sectores se comunicaran por intermedio de una doble ventana, la que constará con un espacio para depositar las mezclas terminadas y trasferirlas desde el lugar de elaboración hacia este sector de apoyo sin que exista una comunicación directa y también Zona para vestirse conocido también como área de pre-ingreso o área gris</p>

<p>AREA DE GRIS (AREA DE PRE-INGRESO) ESCLUSA</p>	<p>Esclusa previa al area de preparacion de medicamentos parenterales que Comuniquen las áreas de preparación de soluciones estériles y citotóxicos. Debe estar comunicada con el area blanca por medio de puertas a presión negativa (una abre para afuera y otra para adentro). Debe contemplarse pintura epoxica en esta area. Es un lugar donde se hace la desinfección externas de los envases y materiales que se utilizaran en la preparación, debe de disponer lavado de mano tipo quirurgico y se viste con ropa esteril antes de ingresar al desctor de elaboración o area blanca. En esta area se debe disponer de espacio para Lavamanos, dispensadores con desinfectantes, antisépticos y toallas de papel descartable. Esta debe tener acceso al area comun interna de la farmacia y comunicarse con puertas de presión negativa. Este sector debe tener paredes sin aristas y recubiertas con pintura lisa compacta y lavable; el piso liso, sin juntas (vinílico o similar con uniones herméticas) para impedir la acumulación de residuos o suciedad y que permita el lavado con tipo de detergentes y desinfectantes. Está se separara con mamparas divisorias vidriadas y estos dos sectores (zona de apoyo y zona blanca)se comunicaran por intermedio de una doble ventana, la que cuenta con un espacio para depositar las mezclas terminadas y trasferirlas desde el lugar de elaboración hacia este sector de apoyo sin que exista una comunicación directa</p>
<p>SERVICIOS SANITARIOS DE EMERGENCIA</p>	<p>Este baño se utilizara solamente en casos de emergencia o accidentes por lo que debe contemplarse un baño completo con ducha y sanitario</p>
<p>ZONA DE ELABORACIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES Y MEZCLAS INTRAVENOSAS (ZONA BLANCA O AREA DE AMBIENTE CONTROLADO)</p>	<p>Es un área de acceso limitado separada de otras áreas de preparación para evitar contaminación debido al flujo innecesario de materiales o personal. Esta área contara con dos Cabinas o Campanas de Flujo laminar Horizontal y dos mesas rodantes de acero inoxidable para colocar los materiales de trabajo. Debe contar con presión positiva y con bordes redondeados. Este sector debe tener paredes sin aristas y recubiertas con pintura epoxi o las utilizadas para instituciones hospitalarias que sea lisa, compacta y lavable; el piso liso, sin juntas (vinílico o similar con uniones herméticas) para impedir la acumulación de residuos o suciedad y que permita el lavado con tipo de detergentes y desinfectantes El aire acondicionado debe tener tomas de aire al exterior anulada y en caso de poseer equipo central, debe reciclar el aire a través de filtro absoluto de alta eficiencia. (HEPA). Está se separara con mamparas divisorias vidriadas y estos dos sectores (zona de apoyo y zona blanca)se comunicaran por intermedio de una doble ventana, la que cuenta con un espacio para depositar las mezclas terminadas y trasferirlas desde el lugar de elaboración hacia este sector de apoyo sin que exista una comunicación directa</p>
<p>AREA DE TRABAJO O SECTOR DE APOYO DE LA ZONA DE ELABORACIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES Y MEZCLAS INTRAVENOSAS</p>	<p>Área de Trabajo o sector de apoyo en ella se dispondrá espacio para registro de prescripciones medicas, programación de tratamientos, documentación y archivo estantería almacenamiento de medicamentos y material fungibles a utilizar además de que se ubicaran neveras para medicamentos y preparaciones; está se separara de la zona blanca o área de elaboración estéril con mamparas divisorias vidriadas y estos dos sectores se comunicaran por intermedio de una doble ventana, la que cuenta con un espacio para depositar las mezclas terminadas y trasferirlas desde el lugar de elaboración hacia este sector de apoyo sin que exista una comunicación directa</p>
<p>ZONA DE ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS CITOTÓXICOS (ZONA BLANCA O AREA DE AMBIENTE CONTROLADO)</p>	<p>Es un área de acceso limitado separada de otras áreas de preparación para evitar contaminación debido al flujo innecesario de materiales o personal. Esta área contara con dos Cabinas o Campanas de Flujo laminar vertical y dos mesas rodantes de acero inoxidable para colocar los materiales de trabajo. Debe contar con presión negativa y con bordes redondeados. Este sector debe tener paredes sin aristas y recubiertas con pintura epoxi o las utilizadas para instituciones hospitalarias que sea lisa, compacta y lavable; el piso liso, sin juntas (vinílico o similar con uniones herméticas) para impedir la acumulación de residuos o suciedad y que permita el lavado con tipo de detergentes y desinfectantes. Está se separara con mamparas divisorias vidriadas y estos dos sectores (zona de apoyo y zona blanca)se comunicaran por intermedio de una doble ventana, la que cuenta con un espacio para depositar las mezclas terminadas y trasferirlas desde el lugar de elaboración hacia este sector de apoyo sin que exista una comunicación directa</p>

AREA DE TRABAJO O SECTOR DE APOYO DE LA ZONA DE ELABORACIÓN DE CITOTOXICO	Área de Trabajo o sector de apoyo en ella se dispondrá espacio para registro de prescripciones medicas, programación de tratamientos, documentación y archivo estantería almacenamiento de medicamentos y material fungibles a utilizar además de que se ubicaran neveras para medicamentos y preparaciones; está se separara de la zona blanca o área de elaboración estéril con mamparas divisorias vidriadas y estos dos sectores se comunicaran por intermedio de una doble ventana, la que contra con un espacio para depositar las mezclas terminadas y trasferirlas desde el lugar de elaboración hacia este sector de apoyo sin que exista una comunicación directa
UNIDOSIS	Contemplar área para 10 carros de unidosis. En esta Area se habilitara un area en forma de "U" estantería metálica para colocar medicación necesaria para llenar los carros de unidosis de una manera manual. Cada U debe permitir dispensar 225-250 camas de unidosis
AREA ADMINISTRATIVA DE FARMACIA CLINICA Y UNIDOSIS	Para labores administrativas de los farmaceuticos encargados de cada sala de hospitalización. Serán seis (6) farmaceuticos en esta área.
AREA DE TRABAJO DE UNIDOSIS	Son nueve cubículos tipo tanden con escritorios modulares para mesas de trabajo con anaqueles donde se colocan los medicamentos que se colocaran en los carro de unidosis
ÁREA DE RENVASADO DE MEDICAMENTOS EN UNIDOSIS.	
ÁREAS DE ALMACÉN DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA	Debe contemplarse un área adecuada para albergar las diferentes secciones. Contemplar área para carga y descarga de medicamentos y otros insumos sanitarios con rampa. Esta área debe contemplar las siguientes secciones. 1. Sección de medicamentos que no requieren condiciones especiales. 2. Sección de Medicamentos de gran volúmen. 3. Sección de Materia prima. 4. Sección de material e insumos. 5. Sección de carros de transporte. 6. Sección de medicamentos sujeto a control. 7. Sección de Medicamentos que requieren refrigeración o condición especial de almacenaje. 8. Sección de medicamentos caducados y para descarte 9. Sección de almacenaje de inflamables y alcoholes.
AREA DE CARGA Y DESCARGA DEL DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS	Para permitir tres camiones simultáneamente
AREA DE JEFATURA DE ALMACEN SECRETARIA DE ALMACÉN	Será destinada al personal farmaceutico encargado de la planificacion y proceso de adquisicion.
RECEPCIÓN DEL ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	En esta área se efectuara la revisión, confirmación de los medicamentos adquiridos en los actos publico, el cual se verificara con la orden de compra o contrato, que las cantidades y detalles especificados, cumpla según lo solicitado, en esta área se mantendrá el medicamento hasta su posterior colocación de acuerdo con los diferentes Secciones establecidos en Almacén de medicamentos. Esta área debe contempnar dos secciones una para recepción de paquetes pequeños y otras para recepción de bultos grandes.
SECCIÓN DE RECIBO DE PAQUETES PEQUEÑOS	
SECCIÓN DE RECIBO DE BULTOS GRANDES	

ÁREA DE CONTROL DE INVENTARIO DEL ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	Esta área será designada para el personal Almacenista. Cubículo de acceso restringido y control de seguridad, ubicado de forma accesible al área de almacenamiento, recepción y al área administrativa. Desde esta área se distribuirá a cada área respectiva según las condiciones requeridas.
ÁREA DE ALMACENAMIENTO GENERAL	
SECCIÓN DE MEDICAMENTOS QUE NO REQUIEREN CONDICIONES ESPECIALES	
SECCIÓN DE MEDICAMENTOS DE GRAN VOLÚMEN.	
SECCIÓN DE MATERIA PRIMA	
SECCIÓN DE MATERIAL E INSUMOS	
SECCION DE CARROS DE TRANSPORTE	
SECCIÓN DE MEDICAMENTOS SUJETOS A CONTROL	
SECCIÓN DE MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN REFRIGERACIÓN O CONDICIÓN ESPECIAL DE ALMACENAJE	
DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DE DESCARTE	Depósito pequeño con cerradura
DEPOSITO DE UTILERÍA	
JEFATURA DE FARMACIA	
SECRETARIA DE FARMACIA	
DEPOSITO DE UTILERÍA	
SALA DE REUNIONES	Mesa de reunión de 12 puestos
SERVICIOS SANITARIOS CON BAÑO Y VESTIDOR PARA PERSONAL	Contemplar dos vestidores y dos sanitarios uno para mujeres y otro para varones completo con lavamanos, ducha y sanitarios.
CUARTO DE ASEO	
DEPOSITO DE INFLAMABLES PARA EL HOSPITAL	Esta Unidad debe quedar separada y guardando las medidas de seguridad estrictas internacionales para el manejo de inflamables. Esta unidad es para farmacia y patología colocarlo cerca de farmacia en una Unidad separada y no dentro de farmacia
SECCION DE INFLAMABLEA Y ALCOHOLES	Ubicar próximo al depósito de medicamentos en el área externa con puertas y ventanas con seguridad. Contemplar T° de 20 mas o menos 5 ° C. Dos ductos de extracción de vapores

UNIDAD DE ODONTOLOGIA Y PROTESIS MAXILO FACIAL	ESTA ÁREA DEBE ESTAR UBICADA EN LA CONSULTA EXTERNA DEL ÁREA DE ESPECIALIDADES DE ONCOLOGÍA MEDICA
OFICINA DEL MÉDICO JEFE DE LA UNIDAD DE ODONTOLOGIA Y PROTESIS MAXILOFACIAL	Un módulo con un cubículo para el jefe y otro para la secretaria, una sala de reuniones.
SECRETARIA DEL SERVICIO	
SALA DE REUNIONES	Mesa de reunión de 6 puestos
DEPÓSITO DE MATERIALES OFICINA	
AREA DE LAVADO Y ESTERILIZACION	Un area en el pasillo de circulacion interna con un mueble de fregador doble y profundo con sobre de acero inoxidable y esquinas sanitaria agregar mueble aereo empotrado en la pared con puertas que se cierran con banda elástica y colocar cerradura
DEPÓSITO DE INSUMOS	
ÁREA DE RX Y PROCESADO DE RADIOGRAFÍAS	
CONSULTORIO DE MÁXILO FACIAL	Consutorio sin división interna
CONSULTORIOS	Contemplar cinco (5) consultorios. Con las mismas especificaciones. Sin división interna el área de entrevista y clínica. Mueble con fregador doble, profundo con sobre de acero inoxidable y esquinas sanitaria con grifo cuello de cisne con sensor optico, agregar mueble aereo empotrado en la pared con puertas que se cierran con banda elástica y colocar cerradura.
SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDOR PARA PERSONAL	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros. El de damas con 2 sanitarios y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 1 sanitarios, 2 uriniales y 2 lavamanos, todos con sensores.n Incluye dispensador de papel toalla y jabón liquido. Incluye vestidor y armarios metálicos.
SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICO	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros ubicados estratégicamente en las áreas de espera. El de damas con 2 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 1 sanitarios con medidas para personas con discapacidad , 2 uriniales y 2 lavamanos, todos con sensores Incluye dispensador de papel toalla y jabón.
LABORATORIO DE PROTESIS MÁXILO FACIAL	Consutorio sin división interna.

CORTA ESTANCIA (CUARTO DE URGENCIA)	Ubicado en el nivel de la calle, área que facilita el acceso desde la calle con fluidez para todo tipo de vehículo principalmente ambulancias, techado y su flujo debe estar claramente señalizado.
VESTÍBULO	Acceso al público bajo techo, con puerta doble y fácil y rápida apertura
AREA DE ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIAS	Capacidad para cuatro ambulancias
SALA DE ESPERA GENERAL	contemplar espacio para 4 sillas de ruedas
SERVICIOS SANITARIOS PARA PÚBLICO	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros ubicados estratégicamente en las áreas de espera. El de damas con 2 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 1 sanitarioscon medidas para personas con discapacidad , 2 uriniales y 2 lavamanos, todos con sensores Incluye dispensador de papel toalla y jabón.
TRIAGE	Área de selección de severidad de la complicacion de la patologia oncologica de pacientes que acuden al servicio de corta estancia.contemplar espacio para dos camillas (una de transporte y una fija)
ÁREA DE CAMILLAS, SILLAS DE RUEDA Y ATRILES	Ubicar un área accesible al vestíbulo donde e colocan sillas camillas
CUBÍCULO PARA SECRETARIA DE CORTA ESTANCIA	procesamiento de admisión
CONSULTORIOS MÉDICOS	Son cuatro (4) consultorios, con el mismo equipamiento, deben tener lavamanos con dispensador de papel y dispensador de jabón. Uno destinado para ginecología y especialidades médicas resto para consultas de urgencias oncológicas.
INYECTABLE	
ÁREA DE INHALOTERAPIA	Relacionada con rehidratación, ambas deben visualizarse desde la central de enfermería. En cubiculos diferentes. Contemplar 5 sillones reclinables.
ÁREA DE REHIDRATACIÓN Y TRANSFUCIONES SANGUINEAS	Relacionada con inhaloterapia, ambas deben visualizarse desde la central de enfermería. Contemplar 15 sillas poltronas.
SERVICIOS SANITARIOS PARA PÚBLICO	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros ubicados estratégicamente en las áreas de espera. El de damas con 2 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 1 sanitarioscon medidas para personas con discapacidad , 2 uriniales y 2 lavamanos, todos con sensores Incluye dispensador de papel toalla y jabón.
CUARTO DE REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR	con acceso directo a la recepción de las ambulancias
ESTACIÓN DE ENFERMERAS DE CORTA ESTANCIA	Desde la central de enfermería deben poder visualizarse los pacientes en observación de hombres y mujeres además de la rehidratación y la inhala terapia
DEPÓSITO DE INSUMO MEDICO QUIRÚRGICOS	Para guardar pedido semanal de insumos sanitarios
SECRETARIA MÉDICA Y ADMINISTRATIVA	
TRABAJO LIMPIO	

ÁREA DE MEDICAMENTOS Y PREPARACIÓN	Mueble de trabajo de acero inoxidable con fregador y esquinas sanitarias. Muebles aereos de acero inoxidable con llave puertas con banda elástica
ROPA LIMPIA	
ROPA SUCIA	
TRABAJO SUCIO	
CUARTO DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS	Debe existir dos áreas una para procedimientos limpios como punción lumbar, toracocentesis, cambio de sondas y otra para procedimientos sépticos como curaciones. Mueble de acero inoxidable con fregador doble incorporado y vertedero
OBSERVACIÓN HOMBRES / MUJERES (UNA SÓLA ÁREAS 10 CAMILLAS DE OBSERVACIÓN)	Una sólo área con 10 camillas
SERVICIO SANITARIO Y VESTIDOR PARA PERSONAL	Separados para damas y caballeros. Incluye dos sanitarios con ducha, inodoro, urinal, lavamanos y dispensador de papel toalla y jabón.
CUARTO DE ASEO DE LA UNIDAD	

<p>UNIDAD DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN</p>	<p>El acceso al Servicio debe contemplar una rampa que cumple con los requisitos para pacientes que llegan en sillas de rueda, muletas, camillas. Igualmente las puertas y áreas en general. Esta área debe visualizar áreas verdes por medio de vitrales para manejar la armonía y relajación de los pacientes, contemplando la privacidad de los mismos. Esta unidad debe estar en el primer piso, con dos vías de acceso directo a consulta y a estacionamientos y facilidades para discapacitados.</p>
<p>SALA DE ESPERA</p>	<p>Con vista a área verde, con capacidad para 50 personas y pacientes con sillas de ruedas y contemplar baños públicos y fuentes de agua que cumplan con las medidas requeridas para pacientes discapacitados y en silla de rueda.</p>
<p>SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICO</p>	<p>Contemplar baños separados de Damas y Caballeros ubicados estratégicamente en las área de espera. El de damas con 2 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 1 sanitario con medidas para personas con discapacidad , 2 urinales y 2 lavamanos, todos con sensores Incluye dispensador de papel toalla y jabón.</p>
<p>RECEPCIÓN Y CONTROL</p>	<p>Hacia el frente atenderá al paciente y atrás se comunica mediante un pasillo con el interior del departamento. Mostrador con 2 ventanilla de vidrio fijo y abertura amplia para el paso de papelería y comunicación con el público, con gavetero y cerradura</p>
<p>JEFE DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN</p>	<p>Médico Fisiatra. (Oficina)</p>
<p>OFICINA DE LA SECRETARIA DEL SERVICIO</p>	
<p>LICENCIADO JEFE DE LA UNIDAD DE FISIOTERAPIA</p>	<p>Contemplar una oficina para Licenciado Jefe, fuera de esa oficina, con un cubículo de recepción para la secretaria..</p>
<p>CONSULTORIO MEDICO FISIATRA</p>	<p>Contemplar dos espacios para dos consultorios de Médicos Fisiatras. Con puerta de entrada controlada por la recepcionista. Sin divisiones internas. Separa el área de entrevista de la de examen con puertas.</p>
<p>CONSULTORIO DEL LICENCIADOS</p>	<p>Area con capacidad para albergar 5 módulo cerrados con sus respectivas puertas con 5 cubículos con igual equipamiento. Organizador para útiles de oficina, bandeja para correspondencia de tres niveles</p>
<p>TERAPIA DEL LENGUAJE</p>	<p>Módulo cerrados con sus respectivas puertas con cinco cubiculos con igual equipamiento.</p>
<p>TERAPIA OCUPACIONAL (VIDA DIARIA).</p>	<p>Contemplar un módulo con cinco cubículo para cinco terapistas de lenguaje. Simuladores del hogar y de la oficina incluye sala comedor, cocina, recamara, sanitario con baño y mobiliario y equipo de oficina</p>
<p>SERVICIO SANITARIO CON BAÑO PARA PACIENTE DISCAPACITADO</p>	<p>Ubicado en el area interna del consultorio de terapia ocupacional (vida diaria). Incluye sanitario y baño con adaptación de manubrios, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabón.</p>
<p>SIMULADOR DE OFICINA</p>	
<p>SILLAS DE RUEDAS</p>	
<p>AREAS DE HIDROTERAPIA</p>	
<p>HIDROTERAPIA N°1</p>	<p>Tuberías y drenajes en el piso para cada tina. 5 tinas para miembros inferior y 5 tina para miembros superiores.</p>

HIDROTERAPIA N°2	2 tina de hubbard
HIDROTERAPIA N°3	1 Piscina terapéutica y 1 piscina terapéutica para entrenamiento de marcha
LAVAMANOS	con dispensador de papel toalla y jabon
SERVICIOS SANITARIOS CON BAÑO Y VESTIDOR PARA PACIENTE CON DISCAPACIDAD	Debe ser accesibles a las hidroterapia y al gimnasio. Separado damas y caballeros. Incluye dos baterias con su vestidor, sanitario, baño, lavamano con dispensador de papel toalla y jabón
BAÑO DE PARAFINA	para 5 equipo para baño de parafina
COMPRESAS FRÍAS Y CALIENTES	Contemplar areas separadas por puertas corredizas. Para cinco camillas.
ELECTROTERAPIA	doce cubículos, cada uno con una cama.
AREA DE DRENAJE LINFATICO	diez cubículos, cada uno con una cama.
GINNASIO	Con espejos en una pared recubierta de espejo aproximadamente con tres metros de altura
CUARTO DE ROPA LIMPIA	
CUARTO DE ROPA SUCIA	
DEPÓSITO DE UTILERÍA	
SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL	Separados damas y caballeros, incluye dos baterias con sanitario, urinal, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabon
CUARTO DE ASEO MEDICINA FÍSICA	

UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA	La unidad debe estar accesible a la Unidad de Corta Estancia o Cuarto de urgencias y la Consulta Externa. Esta unidad debe tener la capacidad y disponibilidad para de dar servicio ambulatorio para 75 sillones y 5 camas con su respectiva estación de enfermería
SALA DE ESPERA	Para 50 sillas tipo tandem de 2 puestos
RECEPCIÓN Y CONTROL	Mostrador con 2 ventanilla de vidrio fijo y abertura amplia para el paso de papelería y comunicación con el público, con gavetero y cerradura
OFICINA DE JEFA DE ENFERMERÍA DE LA SALA	
SECRETARIA DE LA SALA DE QUIMIOTERAPIA	Para 3 secretarías
SALA DE REUNIONES	mesa de estudio para 6 puestos
SERVICIO SANITARIO PARA LOS PACIENTES.	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros ubicados estratégicamente en las áreas de espera. El de damas con 3 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) y 3 lavamanos . El baño de caballeros con 2 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) , 2 uriniales y 3 lavamanos, todos con sensores Incluye dispensador de papel toalla y jabón.
SERVICIO SANITARIO CON BAÑO Y VESTIDOR PARA EL PERSONAL	Contemplar que se accese al mismo desde un pasillo que comunica el area administrativa y técnica y la salida del personal vestido con ropa especial a la estación de enfermería. Separados damas y caballeros. Incluye dos baterías con ducha, sanitario, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabón
ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	Contemplar 2 estaciones de manera que desde la Estacion de enfermeria se visualice 50 sillones
TRABAJO LIMPIO (ÁREA DE MEDICAMENTOS Y PREPARACIÓN)	Esta area debe tener puerta con cerradura. Mueble de trabajo de acero inoxidable con fregador con grifo cuello de cisne y sensor, esquinas sanitarias. Repisa de pared de acero inoxidable con llave puertas con banda elástica
ROPA LIMPIA	
ÁREA DE CAMILLAS, SILLAS DE RUEDA Y ATRILES	
COCINETA	el personal no puede abandonar la sala
CUARTO DE ASEO	
SALA DE TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA	Cotemplar dos (2) salas por separado cada una con su central de enfermería. Contará con 50 sillones cada una para tener un total de 100 sillones en el área. CONTEMPLAR EL AREA NECESARIA PARA LA BOMBA DE INFUSION. Contemplar equipos necesarios para cada sala.
LAVAMANOS PARA EL PERSONAL	cada sala con sensor óptico

SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO	Accesible desde la consulta externa y cada puesto de trabajo debe tener como mínimo 1.5 metros.
AREAS DEL LABORATORIO (ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS)	AREA TOTAL DEL LAB. CLÍNICO NO MENOR DE 1500 MTS CUADRADOS
SECCIÓN DE ATENCIÓN A PACIENTES	Ventanilla en pasillo lateral interno con timbre para recibir las muestras en los días de turno. Todas las secciones por Bioseguridad deben tener lavamanos con perillas de pie, pierna o sensores
SALA DE ESPERA	Con capacidad para 150 pacientes y contemplar acceso a las sillas de ruedas y espacio físico para cuatro sillas de ruedas
SERVICIO SANITARIO PARA PACIENTES	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros ubicados estratégicamente en las área de espera. El de damas con 2 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 2 sanitario (uno con medidas para personas con discapacidad) , 1 urinal y 2 lavamanos, todos con sensores Incluye dispensador de papel toalla y jabón.
ATENCIÓN DE PACIENTES Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS	Contemplar 4 ventanillas para Atención de Pacientes y 2 para recibir muestras
AREA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE	Contemplar 10 cubículos separados por muebles, dos acondicionados para atender pacientes en silla de ruedas. 4.8 Mts2 x cada cubículo
SERVICIO SANITARIO PARA EL PERSONAL	Contemplar 3 baños para damas y 2 para caballeros. Incluye ducha, sanitario, lavamano con dispensador de papel toalla y de jabon.
AREA DE VESTIDORES PARA PERSONAL	
ÁREA PARA LOS ACCIDENTES LABORALES	ducha de emergencia para hombres y mujeres por separado
JEFATURA DE LABORATORIO	9 Mts2 para oficina del jefe y la secretaria
SECRETARÍA	
SALÓN DE REUNIONES	Personal del Laboratorio, mesa de reunión para 10 puestos
ÁREA DE DESCANSO	Personal del Laboratorio
LAVADO Y ESTERILIZACIÓN PARA LABORATORIO.	
ÁREA DE ACOPIO, DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS Y SEROTECA.	Cubículo para Acopio y Centrifugación de Muestras.
SECCION DE URINÁLISIS Y PARASITOLOGIA	10 mts cuadrados
SECCION DE INMUNOSEROLOGÍA	100 mts cuadrados
SECCION DE QUÍMICA GENERAL Y ESPECIAL	140 mts cuadrados

ALMACÉN INTERNO DEL LABORATORIO CLÍNICO	Almacen de 60 m2 dividio en dos áreas; una habitación de 20 m2 que mantenga una temperaturara de 8°C y una habitación de 40 m2 que mantenga la temperatura ambiente del hospital para almacenar los demas reactivos en anaqueles.
HABITACIÓN 8°C	
HABITACIÓN TEMPERATURA AMBIENTE	
HEMATOLOGÍA ESPECIAL	220 mts cuadrados
MICROBIOLOGÍA	Area de 250 mts cuadrados. El aire acondicionado de esta sección y sus cubiculos deben ser independientes del resto del laboratorio Clínico. La Sección de Microbiología debe estar en esquina. Debe tener aire acondicionado central con extractores.
CUBICULO PARA MICOLOGÍA	Dentro del área de microbiología
CUBICULO PARA TUBERCULOSIS CERRADO E INDEPENDIENTE	Dentro del área de microbiología.
CUBICULO DE TINCION	
AREA DE PREPARACION DE MEDIOS	
ÁREA PARA MATERIALES DE LIMPIEZA	

BANCO DE SANGRE	Debe estar ubicada cerca y tener accesibilidad al Salón de Operaciones, UCI, y Laboratorio Clínico. Debe interconectarse todas las computadoras con el programa de Banco de Sangre Existente en el momento
SALA DE ESPERA DE DONANTES, FAMILIARES Y PACIENTES	Para 50 personas
AREA DE RECEPCIÓN DEL BANCO DE SANGRE	Mueble tipo sobre con dos ventanillas de vidrio con espacio suficiente para paso de papelería y comunicación
AREA DE EXTRACCION DE MUESTRAS	Contemplar ventanilla de comunicación con el área preanalítica. Dos (2) cubículos 4.80 Mts2 x cubiculo
AREA PRE ANALITICA	Contemplar cercanía al área de extracción de muestras. Mueble tipo mostrador de acero inoxidable con fregador. Gabinete aéreo con puertas y cerradura.
AREA DE ATENCION MEDICA DE DONANTES	
CONSULTORIO MÉDICO	Dos (2) consultorios
AREA DE DONACION	Area ubicada a continuación del área de examen médico. Mueble de trabajo de acero inoxidable, tipo mostrador. 6 Gabinete aéreo con puertas y cerradura
AREA DE FRACCIONAMIENTO Y FILTRACIÓN DE COMPONENTES SANGUINEOS	Contemplar ventanilla de comunicación con el área de flebotomía. Mueble tipo mostrador de acero inoxidable con sobre, debe medir en promedio 3 m de largo x 1.0 m de ancho, con gabetas y tablillas en la parte inferior. Mueble tipo mostrador de acero inoxidable con fregador doble incluido debe medir en promedio 3 m de largo x 1.0 m de ancho, con gabetas y tablillas en la parte inferior. 4 Gabinete aéreo con puertas. Lavador de ojos y regadera de emergencia
AREA DE ALMACENAMIENTO Y REFRIGERACIÓN	Contemplar cercanía al área de inmunohematología y pruebas cruzadas
AREA DE REPOSO DE DONADORES	Para 4 donadores, Mueble tipo cocinova con fregador incorporado
AREA DE AFERESIS	Mueble de trabajo de acero inoxidable con sobre para rotulación de muestras de donantes de aferesis. Mueble aéreo con puertas y cerradura altura tipo secretaria. Tres (3) mueble tipo sobre de acero inoxidable con Gabinete aéreo con puertas y cerradura.
AREA DE PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS DE AFERESIS	Mueble de trabajo de acero inoxidable con sobre para rotulación de muestras de pacientes. Dos (2) Mueble aéreo con puertas y cerradura altura tipo secretaria. Mesa auxiliar de trabajo con ruedas, con una gabeta en la parte superior y puerta en la parte inferior con 2 tablillas, con cerradura. Gabinete aéreo con puertas y cerradura
AREA DE PRUEBAS DE TAMIZAJE DE DONANTES (PRUEBAS SEROLOGICAS)	Mueble en L con gaveta central y tres gavetas laterales con cerraduras con bordes redondeados. Mueble tipo sobre de acero inoxidable de 1 m de largo por 1 de ancho, con gabetas en la parte inferior y tablillas para colocar insumos. Mueble tipo sobre de acero inoxidable de 2 m de largo por 1,5 de ancho, con gabetas en la parte inferior y tablillas para colocar insumos. Mueble tipo sobre de acero inoxidable de 3 m de largo por 1,5 de ancho, con gabetas en la parte inferior y tablillas para colocar insumos, con fregador doble incluido. Gabinete aéreo con puertas y cerradura. Lavador de ojos y regadera de emergencia.

AREA DE PRUEBAS CONFIRMATORIAS (PRUEBAS SEROLOGICAS ESPECIALES)	Contemplar cercanía al área de pruebas serológicas. Mueble en L con gaveta central y tres gavetas laterales con cerraduras. Mueble tipo sobre de acero inoxidable de 1 m de largo por 1 de ancho, con gabetas en la parte inferior y tablillas para colocar insumos. Mueble tipo sobre de acero inoxidable de 2 m de largo por 1,5 de ancho, con gabetas en la parte inferior y tablillas para colocar insumos. Mueble tipo sobre de acero inoxidable de 2 m de largo por 1,5 de ancho, con gabetas en la parte inferior y tablillas para colocar insumos. Gabinete aéreo con puertas y cerradura. Lavador de ojos y regadera de emergencia.
AREA DE INMUNOHEMATOLOGÍA Y PRUEBAS CRUZADAS	Contemplar una ventanilla con puertas corredizas cercana a una estación de computadora para entrega de componentes o a elevador interno. Mueble en L con gaveta central y tres gavetas laterales con cerraduras con borde redondeados. Mueble tipo sobre de acero inoxidable de 1 m de largo por 1 m de ancho. Tres (3) Mueble tipo sobre de acero inoxidable de 3 m de largo por 1 de ancho, con gabetas en la parte inferior y tablillas para colocar insumos. Seis (6) Gabinete aéreo con puertas y cerradura. Lavador de ojos y regadera de emergencia
OFICINA DE LA JEFATURA MEDICA	Un cubículo para el jefe con un tamaño aproximado 3x3m . Idealmente deben estar contiguos al cubiculo del Jefe Técnico
AREA DE JEFATURA TECNICA	
SECRETARIA DEL BANCO DE SANGRE	Contemplar cercanía al Jefe Técnico y Jefe Médico
SALA DE REUNIONES EN BANCO DE SANGRE	Mesa de reunipon de 12 puestos
AREA DE DESCANSO PARA FUNCIONARIO DE TURNO	Contemplar baño completo con regadera. Mueble tipo cocinova con fregador incorporado.
SERVICIOS SANITARIOS PARA PÚBLICO	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros ubicados estratégicamente en las áreas de espera. El de damas con 2 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 1 sanitarios con medidas para personas con discapacidad , 2 uriniales y 2 lavamanos, todos con sensores Incluye dispensador de papel toalla y jabón.
SERVICIOS SANITARIOS PARA FUNCIONARIOS	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros. El de damas con 2 sanitarios y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 1 sanitarios, 2 uriniales y 2 lavamanos, todos con sensores por cada área de atención. Incluye dispensador de papel toalla y jabón líquido.
AREA PARA GUARDAR PERTENENCIAS DEL PERSONAL	
AREA PARA MATERIAL DE LIMPIEZA	Con tina doble
ALMACÉN INTERNO DE BANCO DE SANGRE	
AREA DE LAVADO Y ESTERILIZACION DE BANCO DE SANGRE	

<p>SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y PABELLONES QUIRÚRGICOS</p>	<p>Unidad mas compleja del hospital en cuanto a espacios y equipos. Deben contemplarse las normas de bioseguridad para evitar la contaminación cruzada en los procesos quirúrgicos, garantizar el funcionamiento óptimo y continuo de los equipos. Contemplar que esta area debe estar habilitada en dos secciones para pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios. Todos deben tener flujo laminar cielítico y hacia afuera. Todos deben contar con sistema de llamado electrónico en sala de espera y un circuito cerrado electrónico dentro del salón de operaciones para manejo interno y la dinámica del funcionamiento del mismo. Todos deben tener pintura bacteriostática y revestimiento en las paredes con acero crómico níquel en los salones de operaciones y cumplir con todas las medidas de bioseguridad internaionales y nacionales para todas las áreas quirúrgicas.</p>
<p>SALA DE ESPERA DE FAMILIARES EN SOP</p>	<p>Area con capacidad para 60 personas</p>
<p>RECEPCIÓN</p>	<p>Frente al Vestíbulo, Mostrador con dos (2) ventanilla de vidrio fijo y abertura amplia para el paso de papeleria y comunicación con el público, con gavetero y cerradura</p>
<p>MÉDICO JEFE DEL SOP</p>	<p>Jefatura del Servicio de Anestesiologia. Area de 12 metros cuadrados.</p>
<p>ENFERMERA JEFE DEL SOP</p>	
<p>SALÓN DE REUNIONES DE LOS PABELLONES QUIRÚRGICOS</p>	<p>Servicio de Anestesia.</p>
<p>AREA DE CONTROL DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS ESPECIALES DE ANESTESIA</p>	<p>Control de medicamentos e insumos medico quirurgicos especiales. Con acceso a visualización desde la oficina del Jefe de Anestesia. Se usará para depósito de anestesia y contemplará una caja fuerte para manejo de medicamentos restringidos.</p>
<p>CUARTO DE DEPOSITO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS DE ANESTESIA</p>	<p>Dividir medicamentos de medico quirurgicos</p>
<p>AREA QUIRÚRGICA DEL SALON DE OPERACIONES</p>	<p>Contemplar 3 Salones para Cirugía Ambulatoria, 7 para Cirugía Oncológica y uno de estos será asignado para Cirugía Contaminada. Todos los salones debe contemplarse pintura bacteriostática y revestimiento con acero crómico níquel en los salones de operaciones.</p>
<p>AREA QUIRURGICA AMBULATORIA DE 3 SALONES</p>	<p>Area Blanca. Area de 230 metros cuadrados. Debe tener acceso a todas las areas del SOP por medio de corredores y pasillos que dividan las areas blancas y grises. Contemplar un sistema de drenaje especial (desague) para el sop de urologia</p>
<p>SECRETARIA DEL CIRUGÍA AMBULATORIA</p>	<p>Contemplar un cubículo. Ubicar esta área frente a la recepción. Aproximadamente de área 20 mts cuadrados.</p>
<p>ÁREA DE ESPERA PREOPERATORIA DE PACIENTE AMBULATORIO</p>	<p>AREA GRIS. Para capacidad de 12 pacientes.</p>
<p>SERVICIO SANITARIO CON BAÑO Y VESTIDOR PARA PACIENTES</p>	<p>Accesibles mediante puerta con seguridad desde el vestibulo. Separados damas de caballeros. De tres cubiculos que incluye ducha, sanitario, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabón.</p>

ÁREA DE PREPARACION DE PACIENTE AMBULATORIO	Area Gris. Debe estar habilitada para recibir 8 pacientes en silla de ruedas y 3 camillas separadas por cortineros
QUIRÓFANO AMBULATORIO (1-2-3)	Tres (3) quirofanos ambulatorios . Área Blanca. Contemplar salida de gases médicos por sistema central de gases además equipo de succión central en todos los quirofanos y recuperación de anestesia y contemplar Tres Torres de Laparoscopia. Contemplar modulo de sistema cielítico centralizado para el funcionamiento del SOP. Todos deben contar con sistema de circuito cerrado para docencia y telemedicina con sus pantallas LCD para imageneología y otros para manejar información clínica. Contemplar sistema de intercomunicación con el Departamento de Patología y todos deben cumplir con las medidas de bioseguridad internacional. Mueble de acero inoxidable empotrado en pared.
CUARTO ASEO ÁREA GRIS	
SALON DE OPERACIONES DE CIRUGÍA MAYOR	AREA DE 700 METROS CUADRADOS aproximadamente
SECRETARIAS DEL SALÓN DE OPERACIONES	Ubicar esta área frente a la recepción. Aproximadamente de área 30 mts cuadrados. Capacidad para 4 secretarias
ÁREA DE PREPARACION DE PACIENTE HOSPITALIZADO	Contemplar espacio para 10 camillas de pacientes que vienen de la sala de hospitalizacion.
ÁREA DE CAMILLAS DE TRANSPORTE, SILLAS DE RUEDA Y ATRILES CENTRO QUIRÚRGICO	Que no sean los pasillos o los cuartos de procedimientos.
AREA DE TRABAJO DE PREPARACION DE PACIENTES	Se utilizara para revisar y escribir en los expedientes, para dos secretarias.
TRANSFER	Área Gris. 7 Mts ² por camilla
ÁREA DE LAVADOS QUIRÚRGICOS. (PREPARACIÓN DE PERSONAL QUIRURGICO)	Contemplar 12 lavamanos para lavado quirurgico
QUIRÓFANOS DEL 4 AL 10 (4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10)	Área Blanca. Cada salón debe medir 35 a 40 metros cuadrados. Son 7 salones de operaciones. Contemplar modulo de sistema cielítico centralizado para el funcionamiento del SOP. Todos deben contar con sistema de circuito cerrado para docencia y telemedicina con sus pantallas LCD para imageneología y otros para manejar información clínica. Todos deben tener al sistema de intercomunicación con el Departamento de Patología. Todos deben tener flujo laminar hacia afuera. Dos salones deben incluir monitores con brazos aéreos y cámara para el sistema de cirugía laparoscópica y con LCD de alta definición. Contemplar Fuente de Luz LED. bacteriostática y revestimiento con acero cromo níquel en los salones de operaciones y las medidas de bioseguridad internacionales y nacionales para todas las áreas quirúrgicas. Sistema electrónico de llamado y flujo de funcionamiento del SOP. Contemplar salida de gases médicos por sistema central de gases médicos. Todos los salones deben contar con Mueble empotrado en la pared con puertas de vidrio y cerradura.

AREA PARA ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA COMPLEJIDAD DEL SALON DE OPERACIONES	
AREA DE CUARTO ESTÉRIL	Area para almacenamiento de bandejas e instrumental quirúrgico estériles. Area de 12 metros cuadrados. Alrededor de toda el área Muebles Modulares de acero inoxidable con gavetas y puertas y Muebles Aereos de acero inoxidable con tablillas empotrados en pared y puertas de vidrio.
AREA RESTRINGIDA PARA ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE GASES	Area para almacenamiento de tanques de nitrógeno, argón y Co2
AREA DE RECUPERACIÓN DE ANESTESIA	Area de 112 metros cuadrados para colocar 14 camillas para pacientes pos operatorios y estación de enfermería. 8Mts2 x cama
ENFERMERA JEFE DE RECOBRO	
ESTACION DE ENFERMERA DE RECOBRO	Visualizando la recuperacion de anestesia. Contemplar espacio para trabajar de 7 enfermeras. Mueble de trabajo con doble nivel, con lámpara de luz blanca, gavetas y cerradura .
SANITARIO PARA EL PERSONAL DE RECOBRO	Contemplar sanitario y lavamano con sensor y dispensador de jabón y papel
TRABAJO LIMPIO (ÁREA DE MEDICAMENTOS Y PREPARACIÓN)	Mueble de trabajo de acero inoxidable con fregador y esquinas sanitarias. Repisa de pared de acero inoxidable con llave puertas con banda elástica
CUARTO DE ROPA LIMPIA	
CUARTO DE ROPA SUCIA	
CUARTO SÉPTICO	
DEPOSITO DE INSUMO MEDICO-QUIRÚRGICO	aproximadamente 20 mts cuadrados
CUARTO ASEO ÁREA BLANCA	

AREA DE DESCANSO PERSONAL MEDICO	Dos areas una para personal medico y otra para personal de Enfermería y Tecnico. Deben estar fuera de las areas quirurgicas, comunicados con los vestidores por medio de un corredor y contemplar un area de comedor y cafeteria interna.
AREA DE DESCANSO PARA PERSONAL MÉDICO	Area de descanso con capacidad para colocar sillones para 8 personas. Mesa para refrigerio y revisteros. Ubicado con acceso desde fuera, proximo al vestidor de médicos. Mueble modular tipo cocinova.
AREA DE DESCANSO PARA ENFERMERÍA Y TÉCNICOS	Area que contemple sofá, poltronas y sillones reclinables. Ubicados con acceso desde fuera, próximo a los quirófanos con acceso inmediato al área gris, contiguo a los lavados quirúrgicos . Mueble modular tipo cocinova.
AREA DE VESTIDORES CON SERVICIO SANITARIO Y BAÑO PARA EL PERSONAL MEDICO Y TECNICO	separado damas y caballeros. Ubicados con acceso desde fuera, proximo a los quirófanos con acceso inmediato al área gris, contiguo a los lavados quirúrgicos. Incluir banco de descalzar, 1 ducha, 2 inodoro, 2 lavamanos con dispensador de papel y de jabon.
DESCANSO PARA FUNCIONARIO DE TURNO	
SERVICIO SANITARIO CON BAÑO CUARTO DE DESCANSO	
AREA DE ALMACENAJE	Area para almacenar vajillas e insumos plasticos
SALA DE REUNIONES DEL SOP	Area para capacidad de 20 personas.

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Ubicar en lugar inmediato al centro quirúrgico. Dos áreas independientes una para recibo de material contaminado y la otra para entrega de material estéril.
AREA DE RECEPCION (RECIBO DE MATERIAL Y EQUIPO)	Para recibir material que viene de las salas y del SOP. Con acceso directo al área de limpieza y descontaminación. Una ventanilla recibe de salas y la otra comunicada con el SOP para recibir el material y equipo del mismo. Contemplar puerta para recibir equipos con ruedas.
SECRETARIA	
JEFATURA DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Ubicarla en la entrada de la central de esterilización con secretaria, docencia y cocineta. Contemplar un módulo con dos cubículos uno para el jefe y otro para la secretaria
ÁREA DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO	Una para el material de las salas y otra para el SOP. Contemplar presión negativa, pisos y paredes lavables.
SERVICIO SANITARIO CON BAÑO Y VESTIDOR PARA EL PERSONAL	Contemplar que este vestidor tenga acceso al Área Estéril y a la central de Esterilización, desde la parte externa de la misma. La puerta interna debe facilitar el acceso a la esclusa. Separados Damas y Caballeros. El de damas con 2 sanitarios, 2 lavamanos y 2 duchas. El baño de caballeros con 1 sanitarios, 2 urinarios, 2 lavamanos y dos duchas, todos con sensores. Incluye dispensador de papel toalla y jabón líquido. Incluye vestidores y armarios metálicos.
ESCLUSA PARA EL AREA DE DESCONTAMINACIÓN	Anaqueles para colocar batas, botas, y gorros
ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO LIMPIO CON RUEDAS Y SIN RUEDAS	Debe tener puerta para permitir la salida de equipos con ruedas
AREA LIMPIA	Área de acondicionamiento, empacamiento, preparación de material no estéril de ropa e instrumental quirúrgico del Salón de operaciones Paredes y Pisos lavables
PREPARACION DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO	ubicado dentro del área limpia. Mesa de Trabajo de acero inoxidable 80"X30"X36" CON UNA CAPA DE ACERO GALVANIZADO NO MAGNETICO
PREPARACIÓN DE ROPA DEL SALÓN DE OPERACIONES	ubicado dentro del área limpia. Mesa de Trabajo de acero inoxidable 80"X30"X36" CON UNA CAPA DE ACERO GALVANIZADO NO MAGNETICO
ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE ROPA LIMPIA	Área para almacenar ropa que viene de la lavandería y para almacenar los empaques de ropa terminada para el SOP
AREA ESTÉRIL	Área para almacenar material estéril. Paredes y Pisos lavables
ESCLUSA PARA EL AREA ESTÉRIL	Anaqueles para colocar batas, botas, y gorros
ÁREA DE ENTREGA DE MATERIAL Y EQUIPO ESTÉRIL	Mostrador de acero inoxidable con ventanillas corredizas y armario debajo del mostrador
ÁREA DE ALMACENAMIENTO. INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO, GASAS Y EMPAQUE ESTÉRILES	Ubicada dentro del área estéril. Contemplar separación con muebles modulares de cada área a manejar. Con acceso a dos áreas que son una para entregar a la hospitalización y la otra para entregar al SOP

ÁREA DE ESTERILIZACIÓN	Una puerta de entrada con acceso al área Limpia (de material no estéril, acondicionamiento, empacamiento, preparación de material). Una puerta de salida con acceso al área de Almacenamiento de material estéril.
ESCLUSA DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN	
AREA DE ESTERILIZACION A VAPOR	
ÁREA DE ESTERILIZACION A GAS	
CUARTO DE ASEO ÁREA BLANCA	Dentro del area estéril para uso exclusivo de la misma.
AREA DE DEPÓSITO	
DEPÓSITO DE ÚTILES DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
DEPÓSITO DE INSUMOS SANITARIOS DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Se utilizara para almacenar el pedido semanal de insumo sanitario.
CUARTO DE ASEO	
LIMPIEZA DE CARRO	

<p>UNIDAD DE GASTRO Y ENDOSCOPIA</p>	<p>Esta área estará ubicada a nivel del SOP y separado del mismo. Contemplar un área de 300 metros cuadrados. Compartirá la misma área de espera de la Sección de Cirugía Ambulatoria.</p>
<p>UNIDAD DE ENDOSCOPIA</p>	<p>DEBE CONTEMPLARSE AFUERA DEL SOP pero en el mismo nivel . Area de 100 METROS CUADRADOS</p>
<p>SALA DE ESPERA DE UNIDAD DE ENDOSCOPIA</p>	<p>EN LA SECCION DE CIRUGÍA AMBULATORIA, Sala de Espera para familiares compartida con el SOP</p>
<p>RECEPCIÓN</p>	<p>Frente al Vestíbulo de la Sala de Espera. Mostrador con ventanilla de vidrio fijo y abertura amplia para el paso de papelería y comunicación con el público, con gavetero y cerradura</p>
<p>OFICINA DE ENFERMERÍA DE GASTRO</p>	
<p>SECRETARIA</p>	<p>contemplar dos cubículos separados por un mueble modular con igual equipamiento</p>
<p>CONSULTORIO MÉDICO DE ENDOSCOPIA</p>	
<p>SALA DE REUNIONES DELA UNIDAD DE ENDOSCOPIA</p>	<p>Area de 40 metros cuadrados. Para Docencia de pacientes y reuniones de trabajo del personal de la unidad de endoscopia. Mesa de estudio de 6 puestos</p>
<p>SALA DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS</p>	<p>Deben ser 4 salones distribuidos tres para endoscopia DIGESTIVA Y BRONQUIAL y un salón para Urología y Ginecología. Este salón debe tener las instalaciones para drenajes de procedimientos húmedos. Contemplar suministro de gases médicos en la pared y cableado en techo. Igualmente equipados. 40 Mts2 x salón</p>
<p>VESTIDOR Y SERVICIO SANITARIO PARA PERSONAL</p>	<p>Separado damas y caballeros. Dos baterías completas para hombres y mujeres que incluyen inodoro, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabón y 2 armarios metálicos doble. Banco de descalzar.</p>
<p>ÁREA DE ESPERA PREOPERATORIA DE PACIENTE AMBULATORIO</p>	<p>Debe estar conectada a la estación de enfermería pre-operatoria. Contemplar espacio para pacientes en silla de rueda. 0.50 Mts2 x silla de rueda</p>
<p>AREAS DE VESTIDORES PARA PACIENTES AMBULATORIOS</p>	<p>Contemplar 4 cubículos para pacientes ambulatorios</p>
<p>SERVICIO SANITARIO CON BAÑO Y VESTIDOR PARA PACIENTES</p>	<p>Accesibles mediante puerta con seguridad desde el vestíbulo. Separados Damas y Caballeros. El de damas con 3 sanitarios, 2 lavamanos y 2 duchas . El baño de caballeros con 3 sanitarios, 2 lavamanos y dos duchas, todos con sensores. Incluye dispensador de papel toalla y jabón líquido. Incluye vestidores y armarios metálicos.</p>
<p>SERVICIO SANITARIO CON BAÑO PARA PACIENTES DE GASTROENTEROLOGIA</p>	<p>Separados Damas y Caballeros. El de damas con 3 sanitarios, 2 lavamanos y 2 duchas . El baño de caballeros con 3 sanitarios, 2 lavamanos y dos duchas, todos con sensores. Incluye dispensador de papel toalla y jabón líquido. Incluye vestidores y armarios metálicos.</p>

ÁREA DE RECEPCION Y PREPARACION DE PACIENTE HOSPITALIZADO	Contemplar cubiculos para 6 camillas de pacientes separadas por cortineros. (vienen de sala de hospitalizacion)Contemplar espacio para pacientes en silla de rueda. 2 Mts2 x camilla y 0.50 Mts2 x silla de rueda
ESTACION DE ENFERMERIA	Debe visualizar los pacientes hospitalizados en preparacion y dentro del Área de Espera preoperatoria de paciente ambulatorio. Mueble de acero inoxidable con fregador doble incorporado. Mueble de trabajo modular para la estación de enfermería con capacidad para dos computadoras
RECOBRO	
ESTACION DE ENFERMERA DE RECOBRO	Visualizando la recuperacion de anestesia. Area de capacidad para 6 camillas.
CUARTO DE ROPA LIMPIA GASTROENTEROLOGIA	Dos cuartos
CUARTO DE ROPA SUCIA GASTROENTEROLOGIA	
ÁREA DE LAVADO DE EQUIPO DE GASTROENTEROLOGIA	Mueble de trabajo de acero inoxidable con fregador doble, grifo cuello de cisne y esquinas sanitarias. Repisa de pared de acero inoxidable con llave puertas con banda elástica.
TRABAJO SUCIO GASTROENTEROLOGIA	
ALMACEN PARA INSUMOS ACCESORIOS QUIRURGICOS Y ENDOSCOPICOS	AREA DE 30 METROS CUADRADOS Para guardar equipos, instrumental
DEPÓSITO DE LA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA	Para guardar equipos, instrumental

<p>SERVICIO DE PATOLOGÍA</p>	<p>Contemplar su ubicación en el mismo nivel del Salon de Operaciones y del Laboratorio Clínico. debe contar con dos áreas de acceso independientes: una para las actividades administrativas y la otra para las actividades propias del servicios y en comunicación interna con las otras tareas hospitalarias. Debe asegurarse el número suficiente de la salidas electricas 110-220 dependiendo del tipo de equipo. Sistema debe valorar Fuente de Poder Ininterrumpible (UPS) por número de equipos por área.</p>
<p>JEFATURA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA</p>	<p>Oficina de la Jefatura compuesta por dos ambientes: un recibidor y area de secretariado, y un despacho privado para el Jefe del Servicio. Debe tener acceso al área de trabajo del Servicio.</p>
<p>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</p>	<p>Espacio para una secretaria. Contemplar que este accesible al jefe y los patólogos.</p>
<p>DEPOSITO PARA ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA</p>	<p>Debe tener un area de deposito para el consumo del insumo del mes</p>
<p>SALA DE REUNIONES DE ANATOMO PATOLOGÍA</p>	<p>Capacidad para 12 personas.</p>
<p>AREA DE SECRETARIAS MÉDICAS</p>	<p>Espacio para cinco secretarias. Contemplar módulos en L separados, con tres gavetas y muebles aéreos con puertas y cerraduras.</p>
<p>AREA DE ARCHIVOS DE INFORMES DE HISTOLOGIA Y CITOLOGÍA</p>	<p>Area temporal mientras se almacene y digitalise la información de los últimos 5 años aproximada de 5x4m para archivadores. Se reevaluará en el anteproyecto arquitectónico</p>
<p>AREA DE TRABAJO DE PATÓLOGOS</p>	<p>AREA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN RESTRINGIDA</p>
<p>RECEPCIÓN DE ESPECÍMENES</p>	<p>Area donde se reciben los especímenes procedentes de la Consulta Externa, de otros Centros de Salud y del Salón de Operaciones para su ingreso y registro. Mostrador para comunicación con el público, con gavetero y cerradura</p>
<p>RECEPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO</p>	<p>Area de antesala comun de los patólogos y a la oficina de la secretaria. Contemplar un lavamanos con dispensador de papel toalla y jabon. Mesa de trabajo con niveles para organizar el trabajo de los patólogos. Mesa de trabajo con niveles para organizar laminillas recibidas para los Patólogos. Mueble aereo con puertas y cerradura.</p>
<p>SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL</p>	<p>Con acceso directo y al laboratorio. Contemplar baños separados de Damas y Caballeros. El de damas con 2 sanitarios y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 1 sanitarios, 2 uriniales y 2 lavamanos, todos con sensores por cada área de atención. Incluye dispensador de papel toalla y jabón liquido.</p>
<p>CUBÍCULOS PARA LOS PATÓLOGOS</p>	<p>Contemplar 10 cubiculos separados, con salidas de intranet, internet, y telefonos para patólogos y uno de tres puestos para Residentes. 10 Mueble en L con gaveta central y tres gavetas laterales con cerraduras y 10 Mueble áreo con cerraduras. 1 Mueble rectangular con tres columnas de gavetas de tres cajones, capaz de soportar tres microscopios.</p>
<p>ÁREA DE TRABAJO LOS CITÓLOGOS</p>	<p>Contemplar 3 cubiculos separados. Dos cubículos individuales y un cubículo de mayor dimensión para capacidad de 3 personas para entrenamiento, refrescamiento, etc. (Cubiculos con mostrador en L de 0.56m de profundidad con bordes redondeados. Con gaveta central y 3 gavetas laterales. Mueble aereo con puertas y cerradura)</p>

LABORATORIO DE CITOLOGÍA	tamaño aproximado 6x4 m. Dos (2) Mesa de trabajo de acero inoxidable con superficie de acero inoxidable o de resina epoxica con fregador doble incluido 6 mts de largo x 1.3 metro de profundidad. Para citocentrífuga y cito espin y dos extractores para tincion y montaje de laminillas. Con puertas y bandejas para colocar reactivos, cristalería y otros. Extractor encima del sobre con dimensiones adaptadas a la mesa. Una (1) Mesa de trabajo de acero inoxidable para recibo rotulacion de muestras y colocar un microscopio Con gavetas para colocar insumos. (1) Mueble aereo con puertas y cerradura altura tipo secretaria sobre el mueble de trabajo para colocar insumos
LABORATORIO DE INMUNO HISTOQUÍMICA	Dimensiones no menor de 7.0 x 6.0 mts 2. Un (1) Mueble tipo mostrador con fregador sencillo incluido debe medir en promedio 3 m de largo x 1.0 de ancho con sobre resistente a alcoholes corrosivos con una cámara de extracción de gases. Dos (2) Mueble tipo mostrador con fregador sencillo incluido. Dos (2) Mesas de trabajo sin fregador de acero inoxidable con superficie de acero inoxidable o de resina epóxica de 3 m de largo x 1.4 m de ancho aproximadamente. tRES (3) Muebles aereos para colocar libros, informes y documentos. Dos (2) Mesa de trabajo de acero inoxidable con superficie de acero inoxidable o de resina epóxica
LABORATORIO DE HISTOLOGIA	
MICROTOMIA	Tres (3) mueble tipo mostrador y sobre resistente a ácidos y corrosivos de 3 metros de largo x 1.40 m. Tres (3) Anaqueles de 4 niveles de metal resistentes a acidos con puertas y cerraduras. Un mueble aereo con puertas y cerradura
OFICINA DEL JEFE DE HISTOLOGÍA	
ÁREA DE ARCHIVO DE BLOQUES Y LAMINILLAS PARA UN AÑO	Ubicado dentro del ambiente de MICROTOMIA. Mesa tipo mostrador
AREA DE TINCIÓN HISTOLOGICA Y MONTAJE DE LAMINILLA	Mueble de acero inoxidable con fregador doble incorporado y extractor de gases con filtros para xilol, formol isopropilico. 1.60 de largo x 60 cmts de profundidad. Mesa tipo sobre de acero inoxidable para montaje de laminillas
ALMACEN DE INFLAMABLE Y ALCOHOLES	Ubicar próximo a microtomia en el área externa con puertas y ventanas con seguridad de aproximadamente 5x3 mts. Extintor de inflamable. Mesa tipo sobre de material no inflamable 1.20 largo por 80 cm de profundidad. Sistema de extracción de gases tóxicos
AREA DE PROCESAMIENTO DE TEJIDOS	Sistema de extraccion de gases tóxicos. Fregadores profundos con grifos. Mesa de trabajo de acero inoxidable con superficie de acero inoxidable o de resina epóxica
AREA DE CORTES QUIRÚRGICOS	Estación de Trabajo Para cortar Muestras para 2 personas con extraccion de gases toxicos (formaldehido) 2.50 largo x 1.50 de profundidad. Dos (2) Mueble tipo sobre con fregador doble 0.52 largo x 0.45 ancho y 19 cms de profundidad con sobre de trabajo. Mesa para recepción de Muestras Histopatológicas mesa resistente de acero inoxidable de 3.0 x 1.0 metros. Dos (2) mueble con tabilla para colocación de muestras, seis tabillas de 80 cm de profundidad cada mueble y un metro de largo. Un mueble tipo sobre de acero inoxidable
AREA DE CORTE POR CONGELACIÓN	Estación de trabajo para cortar Muestras para 2 personas.
BANCO DE TUMORES	Mesa de trabajo de acero inoxidable con superficie de acero inoxidable o de resina epoxica con fregador doble incluido. 6 mts de largo x 1.0 metro de profundidad. Fregador central doble y sobre la superficie de acero se debe colocar: Campana de Flujo Laminar, Estación de trabajo pequeña que incluya tabla (board) de plástico duro, resistente a reactivos ácidos y básicos para corte de tejidos y con extracción de gases tóxicos. Set para realizar tinción de hematoxilina y eosina

OFICINA PARA LECTURA DE LAMINAS	Debe ubicarse dentro del área de Banco de Tumores, con ventana de vidrio para ver hacia los equipos. Escritorio modular que incluye mesa con tabillas para computadora. Contemplar módulos en L con gaveta central y tres gavetas laterales. Un mueble aéreo con puertas y cerraduras
ÁREA DE ARCHIVO DE PIEZAS QUIRÚRGICAS	De 6 x 3 mts con extractor de gases de pared y extintor. Buena iluminación. Ocho (8) Anaqueles fijo en paredes para colocar piezas quirúrgicas 2.70 x 2.70 x .50 de profundidad
DEPÓSITO PARA BLOQUES DE PARAFINA	Ubicado en el Área de patología. Para 20 años el espacio aproximado es de 20 metros de largo por 4 metros de ancho. Tiene que tener el espacio con capacidad para ubicar 20 archivadores de bloques con una medida aproximada de 1.75metros de alto, 1.03metros de largo y 0.73mts de profundidad
ARCHIVO DE LAMINILLAS	Ubicado fuera del área de Patología, en el sotano o planta baja del hospital, debido a que el peso de las laminillas es muy alto. Para 20 años el espacio aproximado es de 20 metros de largo por 4 metros de ancho. Tiene que tener el espacio con capacidad para ubicar 20 archivadores de laminillas con una medida aproximada de 1.75metros de alto, 1.03metros de largo y 0.73mts de profundidad
CUARTO DE ASEO DEL SERVICIO DE PATOLOGIA	
AREA DE MORGUE	Debe estar ubicada fuera del área de Patología
ESTACIONAMIENTOS PARA CARROZA MORTUORIA	Para dos (2) Ubicarlo en una zona reservada para que la salida de los cadáveres sea lo más discreta y directa posible, tienen relación con el centro quirúrgico y con las unidades de hospitalización. No ubicarlo cerca de nutrición y dietética o que los flujos de circulación.
RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA DE DEUDOS	Ubicada en el acceso principal a la Morgue. Para 6 personas
SERVICIOS SANITARIOS PARA PÚBLICO	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros ubicados estratégicamente en las áreas de espera. El de damas con 2 sanitarios (uno de los cuales debe ser para personas con discapacidad) y 2 lavamanos. El baño de caballeros con 1 sanitarios con medidas para personas con discapacidad, 2 urinarios y 2 lavamanos, todos con sensores Incluye dispensador de papel toalla y jabón.
ÁREA DE CONTROL	Ubicada frente a la sala de espera con acceso interno al departamento. Mostrador con ventanilla de vidrio fijo y abertura amplia para el paso de papelería y comunicación con el público, con gavetero y cerradura
OFICINA DE TECNICO DE MORGUE	
SALA DE AUTOPSIAS	Ubicar en la Morgue. Accesible a las neveras mortuorias y al área de entrega de cadáver. Prever sumidero en el piso para limpieza del área. De 6x 5 mts. Contemplar extractor de gases. Mueble aéreo de acero inoxidable con puertas y cerradura. Una Mesa de acero inoxidable
ÁREA DE ARCHIVO DE PIEZAS ANATÓMICAS	
ÁREA PARA VESTIDOR DE CADAVERES	Extractor. Mueble con fregador incorporado con sobre de trabajo y Mueble aéreo para guardar insumos.
ÁREA DE ROPA SUCIA	
CUARTO FRÍO Y REFRIGERACIÓN DE CADÁVERES	Manejo para 12 cadáveres. Considerar espacio para gavetas con capacidad para 25 cadáveres. Área integrada en la sala de autopsia o muy próxima a esta.
SERVICIO SANITARIO CON BAÑO Y VESTIDOR PARA EL PERSONAL	Este es para el personal que exclusivamente trabajará en sala de autopsia y morgue. Contemplar uno para damas y uno para caballeros con baño (ducha), sanitario, urinal, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabón.
CUARTO DE ASEO DE LA MORGUE	

SERVICIO DE HEMATOLOGIA	
LABORATORIO DE BIOLOGÍA DEL CÁNCER	Área de circulación restringida, con dos vías de acceso: una para pacientes y otra para personal. Compuesto por laboratorio de criopreservación y laboratorio de biología del cáncer. Es una Unidad compartida por Patología y Hematología con acceso desde ambos servicios. Para el cálculo total de esta área, debe tomarse en cuenta las características y dimensiones de los equipos y el espacio libre para la emisión del calor generado por los mismos.
RECEPCION DEL LABORATORIO	Mostrador con ventanilla de vidrio fijo y abertura amplia para el paso de papelería y comunicación con el público, con gavetero y cerradura
OFICINA DE JEFATURA DEL LABORATORIO	Un módulo con un cubículo para el jefe médico y uno para el coordinador técnico.
SECRETARIA DE HEMATOLOGÍA	
ÁREA PARA INFORMES DE LOS TÉCNICOS	Contemplar 6 cubículos modulares para informes técnicos: 3 para biología molecular; 2 para citometría de flujo y 1 para secuenciación.
SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL	Separados Damas y Caballeros. El de damas con 2 sanitarios, 2 lavamanos. El baño de caballeros con 1 sanitario, 2 urinarios, 2 lavamanos, todos con sensores. Incluye dispensador de papel toalla y jabón líquido. Incluye vestidores y armarios metálicos.
DEPOSITO DE DOCUMENTOS	Documentación de oficina y útiles
SALA DE REUNIONES	contemplar un área para 10 personas
ÁREA DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS 1 (HEMATOLOGÍA)	Donde se realizarán las extracciones de RNA mensajero y total, ADN de Celulas blancas y ADN plasmático. Mueble de acero inoxidable con fregador incorporado con area de trabajo. Gabinete aereo con puertas y cerradura. Mesa de trabajo con sobre de acero inoxidable. Gabinete de piso con puertas y cerradura.
ÁREA DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS 2 (PATOLOGÍA)	ÁREA APROXIMADA 30 METROS CUADRADOS ÁREA DESIGNADA A PATOLOGIA. Mueble de acero inoxidable con fregador incorporado con area de trabajo. Gabinete aereo con puertas y cerradura. Mesa de trabajo con sobre de acero inoxidable. Gabinete de piso con puertas y cerradura.
ÁREA DE RECIBO DE LAS MUESTRAS DE TEJIDO	Área aproximada de 2x2 metros. Mesa tipo mostrador
FOTODOCUMENTACIÓN	Destinada para la revelación y validación de los resultados. Área común con Patología. Mueble de acero inoxidable con fregador incorporado con area de trabajo. Gabinete aereo con puertas y cerradura. Mesa de trabajo con sobre de acero inoxidable. Gabinete de piso con puertas y cerradura.
ÁREA DE NEVERAS Y CONGELADORES	Área común con Patología
AMPLIFICACIÓN DE ACIDOS NUCLÉICOS (ÁREA CONJUNTA CON PATOLOGÍA)	Destinada para la revelación y validación de los resultados. Área compartida con el Servicio de Patología. Mueble de acero inoxidable con fregador incorporado con area de trabajo (mueble con 12 metros de superficie con 0.80 metros de profundidad tipo mostrador y dos fregadores incorporado). Gabinete de piso con puertas y cerradura colocado debajo del mueble anterior. Mueble tipo isla con altura de secretaria con capacidad para cuatro (4) computadoras (2 metros de largo y una línea de gavetas en el centro para análisis de resultados y documentación).

ÁREA DE CITOGÉNÉTICA MOLECULAR	Mueble de acero inoxidable con fregador incorporado con area de trabajo. Gabinete aereo con puertas y cerradura. Mesa de trabajo con sobre de acero inoxidable. Gabinete de piso con puertas y cerradura.
ÁREA DE LECTURA DE FISH	Cuarto oscuro (aislamiento lúminico). Solo con iluminación mecánica y temperatura 18°C. Espacio para 4 personas. Mesa para Microscopio de fluorencencia y Unidad de Computo (Mostrador de 22 pulgadas profundidad con bordes redondeados con tres gavetas. Un mueble aereo para colocar libros y papeleria.)
ÁREA DE PREPARACIÓN DE FISH	Mueble de acero inoxidable con fregador incorporado con area de trabajo. Gabinete aereo con puertas y cerradura. Mesa de trabajo con sobre de acero inoxidable. Gabinete de piso con puertas y cerradura.
ÁREA DE DNA RECOMBINANTE	Mueble de acero inoxidable con fregador incorporado con area de trabajo. Gabinete aereo con puertas y cerradura. Mesa de trabajo con sobre de acero inoxidable. Gabinete de piso con puertas y cerradura.
CRIOPRESERVACION DE CPH	Mueble de acero inoxidable con fregador incorporado con area de trabajo. Gabinete aereo con puertas y cerradura. Mesa de trabajo con sobre de acero inoxidable. Gabinete de piso con puertas y cerradura.
CITOMETRÍA DE FLUJO	Mueble de acero inoxidable con fregador incorporado con area de trabajo. Mueble aereo con puertas y cerradura.
ÁREA DE INMUNOTINCIÓN	
ÁREA DE ANÁLISIS	
ÁREA DE ANÁLISIS POST ANALÍTICOS	Mesa de trabajo con sobre de acero inoxidable. Gabinete de piso
ÁREA DE MICROARRAY	Mueble de acero inoxidable con fregador incorporado con area de trabajo. Gabinete aereo con puertas y cerradura. Mesa de trabajo con sobre de acero inoxidable. Gabinete de piso con puertas y cerradura.
ÁREA DE LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO	Área general para todo el laboratorio. Debe tener acceso desde varios puntos. Mueble de acero inoxidable con fregador doble incorporado con area de trabajo. Gabinete de piso con puertas y cerradura.
CUARTO DE ASEO	

<p>UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS</p>	<p>Ubicada cerca del Salón de Operaciones. Contemplar que cuente con ventanas en la parte superior que permita la entrada de luz natural. IMPORTANTE. Debe contemplarse 12 habitaciones en total. Dos de aislamiento con presión negativa y 10 con presión positiva con recambio de aire al exterior o diez recambios de aire de volúmenes por hora</p>
<p>SALA DE ESPERA</p>	<p>Puede contemplarse una sola sala de espera para UCI SOP. Para 6 personas</p>
<p>CONTROL</p>	<p>Debe tener una puerta por donde pasan los familiares, área de visita restringida</p>
<p>OFICINA PARA JEFE DE UCI ADULTO</p>	<p>Debe estar contigua al control para que filtre la entrada de los familiares a la entrevista con el médico tratante desde allí se comunica por un pasillo con la sala</p>
<p>OFICINA ENFERMERA JEFE</p>	<p>Debe tener acceso desde el pasillo para comunicación de los familiares con el médico</p>
<p>SECRETARIA DE UCI</p>	<p>Debe tener acceso desde el pasillo para comunicación de los familiares con el médico. Para dos (2) secretarias.</p>
<p>SALA DE REUNIONES UCI ADULTO</p>	<p>Mesa de estudio de 6 puestos</p>
<p>SERVICIO SANITARIO CON BAÑO Y VESTIDOR (HOMBRES Y MUJERES)</p>	<p>Es la entrada del personal al departamento. Debe visualizarse desde la central de enfermería, para permitir el control y seguridad después de las tres de la tarde. Diferenciado damas de caballeros. Incluye Vestidor con Baño, sanitario, urinal, lavamanos con dispensador de papel y jabón IMPORTANTE DEBE ESTAR EN LA ENTRADA.</p>
<p>ESTACIÓN DE ENFERMERÍA</p>	<p>Debe visualizar todos las unidades de pacientes de la UCI. Y la entrada de los pacientes y del personal. Contemplar salidas eléctricas, de intranet e internet y de teléfono. Mueble tipo mostrador con doble altura, con lámpara de luz blanca, gavetas y cerradura (Dos mostradores laterales uno derecho e izquierdo. Abierto hacia las unidades de pacientes)</p>
<p>TRABAJO LIMPIO</p>	
<p>TRABAJO LIMPIO (ÁREA DE MEDICAMENTOS Y PREPARACIÓN)</p>	<p>Mueble de trabajo de acero inoxidable con fregador y esquinas sanitarias. Dos (2) Anaquel con puerta de vidrio y cerradura para guardar medicamentos.</p>
<p>ROPA LIMPIA</p>	
<p>ROPA SUCIA</p>	
<p>TRABAJO SUCIO</p>	
<p>ÁREA DE EQUIPO, BALANZAS, NEBULIZADORES, ETC DE LA SALA DE UCI DE ADULTO</p>	<p>Para almacenar pedidos semanales. De Stock del servicio. Separar médico qx de equipos e insumos.</p>

AREA DE CAMILLAS, SILLAS DE RUEDA Y ATRILES	2.00 Mts X Camilla y 0.50 x Silla de rueda
UNIDAD DE LOS PACIENTES	Contemplar 12 unidades de pacientes cada uno separado en cubiculos. De las cuales dos son de aislamiento. Con salidas de gases medicinales y succion con 2 accesorios una para nasofaringea y una para nasogastrica por cama.
CUARTO PARA MEDICO DE TURNO	Dos (2) habitaciones
DEPOSITO DE LA UCI	
CUARTO DE ASEO	

SERVICIO DE RADIOLOGÍA E IMAGEN	Dentro de ésta unidad en un módulo separado estará la Unidad de Medicina Nuclear. Debe tener acceso por medio de elevadores internos hacia la Unidad de Radio-Oncología. (Radioterapia). Debe ser accesible y próximo a la consulta externa y corta estancia.
SALAS DE ESPERA	area con capacidad para 60 personas sentadas
SALA DE ESPERA DE PACIENTE AMBULATORIO	
SERVICIOS SANITARIOS PARA PÚBLICO	Separados damas de caballeros. Dos baterías completas, inodoro, urinal y lavamanos con sensor. Contemplar pacientes discapacitados. Dispensador de jabón, Dispensador de papel.
RECEPCIÓN	Ubicarla frente a la sala de espera. Contemplar dos oficinas para recepcionistas de pacientes, equipadas con muebles modulares tipo para 4 secretarías. Contemplar Sistema de Llamado electrónico en cada área.
SALA DE ESPERA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE CORTA ESTANCIA.	Area para 6 camillas de pacientes en espera separadas por cortinas y sillas de ruedas con acceso visible a la estación de enfermería. Contemplar salida de gases medicos y succión de líquidos en pared en cada sección de las camillas.
ESTACION DE ENFERMERÍA	Debe visualizar los pacientes hospitalizados en preparacion y dentro del Área de Espera preoperatoria de paciente ambulatorio que vienen de urgencia o corta estancia. Mueble de acero inoxidable con fregador doble incorporado (con sensor óptico y dispensador de papel y jabón)
SALA DE RESONANCIA MAGNETICA	Contempla una Area de Preparación Especial, un consultorio para la Enfermera, un Vestidor para pacientes, un Cuarto para el Equipo de Resonancia, un área para el panel de control del equipo y un cuarto para el aire acondicionado. Contemplar una salida de gases médicos y succión. Además contemplar el espacio para el aire acondicionado del cuarto de resonancia.
AREA DE PREPARACIÓN DE RESONANCIA	Se prepara el paciente que va para el estudio de resonancia. Zona que permita el cambio de camillas y preparación de canalización. Mueble modular de trabajo con sobre para preparación de paciente. Mueble modular aéreo para archivar insumos (colocarlo arriba del mueble modular de trabajo)
LAVAMANOS PARA CUARTO DE RM	Previo a la Sala
CUARTO DE EQUIPO DE RESONANCIA	Contemplar un área que permita el cambio de camillas y contemplar el cuarto para el aire acondicionado para el equipo.
PANEL DE CONTROL	Debe contemplarse con vidrio plomado, que permita la visualizacion del paciente mientras se realiza el examen. Mueble modular de trabajo con sobre y capacidad para tres computadoras.
VESTIDOR PARA PACIENTES EN RM DE TIPO MODULAR PEQUEÑOS SEPARADOS. DEBE CONTENER UN SANITARIO Y UN LAVAMANO.	Para dos pacientes dentro del RM. Incluye un sanitario y lavamano común con sensor óptico y dispensador de papel toalla y jabón con acceso para pacientes con discapacidad en silla de ruedas.

SALA DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA	Contempla una Area de Preparación Especial, una estación de Enfermería, un Vestidor para pacientes y dos cuartos para los Equipos de Tomografía, un área para el panel de control de cada equipo y un cuarto para el aire acondicionado de cada equipo. Contemplar una salida de gases medicos y succión.
AREA DE PREPARACIÓN DE TOMOGRAFÍA	Se prepara el paciente que va para el estudio de Tomografía. Zona que permita el cambio de camillas y preparacion de canalizacion 4x4 metros.
ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	Para que la enfermera escriba en el expediente y canalice el paciente. Mueble modular de trabajo con sobre para preparación de paciente.
CUARTOS DE EQUIPOS DEL TOMOGRAFOS	Contemplar DOS área de 500 metros cuadrados uno para cada tomógrafo (son dos) que permita el cambio de camillas y contemplar el cuarto para el aire acondicionado para el equipo.
PANEL DE CONTROL	Debe contemplarse uno para cada equipo con vidrio plomado, que permita la visualizacion del paciente mientras se realiza el examen. Mueble modular de trabajo con sobre y capacidad para tres computadoras
LAVAMANOS PARA CUARTO DE CAT	Previo a la Sala
BAÑO CON VESTIDOR PARA PACIENTES EN CAT SON VESTIDORES MODULARES PEQUEÑOS SEPARADOS	Para paciente dentro del CAT. Incluye sanitario y lavamano con sensor óptico y dispensador de papel toalla y jabón. Destinar uno para pacientes con discapacidad en silla de ruedas.
SALA DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE UN DETECTOR	UBICADA EN LA UNIDAD DE MEDICINA NUCLEAR. Debe contemplarse el espacio físico el cual será designado para la Sala del PET-CT. Contemplar una salida de gases medicos y succión. Además contemplar el espacio para el aire acondicionado del cuarto de tomografía
PANEL DE CONTROL	Debe contemplarse con vidrio plomado, que permita la visualizacion del paciente mientras se realiza el examen. Mueble modular de trabajo con sobre y capacidad para tres computadoras
LAVAMANOS PARA CUARTO DE CAT	Previo a la Sala
SALAS ULTRASONIDO	Area de 80 mts cuadrados cada una . Con capacidad para camillas y sillas de ruedas. Contemplar tres (3) salas iguales. Incluir gases medicos y succion. Incluir iluminacion con capacidad para disminuir la intensidad
AREA DE PREPARACIÓN DE ULTRASONIDO	Se prepara el paciente que va para el estudio de USG. Zona que permita el cambio de camillas y preparacion de canalizacion 4x4 metros. Mueble modular de trabajo con sobre para preparación de paciente
CONSULTORIO PARA LA ENFERMERA	Para que la enfermera escriba en el expediente y canalice el paciente
LAVAMANOS	
BAÑO CON VESTIDOR PARA PACIENTES EN USG SON VESTIDORES MODULARES PEQUEÑOS SEPARADOS	Para paciente dentro del USG (para cada sala). Incluye sanitario con lavamano con dispensador de papel toalla y jabón. Destinar uno para pacientes con discapacidad en silla de ruedas.
SALA DE INFORMES DE USG	Dividir en cubículos con muebles modulares igulamente equipados. Son tres (3)

MAMOGRAFÍA	Contemplar dos (2) salas con dos equipos de mamografía, con un Area de 200 mts cuadrados cada una. Contemplar dos salas iguales, una para diagnostica y procedimiento. Incluir gases medicos y succion. Incluir iluminacion con capacidad para disminuir la intensidad
AREA DE PREPARACIÓN DE MAMOGRAFÍA	Se prepara el paciente que va para el estudio de Mamografía. Zona que permita el cambio de camillas y preparacion de canalizacion 4x4 metros
CONSULTORIO PARA LA ENFERMERA	Para que la enfermera escriba en el expediente y canalice el paciente. Mueble modular de trabajo con sobre para preparación de paciente
PANEL DE CONTROL	Debe contemplarse con vidrio plomado, que permita la visualizacion del paciente mientras se realiza el examen. Sobre con mesa de trabajo para cada panel de control de cada sala.
VESTIDOR PARA PACIENTES EN MAMOGRAFÍA	Sanitario con inodoro y lavamanos. Contemplar dos uno para cada sala
SALA DE ANGIOGRAFIA	Area de 500 metros caudrados. Contemplar salida de gases medicos y succion. Iluminacion que permita disminuir la intensidad de la misma. Sobre con mesa de trabajo.
PANEL DE CONTROL	Con ventana de vidrio plomado. Debe permitir la visualizacion del pacientes durante el examen
ÁREA DE PREPARACIÓN	
VESTIDOR PARA PACIENTES DE ANGIOGRAFIA	Sanitario con inodoro y lavamanos
RX FLUOROSCÓPICO	Area de 200 mts cuadrados. Contemplar salidas de gases médicos
LAVAMANOS	
ÁREA DE PREPARACIÓN	
VESTIDOR PARA PACIENTES EN FLUOROSCOPIA	Sanitario con inodoro, lavamanos con dispensador de papel toalla y de jabon
RX CONVENCIONAL	Capacidad para tres equipos de Rx. Area de 400 mts cuadrados. Salida de gases medicos
PANEL DE CONTROL	Debe contemplarse con vidrio plomado, que permita la visualizacion del paciente mientras se realiza el examen. Sobre con mesa de trabajo
ÁREA DE PREPARACIÓN	
LAVAMANOS	Lavamanos con dispensador de papel toalla y de jabon
VESTIDOR PARA PACIENTES EN RX	Sanitario con lavamanos
CUARTO DE IMPRESIÓN Y CONTROL	Sobre con mesa de trabajo
SALA DE TELERRADIOLOGIA	
SALA DE INTERPRETACIÓN	Dividido en diez cubículos separados, con aislamiento sonoro y muebles modulares. Contemplar luz blanca y un interruptor que permita disminuir la intensidad de la luz. Mueble de trabajo, con lámpara de luz blanca, gavetas y cerradura
SALA DE TRANSCRIPCIÓN	Capacidad para seis secretarias. Mueble de trabajo tipo mostrador
CUARTO DE ROPA LIMPIA	
CUARTO DE ROPA SUCIA	

SERVICIOS SANITARIOS PARA PACIENTE	Separados damas de caballeros, incluye ducha, urinal sanitario y lavamanos con dispensador de papel toalla y de jabón
DESCANSO PARA FUNCIONARIO DE TURNO	
SERVICIOS SANITARIOS	Incluye sanitario, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabón y ducha
OFICINA DE LA JEFATURA MEDICA DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA	
SECRETARIA DE LA JEFATURA DEL SERVICIO	
OFICINA DEL JEFE TÉCNICO DE IMAGINOLOGÍA	
OFICINA DE LA JEFATURA DE ENFERMERÍA	
SALA DE REUNIONES	Sala de discusión de casos, conjunta y docencia. Mesa de estudio para 8 puestos.
SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros. El de damas con 2 sanitarios, ducha y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 1 sanitarios, ducha 2 uriniales y 2 lavamanos, todos con sensores por cada área de atención. Incluye dispensador de papel toalla y jabón líquido.
ALMACÉN GENERAL	
AREA DE DESCANSO	tipo cocineta
AREA DE EQUIPO RODANTE	Seis Salidas electricas con respaldo
CUARTO DE ASEO	

<p>MEDICINA NUCLEAR</p>	<p>Funciona dentro del area de imagenologia. Considerar medidas de PROTECCION RADIOLOGICA EN TODAS LAS AREAS</p>
<p>RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA</p>	<p>Mostrador con ventanilla de vidrio fijo y abertura amplia para el paso de papeleria y comunicación con el público, con gavetero y cerradura. La sala de espera es para 12 personas</p>
<p>SALA DE ESPERA PARA PACIENTES AMBULATORIOS</p>	<p>Capacidad para quince personas</p>
<p>SALA DE ESPERA DE PACIENTES EN CAMILLA</p>	<p>Area de un cubículo aislado de espera para dos camillas</p>
<p>SERVICIOS SANITARIOS PARA PACIENTES RADIATIVOS AMBULATORIOS EN ESPERA DE ESTUDIOS</p>	<p>Servicio para damas con 2 sanitarios y 2 lavamanos. El de caballeros con dos uriniales, un sanitario y dos lavamanos. Contemplar para pacientes discapacitados. Incluye dispensador de papel toalla y jabón liquido. Considerar medidas de PROTECCION RADIOLOGICA. En vista que se hace radioactivo al paciente y debe eliminar sustancias que le fueron inyectadas con isotopos, la batería sanitaria del area de Medicina Nuclear debe descargar sus aguas servidas en un tanque séptico especial que garantice la degradación del isótopo antes de ser vertidas al sistema general.</p>
<p>OFICINA DE JEFE DE SERVICIO MEDICO NUCLEAR</p>	<p>Un módulo con un cubiculo para el jefe de Medicina Nuclear de 20 mts cuadrados</p>
<p>SECRETARIA DE MEDICINA NUCLEAR</p>	
<p>AREA DE TRANSCRIPCIÓN</p>	<p>Deben ser cubículos con aislamiento acústico</p>
<p>SALA DE REUNIONES</p>	<p>Area de 20 mts cuadrados. Para mesa de estudio de 6 puestos.</p>
<p>SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL</p>	<p>Servicio para damas con 2 sanitarios y 2 lavamanos. El de caballeros con dos uriniales, un sanitario y dos lavamanos. Incluye dispensador de papel toalla y jabón liquido.</p>
<p>ALMACÉN PARA UTILES DEL SERVICIO</p>	<p>Documentacion de oficina y utiles.</p>
<p>ALMACÉN PARA INSUMOS SANITARIOS</p>	
<p>AREA DE ARCHIVOS DE ESTUDIOS MEDICINA NUCLEAR</p>	<p>Para guardar archivos de dos años para atrás. Documentacion administrativa.</p>

SALA DE IMÁGENES/CENTELLEOS	Contemplar 2 cuartos con salidas de gases médicos. Debe contemplarse que tenga unidades de A/A individual de respaldo ya que el equipo es sensible al calor y a la humedad. Con pared y puertas plomadas.
CUARTO DE ROPA LIMPIA	Contemplar armario en area de vestidores para ropa limpia para pacientes
LAVAMANOS	
VESTIDOR PARA PACIENTES EN GAMMA CÁMARA	Sanitario con lavamanos con dispensador de papel toalla y de jabon. La dimensión contempla el espacio para discapacitados
CUARTO DE ROPA SUCIA	
PANEL DE CONTROL	Debe contemplarse con vidrio plomado, que permita la visualizacion del paciente mientras se realiza el examen. Area de 10 metros cuadrados (VERIFICAR EN FUNCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO)
SALA DE INYECCION DE MEDICINA NUCLEAR	
LABORATORIO CALIENTE	Area de 10 mts cuadrados con paredes y puertas plomadas. Mueble de acero inoxidable con fregador incorporado con area de trabajo. Dos (2) Mueble aereo con puertas y cerradura (Contemplar que el mueble que cada mueble aereo tenga 4 puertas). Mesa tipo sobre de Trabajo de acero inoxidable (dos metros de largo por 1/2 de profundidad). Sobre de concreto cubierto de acero inoxidable para colocar generador debe tener mampara de plomo (1 mt de largo por 1/2 de profundidad)
AREA DE INYECCIÓN	Area de 8 mts cuadrados. Mueble tipo sobre de acero inoxidable. Mueble aereo con puertas y cerradura (con cuatro puertas)
SALA DE ESPERA DE PACIENTES INYECTADOS	capacidad para 10 personas sentadas con mesitas entre sillas. 2.20 Mts2 x silla
DEPOSITO INTERMEDIO DE MATERIAL RADIOACTIVO	Area de 10 mts cuadrados. Sobre de concreto cubierto de acero inoxidable para colocar generador usado (Contemplarlo en forma de U. Espacio como un Closet paredes y puertas plomadas).
CONSULTORIO Y ÁREA PARA INTERPRETAR ESTUDIOS	Dos consultorios con pantallal digital para interpretación de imágenes y atención de pacientes.

<p>SALA DE SERVICIOS QUIRÚRGICOS</p>	<p>Área de hospitalización de los Servicios de Cirugía Oncológica, Servicio de Urología Oncológica, Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Contemplar 20 habitaciones para hombres y 20 habitaciones para mujeres con dos camas en cada habitación. Habitaciones individuales 2 para varones y 2 para mujeres. Hace un total de 84 camas. Cada habitación amerita intercom con dispositivo de llamado de emergencia a la Estación de Enfermería, Luz en la cabecera de la cama independiente de la luz de la habitación con encendido desde la cama y salidas de succión de líquidos y salidas de oxígeno empotrados en las paredes. Todas con lavamanos con sensor óptico y dispensador de papel y jabón. Una TV LCD en cada habitación.</p>
<p>OFICINA DEL MÉDICO</p>	<p>contemplar un módulo con cuatro cubículos para área de trabajo de los médicos en los expedientes</p>
<p>OFICINA DE ENFERMERÍA</p>	
<p>SECRETARIA DE LA SALA DE LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS</p>	
<p>SALA DE REUNIONES</p>	<p>para discusión de casos y orientación a los familiares. Mesa de estudio de 10 puestos</p>
<p>SALA DE ESTAR DE PACIENTES Y VISITANTES</p>	
<p>SERVICIO SANITARIO PARA PÚBLICO</p>	<p>Servicio para damas con 2 sanitarios y 2 lavamanos. El de caballeros con dos urinales, un sanitario y dos lavamanos. Contemplar para pacientes discapacitados. con dispensador de papel toalla y jabón.</p>
<p>CONSULTORIO PARA ENTREVISTA Y EVALUACIÓN DE PACIENTES</p>	<p>Se utilizara por el Médico para Entrevistar a los Pacientes y sus Familiares.</p>
<p>ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DEL 4TO PISO</p>	<p>Mueble de trabajo con doble nivel, con lámpara de luz blanca, gavetas y cerradura . Mueble con sobre para mesa de trabajo con capacidad para 6 computadoras y monitores especiales. Mueble Aéreo con tablillas y puertas con cerradura.</p>
<p>TRABAJO LIMPIO</p>	
<p>ÁREA DE PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS</p>	<p>Mueble de trabajo de acero inoxidable con fregador y esquinas sanitarias. Mueble aéreo de acero inoxidable con llave puertas con banda elástica.</p>
<p>ROPA LIMPIA</p>	
<p>ROPA SUCIA</p>	
<p>TRABAJO SUCIO</p>	
<p>SERVICIO SANITARIO CON BAÑO Y VESTIDOR PARA EL PERSONAL</p>	<p>Separados damas y caballeros. Incluye ducha, sanitario, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabón</p>

CUARTO DE PROCEDIMIENTOS	Mueble de acero inoxidable con fregador doble incorporado y vertedero. Colocar lavamanos con sensor óptico.
ÁREA DE CAMILLAS, SILLAS DE RUEDA Y ATRILES	2.00 Mts2 X Camilla y 0.50 x Silla de rueda
ÁREA DE COCINETA	pequeña área para el personal de turno
HOSPITALIZACIÓN DE VARONES DE LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Contemplar 22 habitaciones para VARONES distribuidas: 12 habitaciones de dos camas de varones para Cirugía Oncológica y Cabeza y Cuello lo que hace un total de 24 camas, 4 habitaciones de dos camas para el Servicio de Urología con un total de 8 camas de varones, y 4 habitaciones de dos camas para Cirugía Plástica y Reconstructiva con un total de 8 camas. Se contemplará DOS HABITACIONES INDIVIDUALES, una para Cuidados Paliativos y otra para las necesidades ESPECIALES de cualquiera de los Servicios Quirúrgicos, ambas con baño completo adentro de la habitación con lavamano y sanitario con sensores ópticos y dispensador de papel y jabón. Lo que hace un total de 42 camas. Todas las habitaciones con closet con gaveteros y tablillas.
SERVICIO SANITARIO (cada habitación)	Incluye baño, sanitario, lavamanos con sensor óptico y dispensador de papel toalla y jabón.
HOSPITALIZACIÓN DE MUJERES DE LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Contemplar 22 habitaciones para Mujeres distribuidas: 12 habitaciones de dos camas de varones para Cirugía Oncológica y Cabeza y Cuello lo que hace un total de 24 camas, 4 habitaciones de dos camas para el Servicio de Urología con un total de 8 camas de varones, y 4 habitaciones de dos camas para Cirugía Plástica y Reconstructiva con un total de 8 camas. Se contemplará DOS HABITACIONES INDIVIDUALES, una para Cuidados Paliativos y otra para las necesidades ESPECIALES de cualquiera de los Servicios Quirúrgicos, ambas con baño completo adentro de la habitación con lavamano y sanitario con sensores ópticos y dispensador de papel y jabón. Lo que hace un total de 42 camas. 9.00 Mts2 x cama. Todas las habitaciones con closet con gaveteros y tablillas
SERVICIO SANITARIO (cada habitación)	Incluye baño, sanitario, lavamanos con sensor óptico y dispensador de papel toalla y jabón.
OFICINA DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	Tres (3) Oficinas. Para cada programa debe contemplarse una oficina por separado igualmente equipada para los siguientes programas: 1. Programa de Rehabilitación de paciente ostomizado. 2. Programa de paciente mastectomizado. 3. Programa de Clínica de Curación de Catéter. 9.00 Mts2 x Oficina

SALA DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA	Contemplar 20 habitaciones de camas dobles con un total de 40 camas y 10 habitaciones de una cama, todas con baño dentro completo incluido con lavamano, sanitario con sensor óptico y dispensador de papel y toalla. Todas deben tener sistema de succión de líquidos y oxígeno en pared, luz en la cabecera de cada cama independiente de la general de la habitación, sistema de llamado de intercom de emergencia y armario individuales con cerradura.
CUBÍCULO PARA LOS MÉDICOS	Contemplar un módulo con dos cubículos para área de trabajo de los médicos en los expedientes
OFICINA DE JEFE DE SALA DE ENFERMERÍA	
SECRETARIA DE LA SALA DE GINECOLOGÍA	
SALA DE REUNIONES	Se usará para reuniones conjuntas de casos clínicos y orientación a pacientes y familiares. Capacidad para 20 personas
CONSULTORIO PARA ENTREVISTA Y EVALUACIÓN DE PACIENTES	Se utilizara por el Médico para Entrevistar a los Pacientes y sus Familiares.
SALA DE ESTAR DE PACIENTES Y VISITANTES	
SERVICIO SANITARIO PARA PÚBLICO	Servicio para damas con 2 sanitarios y 2 lavamanos. El de caballeros con dos uriniales, un sanitario y dos lavamanos. Contemplar para pacientes discapacitados. con dispensador de papel toalla y jabón.
ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DE LA SALA	
TRABAJO LIMPIO	
ÁREA DE PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS	Mueble de trabajo de acero inoxidable con fregador y esquinas sanitarias. Mueble aéreo de acero inoxidable con llave puertas con banda elástica.
ROPA LIMPIA	
ROPA SUCIA	
TRABAJO SUCIO	
SERVICIO SANITARIO CON BAÑO Y VESTIDOR PARA EL PERSONAL	Separados damas y caballeros. Incluye ducha, sanitario, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabón
CUARTO DE PROCEDIMIENTOS	Mueble de acero inoxidable con fregador doble incorporado y vertedero

<p>ÁREA DE CAMILLAS, SILLAS DE RUEDA Y ATRILES</p>	<p>2.00 Mts2 X Camilla y 0.50 x Silla de rueda</p>
<p>HOSPITALIZACIÓN DE GINECOLOGÍA</p>	<p>Contemplar 20 HABITACIONES DE DOS CAMAS CADA UNA LO QUE HACE UN TOTAL 40 CAMAS distribidas 36 para el Servicio de Ginecología, 4 para Cuidados paliativos. 10 habitaciones de una cama. Cada habitación debe tener un sanitario con lavamanos, sanitario con sensor óptico y dispensador de papel y jabón y ducha dentro. Cada habitación debe contemplar salidas de succión de líquidos (gástrico, pulmonar) y oxígeno en pared por cama y intercomunicador para estación de Enfermería. Cada cama debe tener luz incorporada en la cabecera que salga de la pared. 9.00 Mts2 x cama. Closet con gaveteros y tablillas por cada cama.</p>
<p>SERVICIO SANITARIO (cada habitación)</p>	<p>Habilitar ducha en el area de sanitario, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabón</p>
<p>CUARTO ASEO</p>	

<p>SALA DE ONCOLOGÍA CLINICA</p>	<p>Contemplar para Oncología Clínica, Hemato Oncología y Cuidados Paliativos. Integrada por 14 habitaciones para hombres y 14 habitaciones para mujeres con dos camas en cada habitación. Habitaciones individuales 7 para varones y 7 para mujeres. Hace un total de 70 camas. Para Cada habitación amerita intercom con dispositivo de llamado de emergencia y salidas de succión de líquidos (gástrica y secreciones) salidas de oxígeno, empotrados en las paredes, luces individuales en la cabecera de las camas independientes de las de la habitación. Todas con baño completo adentro incluido. Las habitaciones deberán contar con sistema de ventilación con presión positiva con respecto al pasillo, excepto por 4 habitaciones individuales, que deberán contar con sistema de ventilación con presión negativa (Infectados).</p>
<p>OFICINA DEL JEFE DE ENFERMERÍA</p>	
<p>SECRETARIA DE LA SALA DE MEDICINA</p>	<p>Atenderán a las Salas de Oncología Médica, HematoOncología y Cuidados Paliativos. Dos (2) secretarias</p>
<p>SALA DE REUNIONES</p>	<p>Para las Clínicas Comjuntas y Reunión con los familiares. Mesa para 10 puestos.</p>
<p>SALA DE ESTAR DE PACIENTES Y VISITANTES</p>	
<p>SERVICIO SANITARIO PARA PÚBLICO</p>	<p>Servicio para damas con 2 sanitarios y 2 lavamanos. El de caballeros con dos uriniales, un sanitario y dos lavamanos. Contemplar para pacientes discapacitados. con dispensador de papel toalla y jabón</p>
<p>CONSULTORIO PARA ENTREVISTA Y EVALUACIÓN DE PACIENTES</p>	<p>Se utilizara por el Médico para Entrevistar a los Pacientes y evaluar a los pacientes.</p>
<p>ESTACIÓN DE ENFERMERÍA</p>	<p>Mueble de trabajo con doble nivel, con lámpara de luz blanca, gavetas y cerradura</p>
<p>TRABAJO LIMPIO</p>	
<p>ÁREA DE MEDICAMENTOS Y PREPARACIÓN</p>	<p>Mueble de trabajo de acero inoxidable con fregador y esquinas sanitarias. Repisa de pared de acero inoxidable con llave puertas con banda elástica</p>
<p>ROPA LIMPIA</p>	
<p>ROPA SUCIA</p>	
<p>TRABAJO SUCIO</p>	
<p>SERVICIO SANITARIO CON BAÑO Y VESTIDOR PARA EL PERSONAL</p>	<p>Separados damas y caballeros. Incluye ducha, sanitario, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabón</p>
<p>CUARTO DE PROCEDIMIENTOS</p>	<p>Dos área una para procedimientos asépticos y otra para sépticos . Mueble de acero inoxidable con fregador doble incorporado y vertedero. Mueble Aéreo para insumos con puerta.</p>

ÁREA DE CAMILLAS, SILLAS DE RUEDA Y ATRILES	2 Mts2 x camilla y 0.5 Mts. X silla de ruedas
ÁREA DE COCINETA	Mueble tipo cocinova para colocar cafetera
HOSPITALIZACIÓN DE HOMBRES ONCOLOGÍA MEDICA Y CUIDADOS PALIATIVOS	Contemplar doce habitaciones con doble cama y seis habitaciones individuales para Oncología Médica. Dos habitaciones dobles y una individual para Cuidados Paliativos, todas con su baño adentro completo, sanitario y lavamano con sensor óptico, dispensador de jabón y papel y equipos de succión de líquidos y de gases médicos empotrados en las paredes, con luces en las cabeceras de las camas independientes de las de la habitación en general. Total:35 Camas. Closet con gaveteros y tablillas para cada cama.
HOSPITALIZACIÓN DE MUJERES MEDICINA	Contemplar doce habitaciones con doble cama y seis habitaciones individuales para Oncología Médica. Dos habitaciones dobles y una individual para Cuidados Paliativos, todas con su baño adentro completo, sanitario y lavamano con sensor óptico, dispensador de jabón y papel y equipos de succión de líquidos y de gases médicos empotrados en las paredes, con luces en las cabeceras de las camas independientes de las de la habitación en general. Total: 35 camas. Closet con gaveteros y tablillas para cada cama.
SERVICIO SANITARIO (cada habitación)	Incluye baño, sanitario, lavamanos con sensor óptico y dispensador de papel toalla y jabón.
HOSPITALIZACION DE MÉDULA OSEA	Contemplar 6 habitaciones estanco de 30m2 c/u, independientes, con las siguientes características: área restringida, con lavamanos, sanitario, ducha dentro y ventanas selladas con vista al exterior, sin abertura al medio ambiente. Contarán con un sistema de aire exclusivo HEPA con 20 recambio de presión positiva por hora, temperatura ambiental de 22°C y humedad de 50%. Con dispositivos para oxígeno de pared en cada habitación y conexiones de agua y drenaje para diálisis.
ESCLUSA DE AISLAMIENTO. ÁREA DE SEPARACIÓN DE SALAS	Incluye Dispensador de papel toalla y de jabon liquido.
AREA DE VESTIDOR PARA FAMILIARES	
SALA DE REUNIONES	Area para orientar grupalmente a los pacientes que van a recibir la terapia metabólica y reunión de médicos especialistas. M3esa de 8 puestos
SERVICIO SANITARIO Y VESTIDOR PARA EL PERSONAL	Separado damas y caballeros. Incluye sanitario, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabón
ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DE MEDULA OSEA	Manejará 6 camas de pacientes de trasplante y quimioterapia de altas dosis. Mueble de trabajo con doble nivel, con lámpara de luz blanca, gavetas y cerradura.
TRABAJO LIMPIO	
ÁREA DE MEDICAMENTOS Y PREPARACIÓN	Mueble de trabajo de acero inoxidable con fregador y esquinas sanitarias. Repisa de pared de acero inoxidable con llave puertas con banda elástica
ROPA LIMPIA	
ROPA SUCIA	
TRABAJO SUCIO	
CUARTO DE PROCEDIMIENTOS	Mueble de acero inoxidable con fregador doble incorporado y vertedero.

<p>ÁREA DE CAMILLAS, SILLAS DE RUEDA Y ATRILES</p>	
<p>HABITACIONES DE AISLAMIENTO- PACIENTES ALOGÉNICOS. PRESIÓN POSITIVA</p>	<p>Contemplar 6 habitaciones estanco de 30m² c/u, independientes, con las siguientes características: área restringida, con lavamanos, sanitario, ducha dentro y ventanas selladas con vista al exterior, sin abertura al medio ambiente. Contarán con un sistema de aire exclusivo HEPA con 20 recambio de presión positiva por hora, temperatura ambiental de 22°C y humedad de 50%. Con dispositivos para oxígeno de pared en cada habitación y conexiones de agua y drenaje para diálisis. Paredes, pisos y techo sin uniones, con superficie lisa y esquinas redondeadas. Pintura epóxica antifúngica.</p>
<p>ÁREA DE RECREACIÓN DE PACIENTES AISLADOS DE MÉDULA ÓSEA</p>	<p>Esta área es exclusiva para estas 6 habitaciones</p>
<p>CUARTO DE ASEÓ</p>	

<p>UNIDAD DE RADIOTERAPIA</p>	<p>Debe ubicarse en un solo edificio y contemplarse todas las medidas normativas internacionales y nacionales como áreas restringidas por irradiación (Seguridad y protección radiológica, normas internacionales, etc). Debe relacionarse con Radiología y Medicina Nuclear. DEBE TENER ACCESO CON UN ELEVADOR INTERNO para estas áreas y la sala de hospitalización. Todo el piso debe contar con sistema de sonido ambiental para música relajante y boceo de pacientes.</p>
<p>SALA DE ESPERA PARA PACIENTES AMBULATORIOS EN BUEN ESTADO GENERAL Y FAMILIARES</p>	<p>Una sala para familiares a la entrada del servicio. Debe contemplarse capacidad para 100 personas. Ubicar esta sala de acuerdo a las normas de seguridad y protección radiológica.</p>
<p>SERVICIOS SANITARIOS PARA PÚBLICO</p>	<p>Servicio para damas con 2 sanitarios y 2 lavamanos. El de caballeros con dos urinales, un sanitario y dos lavamanos. Contemplar para pacientes discapacitados. con dispensador de papel toalla y jabón.</p>
<p>SALA DE ESPERA DE PACIENTES AMBULATORIOS</p>	<p>Contemplar area para la circulacion de pacientes en sillas de ruedas y espacio en las sala de espera para las sillas de ruedas(Nuestra realidad actual supera las 100 personas entre pacientes y familiares.</p>
<p>SERVICIOS SANITARIOS PARA PACIENTE AMBULATORIO</p>	<p>Separados damas de caballeros, incluye ducha, urinal sanitario y lavamanos con sensor contemplar para pacientes discapacitados y en sillas de ruedas. Con un espejo a altura apropiada.</p>
<p>RECEPCIÓN</p>	<p>Frente a la sala de espera (Cuál de las dos salas) Dónde va a ubicarse el oficial de registros médicos que capta la estadística) Debe estar separado completamente de la recepción. Su propio computador, etc. Mostrador con ventanilla de vidrio fijo y abertura amplia para el paso de papelería y comunicación con el público, con gavetero y cerradura. Para tres (3) recepcionistas.</p>
<p>ÁREA DE SIMULACION CONVENCIONAL</p>	<p>Contemplar Seguridad y protección radiológica, normas internacionales. Se debe colocar salidas de gases (O2) de pared. Tomacorrientes en toda el área de radiooncología, para conexión de equipo médico en caso de urgencia.Mueble de acero inoxidable con fregador sencillo incorporado, grifo cuello de cisne con sensor optico.</p>
<p>VESTIDOR PARA PACIENTES EN SIMULACION CONVENCIONAL</p>	<p>Para paciente dentro de simulacion Contemplar dimensiones para pacientes con discapacidad en silla de ruedas.</p>
<p>PANEL DE CONTROL</p>	<p>Los pacientes se visualizan a través de los monitores (Contemplar sistema de intercom y suficientes salidas para intranet, internet y tomacorrientes). Sobre con mesa de trabajo. El panel de control tiene dos secciones separadas. Cada sección requiere 3 sillas</p>
<p>AREA DE ESPERA DE HOSPITALIZADOS (INTERNOS Y EXTERNOS)</p>	<p>Contemplar espacio para la llegada de 6 camillas de transporte y 8 sillas de ruedas. Dividir esta sala en dos ambientes uno con características pediátricas y otra de adultos.Contemplar salidas de gases y succión de pared.</p>
<p>ESTACION DE ENFERMERÍA</p>	<p>Ubicarla en un área que pueda visualizar la recuperacion de anestesia y a los pacientes hospitalizados. Mueble de trabajo de acero inoxidable con doble nivel, con lámpara de luz blanca, gavetas y cerradura. Repisa de pared de acero inoxidable con llave puertas con banda elástica .</p>

AREAS DE TRATAMIENTO DE ACELERADORES LINEALES	Se deben contemplar la construcción de seis (6) Bunkers. Estas son Areas Restringidas donde no debe existir circulación de personas ajenas a la Unidad ya que es conciderada AREA RESTRINGIDA POR RADIACION. Cada Vestidor (6) debe ubicarse fuera del área donde se localiza el equipo del Acelerador lineal. (Contemplar Seguridad y protección radiológica, normas internacionales, etc). Tomacorrientes en toda el área de radiooncología, para conexión de equipo médico en caso de urgencia.
CUARTOS DE TRATAMIENTOS DE ACELERADORES LINEALES N° 1, N° 2, N° 3 Y N°. 4	Mueble de acero inoxidable con fregador sencillo incorporado, grifo cuello de cisne con sensor óptico y un sobre de acero inoxidable para el trabajo incorporada con puertas de vidrios y cerradura.
VESTIDOR PARA PACIENTES EN ACELERADOR LINEAL	Para paciente dentro del área o vestibulo previo a donde se ubica el acelerador lineal uno para cada cuarto. Contemplar requerimientos para pacientes con discapacidad en silla de ruedas.Iguals características a los de simulación.
CUARTO DEL BUNKER N° 1; N° 2; N° 3 Y N° 4	Equipo para cada bunker
CUARTO DE MÁQUINAS	Todos los cuartos de aceleradores deben tener un cuarto de máquinas anexo cada uno.
PANEL DE CONTROL	La visualizacion del paciente mientras se realiza el examen se hace a traves de monitores de computadores
CUARTO DE TRATAMIENTO N° 5 Y N°6	Construir un bunker con todo el equipo y mobiliario necesario igual que los bunkers 1, 2, 3, 4 . Estas son Areas Restringidas donde no debe existir circulación de personas ajenas a la Unidad ya que es conciderada AREA RESTRINGIDA POR RADIACION. Mueble de acero inoxidable con fregador sencillo incorporado, grifo cuello de cisne con sensor óptico y un sobre de acero inoxidable para el trabajo incorporada con puertas de vidrios y cerradura.
VESTIDOR PARA PACIENTES EN ACELERADOR LINEAL	Dentro del área o vestibulo previo a donde se ubica el acelerador lineal, uno para cada cuarto. Contemplar requerimientos para pacientes con discapacidad en silla de ruedas. Iguales características a los de simulación.
CUARTO DE TRATAMIENTO DE ORTOVOLTAJE	Terapia superficial. Este cuarto lleva blindaje según las normas de seguridad y protección radiológica. Mueble de acero inoxidable con fregador sencillo incorporado, grifo cuello de cisne con sensor óptico y un sobre de acero inoxidable para el trabajo incorporada con puertas de vidrios y cerradura.
VESTIDOR PARA PACIENTE EN TERAPIA SUPERFICIAL	Va dentro del cuarto de tratamiento.Iguals características a los de simulación.
PANEL DE CONTROL DE ORTOVOLTAJE	La visualizacion del paciente mientras se realiza el examen se hace a traves de monitores de la ventana de vidrio.

CUARTO DE PROCEDIMIENTOS	Contemplar salida de gases médicos y succión de pared. Mueble de acero inoxidable con fregador doble incorporado, grifo cuello de cisne con sensor óptico. Y mesa de trabajo. Con puertas y cerradura. Repisa aerea de pared para colocar insumos sanitarios con puertas que se cierran por bandas elasticas.
SALA DE RECOBRO DE ADULTO	Se requiere que este ubicada accesible a los cuartos de aceleración lineal. Contemplar diez cubículos y uno de ellos destinado para aislamiento. Contemplar salida de gases médicos por sistema central de gases y Sistema de succión de pared. 8 Mts2 x cama
ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	Visualizando la recuperacion de anestesia de adultos y de pediatría, por lo que ambas salas de recuperación debe estar una al lado de la otra separadas por un módulo. Mueble de trabajo con doble nivel, con lámpara de luz blanca, gavetas y cerradura
SALA DE RECOBRO DE PEDIATRÍA	Se requiere que este ubicada accesible a los cuartos de aceleración lineal y tener acceso directo a la estación de Enfermería de Adulto para que sea una sola Estación de enfermería. Contemplar dos cubículos y uno de ellos destinado para aislamiento. Contemplar salida de gases médicos por sistema central de gases y Sistema de succión de pared. 8 Mts.2 x cama. Mueble de trabajo con doble nivel, con lámpara de luz blanca, gavetas y cerradura.
ÁREA DE MEDICAMENTOS Y PREPARACIÓN	Mueble de trabajo de acero inoxidable con fregador y esquinas sanitarias con sensor optico. Repisa de pared de acero inoxidable con llave puertas con banda elástica para insumo sanitario con cerradura.
CUARTO DE ROPA SUCIA	
CUARTO SÉPTICO	Incluye vertedero clinico y lavador de paletas y urinales
ÁREA DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DE PERSONAL DE RT	Salón para trabajar documentación, estadística, coordinación, estudios especiales del personal de enfermería, físicos médicos, técnicos y médicos en conjunto. Mesa de trabajo de 12 puestos
SALA DE BRAQUITERAPIA DE ALTA Y BAJA TASA	Area conformada por 8 salas tipo quirofanos blindadas y vigiladas desde la estación de enfermería por sistema de videocamara. Cuenta con un depósito de material radiactivo para la LDT y robot para la HDT. Una unidad de anestesia y cuarto de procedimiento y aplicación de las cargas. Debe estar próximo al y al Simulador para recibir las imágenes y al Sistema de Planificación.
PANEL DE CONTROL	Ubicada de manera que puedan visualizar la pantalla de la computadora. Mueble de trabajo tipo tanden para trabajo y colocar los monitores con capacidad para tres monitores y cuatro puestos de trabajo
SALA DE PROCEDIMIENTO DE ALTA Y BAJA TASA	Contemplar salida de gases médicos por sistema central de gases y succiones de pared.
ÁREA DE CAMILLAS, SILLAS DE RUEDA Y ATRILES	Disponer de un área para camillas, sillas de rueda y atriles que no sea el cuarto de procedimientos y los pasillos de la sala.
AREA DE TALLER DE DOSIMETRIA	Contemplar 12 cubículos con escritorio modular y mueble aereo por separados ya que es el área donde se ubican los físicos que planean las dosis a aplicar a los pacientes en los aceleradores lineales.

AREA DE TALLER DE MOLDES	En esta area se confeccionan moldes que utilizan para conformar el campo de tratamiento de radioterapia. Se utiliza un material especial de "cerrobend". Mueble con sobre de acero inoxidable con fregador doble, grifo cuello de cisne, con mesa de trabajo debajo del mueble incluir gavetas (En la mesa de trabajo contemplar varios tomacorriente para equipo. Y en las paredes de esta área). Mueble aereo para colocar insumos de trabajo alrededor de toda el área).
CONSULTORIOS DE RADIO-ONCOLOGÍA	Contemplar tres(3) consultorios para radio-oncología que atienden de lunes a viernes.
OFICINA DE JEFATURA DE ENFERMERÍA DE RADIOTERAPIA	Contemplar dos cubículos por separados para dos.
SECRETARIAS DE RADIOTERAPIA	contemplar un área con tres cubículos
OFICINA DE JEFATURA DE FÍSICA MÉDICA	Contemplar dos cubículos por separados para dos supervisores
SALÓN DE REUNIONES DE RT	Para docencia, clínicas conjuntas y reuniones administrativas. Mesa de estudio de 10 puestos.
SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL	Contemplar tres sanitarios y tres lavamanos en cada uno.Separados damas de caballeros, incluye urinal sanitario en el de varones. y lavamanos con sensor y dispensador de papel toalla y jabón
DEPÓSITO DE UTILERÍA E INSUMOS MÉDICO- QUIRÚRGICO	Contemplar dos depósitos en una misma área por separados
SALA DE ENTRETENIMIENTO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS.	Los niños deben esperar separados de los adultos, asimilar las enseñanzas, interactuar con otros niños, crear confianza y recibir atención especializada. Esta sala debe tener una sección de juego y una de reposo, ambas accesibles a la vigilancia de la enfermera. Decoración infantil.
SERVICIOS SANITARIOS INFANTILES	Contemplar baños completo con ducha , lavamanos, sanitarios con sensores y dispensador de papel y jabón. Con baño para discapacitados.
CUARTO DE ASEO	

<p>SALA DE RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR</p>	<p>Area destinada a la atención de pacientes sometidos a tratamientos con unidades ionizantes. Esta organizada en dos sectores: Sala de Teleterapia integrada por 10 habitaciones para hombres y 10 habitaciones para mujeres con dos camas en cada habitación. Habitaciones individuales 2 para hombres y 2 para mujeres. Sala de Medicina Nuclear con 6 habitaciones independientes. Cada habitación amerita intercom con dispositivo de llamado de emergencia y salidas de succión de líquidos (gástrica y secreciones) salidas de oxígeno, empotrados en las paredes, luces individuales en la cabecera de las camas independientes de las de la habitación. Todas con baño completo adentro incluido. En vista que se hace radioactivo al paciente y debe eliminar sustancias que le fueron inyectadas con isotopos, la batería sanitaria del area de Medicina Nuclear debe descargar sus aguas servidas en un tanque séptico especial que garantice la degradación del isótopo antes de ser vertidas al sistema general.</p>
<p>SALA DE RADIOTERAPIA</p>	<p>Contemplar 10 habitaciones para hombres y 10 habitaciones para mujeres con dos camas en cada habitación. Habitaciones individuales 2 para hombres y 2 para mujeres.</p>
<p>ESTACIÓN DE ENFERMERÍA</p>	
<p>OFICINA DEL JEFE DE ENFERMERÍA</p>	<p>Jefe de Enfermería del pabellón de Radioterapia y Medicina Nuclear</p>
<p>SECRETARIA DE LA SALA DE RADIOTERAPIA</p>	<p>Atenderá a las Salas de Radioterapia y Medicina Nuclear</p>
<p>SALA DE REUNIONES</p>	<p>Para las Clínicas Comjuntas y Reunión con los familiares. Mesa de estudio de 10 puestos.</p>
<p>SALA DE ESTAR DE PACIENTES Y VISITANTES</p>	<p>Situada cerca de la Estación de Enfermería</p>
<p>SERVICIO SANITARIO PARA PÚBLICO</p>	<p>Separado damas y caballeros. Incluye sanitario, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabón.</p>
<p>CONSULTORIO PARA ENTREVISTA Y EVALUACIÓN DE PACIENTES</p>	<p>Se utilizara por el Médico para Entrevistar a los Pacientes y evaluar a los pacientes.</p>
<p>ESTACIÓN DE ENFERMERÍA</p>	<p>Mueble de trabajo con doble nivel, con lámpara de luz blanca, gavetas y cerradura</p>
<p>TRABAJO LIMPIO</p>	
<p>ÁREA DE MEDICAMENTOS Y PREPARACIÓN</p>	<p>Mueble de trabajo de acero inoxidable con fregador y esquinas sanitarias. Repisa de pared de acero inoxidable con llave puertas con banda elástica.</p>
<p>ROPA LIMPIA</p>	
<p>ROPA SUCIA</p>	
<p>TRABAJO SUCIO</p>	
<p>SERVICIO SANITARIO CON BAÑO Y VESTIDOR PARA EL PERSONAL</p>	<p>Separados damas y caballeros. Incluye ducha, sanitario, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabón</p>

CUARTO DE PROCEDIMIENTOS	Dos área una para procedimientos asépticos y otra para sépticos. Mueble de acero inoxidable con fregador doble incorporado y vertedero. Mueble Aéreo para insumos con puerta.
ÁREA DE CAMILLAS, SILLAS DE RUEDA Y ATRILES	2 Mts2 x camilla y 0.5 Mts. X silla de ruedas
ÁREA DE COCINETA	Mueble tipo cocinova para colocar cafetera
HOSPITALIZACIÓN DE HOMBRES	Contemplar 10 habitaciones con doble cama y 2 habitaciones individuales. Todas con su baño adentro completo, sanitario y lavamano con sensor óptico, dispensador de jabón y papel y equipos de succión de líquidos y de gases médicos empotrados en las paredes, con luces en las cabeceras de las camas independientes de las de la habitación en general. Con armario empotrado para cada paciente con cerradura en la puerta.Total: 25 Camas
HOSPITALIZACIÓN DE MUJERES	Contemplar 10 habitaciones con doble cama y 2 habitaciones individuales. Todas con su baño adentro completo, sanitario y lavamano con sensor óptico, dispensador de jabón y papel y equipos de succión de líquidos y de gases médicos empotrados en las paredes, con luces en las cabeceras de las camas independientes de las de la habitación en general. Con armario empotrado para cada paciente con cerradura en la puerta.Total: 25 Camas
SERVICIO SANITARIO (cada habitación)	Incluye baño, sanitario, lavamanos con sensor óptico y dispensador de papel toalla y jabón.
HOSPITALIZACIÓN DE MEDICINA NUCLEAR	Contemplar 10 habitaciones de una cama blindadas, aisladas y con acceso restringido para uso de pacientes en tratamiento con isótopos radiactivos. Todas con su baño adentro completo, sanitario y lavamano con sensor óptico, dispensador de jabón y papel y equipos de succión de líquidos y de gases médicos empotrados en las paredes, con luces en las cabeceras de las camas independientes de las de la habitación en general. Con armario empotrado para cada paciente con cerradura en la puerta. En vista que se hace radioactivo al paciente y debe eliminar sustancias que le fueron inyectadas con isotopos, la batería sanitaria del area de Medicina Nuclear debe descargar sus aguas servidas en un tanque séptico especial que garantice la degradación del isótopo antes de ser vertidas al sistema general.
LAVAMANOS PARA EL PERSONAL	Incluye Dispensador de papel toalla y de jabon liquido
CUARTO DE ASEO	

ALMACÉN GENERAL	Ubicado en la planta baja en el sótano del área hospitalaria. Y accesible al edificio del área administrativa.
ZONA DE DESCARGA	Estacionamiento para cuatro (4) camiones.
RECIBO Y ENTREGA	Mueble de trabajo con doble nivel, con lámpara de luz blanca, gavetas y cerradura
JEFATURA	Ubicarlo de manera que tenga vista panorámica del deposito.
SUB JEFE	Ubicarlo de manera que tenga vista panorámica del deposito.
SECRETARIA	Recepcion de documento, confeccion de requisición y confeccion de informe de recepción.
RECEPCIÓN Y ENTREGA DE PEDIDO AL HOSPITAL	Contemplar seguridad en cielorraso, puertas y ventanas. Mostrador con ventanilla de vidrio deslizable y abertura amplia para el paso de papelería, y comunicación con el público, con gavetero y cerradura, contemplar puerta y ventanas con seguridad
DEPÓSITO DE ALMACÉN CENTRAL	Abastos
DEPÓSITO EQUIPO DE MANEJO DOMICILIARIO	Equipos. Contemplar espacio para guardar 7 concentradores de oxigeno, 5 sillas de ruedas, atriles, 1 succiones, 3 equipos de inhaloterapia, 3 andaderas
CONTROL Y PROCESAMIENTO DE DATOS / KÁRDEX	
SERVICIO SANITARIO CON BAÑO Y VESTIDOR PARA EL PERSONAL	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros. El de damas con 2 sanitarios, ducha y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 1 sanitarios, ducha 2 uriniales y 2 lavamanos, todos con sensores por cada área de atención. Incluye dispensador de papel toalla y jabón líquido. Incluye vestidor y armarios metálicos.
CUARTO DE ASEO	

ALMACÉN INSUMOS SANITARIOS	Debe contemplarse tres áreas y separarlo en: Laboratorio, Medicamentos y Médico Quirúrgico. Debe estar ubicado en planta baja a nivel del sótano donde se concentrarán todas las áreas de almacenaje.
ESTACIONAMIENTOS DEL DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS	Para 3 camiones
ZONA DE DESCARGA	Contemplar rampa para facilitar el recibo de las cargas.
RECIBO Y ENTREGA	Mueble de trabajo con doble nivel, con lámpara de luz blanca, gavetas y cerradura
ÁREA DE LOCKERS	
JEFATURA DE ALMACEN DE INSUMOS SANITARIOS	Ubicarlo de manera que tenga vista panorámica del deposito.
SECRETARIA	Un módulo con un cubiculo para el jefe uno para el kardista y la secretaria que debe visualizar el área de recepcion y entrega al hospital
RECEPCIÓN Y ENTREGA DE PEDIDO AL HOSPITAL	Contemplar seguridad en cielorraso, puertas y ventanas. Mostrador con ventanilla de vidrio deslizable y abertura amplia para el paso de papeleria, y comunicación con el público, con gavetero y cerradura, contemplar puerta y ventanas con seguridad.
DEPÓSITO EQUIPO	
ESTACIONAMIENTOS PARA MONTACARGAS	
DEPÓSITO DE LABORATORIO Y HEMATOLOGÍA, IMAGENOLOGIA, PATOLOGÍA	
CUATRO FRIO Ó NEVERAS Y DE ALMACENAMIENTO	
JEFE DE MEDICO QUIRÚRGICO	Ubicarlo de manera que tenga vista panorámica del deposito. Un módulo con un cubiculo para el jefe uno para el kardista y la secretaria que debe visualizar el área de recepcion y entrega al hospital
SECRETARIA DE MEDICO QUIRÚRGICO	Un módulo con un cubiculo para el jefe uno para la secretaria que debe visualizar el área de recepcion y entrega al hospital
ASISTENTES DE MEDICO QUIRÚRGICO	
DEPÓSITO DE MÉDICO QUIRÚRGICO	

CONTROL Y PROCESAMIENTO DE DATOS / KÁRDEX	Un módulo con cuatro cubículos dentro del depósito de médico quirúrgico
DESPACHO DE MEDICAMENTOS A RECETARIO Y SALA DE HOSPITALIZACIÓN	Esta área debe estar dentro del área de almacenamiento de productos farmacéuticos. Mesa de trabajo
ALMACÉN DE INFLAMABLE Y ALCOHOLES	Ubicar próximo al depósito de medicamentos en el área externa con puertas y ventanas con seguridad
SUB- DEPOSITO PARA ÁREA HOSPITALARIA	
ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	
RECEPCIÓN DEL ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	Contemplar área para carga y descarga de medicamentos y otros insumos sanitarios. Cortinas de aire. Mostrador.
ÁREA DE ALMACENAMIENTO	
OFICINA DE CONTROL DE INVENTARIO DEL ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	Cubículo cerrado con privacidad y seguridad
ÁREA DE DESPACHO DE PEDIDOS	Mostrador con ventanilla corrediza con gavetero y cerradura
SERVICIO SANITARIO	
CUBÍCULO DE ALMACENISTA	
CONTROL Y PROCESAMIENTO DE DATOS / KÁRDEX	Tres (3) Escritorio modular que incluye mesa para computadora
SERVICIO SANITARIO CON BAÑO Y VESTIDOR PARA EL PERSONAL	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros. El de damas con 2 sanitarios, ducha y 2 lavamanos. El baño de caballeros con 1 sanitarios, ducha 2 urinales y 2 lavamanos, todos con sensores por cada área de atención. Incluye dispensador de papel toalla y jabón líquido. Incluye vestidor y armarios metálicos.
CUARTO DE ASEO	

UNIDAD DE MANTENIMIENTO	Area conformada por las unidades encargadas del mantenimiento y conservación de edificios y equipos del hospital. Contará con un área de visita y recepción común para la Unidad de Mantenimiento y la de Biomédica. Tendrá una entrada para personal y público y una entrada posterior para recepción de materiales y equipos.
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	
VESTÍBULO Y RECEPCIÓN	para 8 puestos
OFICINA DE LA SECRETARIA DE MANTENIMIENTO	
OFICINA DE JEFATURA DE MANTENIMIENTO	Atenderá las actividades propias de su cargo y las contingencias que se presenten.
OFICINA DE SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	
ÁREA DE DESCANSO PARA EL PERSONAL DE TURNO	Mueble fregador con tablero de acero inoxidable
SALA DE CALDERAS Y BOMBAS DE AGUA	Ubicada en el área de caldera
TÉCNICO DE CALDERAS	
TALLER DE MANTENIMIENTO	
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	
TALLER DE ELECTRICIDAD	
TALLER DE CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA	
TALLER DE PLOMERÍA	
TALLER DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	
TALLER DE MECÁNICA	Mueble con puerta y cerradura para guardar herramientas y equipos

BODEGA DE JARDINERÍA	Mueble con puerta y cerradura para guardar herramientas y equipos
SERVICIO SANITARIO CON DUCHA Y VESTIDOR PARA EL PERSONAL	Dos sanitarios separados para damas y caballeros. Incluye 1 ducha, 2 inodoros, 2 urinales (varones), 2 lavamanos con dispensador de papel toalla y jabon. Armarios metálicos dobles para 6 mujeres y 16 para hombres. Banco para descalzar.
SALA DE REUNIONES	Area destinada para realizar docencia interna a los profesionales del area y otros. Mesa de seis puestos
CUARTO DE ASEO	
BIOMEDICA	Departamento dirigido al Mantenimiento, Evaluación, Diagnostico y Reparación de Equipo Médico. Para ello debe contar con áreas Adminsitrativas y talleres especializados.
JEFATURA	
INGENIEROS BIOMÉDICOS	Módulos para dos ingenieros
SECRETARIA	Ubicada en el mismo área de los Ingenieros Biomédicos
RECEPCIÓN DE EQUIPO	Contemplar seguridad en cielorraso, puertas y ventanas. Area de 10 metros cuadrados. Mostrador con gavetero y cerradura, contemplar puerta.
AREA DE DESINFECCION	Area de 10 metros cuadrados, piso debe contar con drenaje y un sumidero
SERVICIO SANITARIO CON DUCHA Y VESTIDOR PARA EL PERSONAL	Separados para damas y caballeros. Incluye ducha, inodoro, urinal, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabon. Armarios metálicos dobles para 4 mujeres y 4 para hombres. Banco para descalzar.
TALLER DE BIOMEDICA	
AREA DE REPARACION DE EQUIPO	Se debe contemplar cuatro módulos para tener cuatro talleres para repartir las especialidades. Se debe contemplar un área para realizar trabajo al aire libre que este dentro del área de Biomédica. Area de 80 metros cuadrados. Mesa de trabajo tipo electrónico con sobre antiestático con espacio para 4 técnicos
AREAS DE ALMACENAMIENTO	AREA DE 40 METROS CUADRADOS
ALMACENAMIENTO DE BIOMEDICA	
ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS PARA PIEZAS	Contemplar dejar espacio libre para colocar equipos que cuentan con sus propios y ruedas

<p>AGUA, CALDERAS Y REFRIGERACIÓN</p>	<p>IMPORTANTE ESTA AREA DEBE ESTAR FUERA DE TODO CONTACTO CON LAS OTRAS AREAS en un edificio independiente con aislamiento acústico y térmico. Con cerca perimetral y portón, oficina, sanitario y cuarto de herramientas.</p>
<p>Servicio Sanitario para caldera y refrigeración</p>	<p>Incluye baño, sanitario, urinal, lavamanos con dispensador de papel toalla y jabon.</p>
<p>SALA DE CALDERAS Y BOMBAS DE AGUA</p>	<p>Dos calderas de funcionamiento alterno que permita el mantenimiento y reparacion sin interrupción del flujo de vapor al hospital.</p>
<p>Técnico de calderas</p>	<p>Ver MANTENIMIENTO</p>
<p>SISTEMA DE REFRIGERACION</p>	<p>Sistema central de refrigeración por agua fría con tuberías de interconexión con los edificios con dos unidades para facilitar el mantenimiento y reparación sin interrupción del servicio y con cobertura de 24 horas.</p>
<p>SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA</p>	<p>El sistema de agua potable para consumo humano y actividades domiciliarias y hospitalarias por día. En consecuencia contará con un tanque de reserva de 100,000 mil litros con los correspondientes filtros de entrada, control de fangos, válvula de no retorno, ventilador y mecanismo que garantice una presión constante de alrededor de 2.5 Kg/m². Además, contará con un sistema de agua cruda para regadío y lavado de aceras y calles internas, recogida en un tanque colector procedente de las aguas servidas y de lluvia. Sus bocas de riego debes estar claramente identificadas.</p>

<p>PARQUE Y JARDINES</p>	
<p>POLIGONO HOSPITALARIO</p>	<p>Finca de 8.3 hectáreas cuyas instalaciones estarán protegida por una cerca perimetral de tubos de acero galvanizado, con alambre de ciclón enterrado en concreto y alambre de púas en su parte superior, con portones de igual material, garitas de vigilancia, faroles internos y sistema soterrado de irrigación del prado y jardines.</p>
<p>PARQUE DE ESTACIONAMIENTO PERSONAL Y PUBLICO</p>	<p>Estacionamientos semitechados, sobre superficie de asfalto con drenaje central a dos aguas o según topografía hacia colectores externos y demarcados. Con servicio las 24 horas del día durante los 365 días del año. Cerca perimetral. Cada patio tiene capacidad para alojar 100 vehículos; que serán monitoreados de forma permanente por un sistema de seguridad y vigilancia, a través de cámaras de circuito cerrado de TV. Control de entrada y salida mediante tarjeta magnética para el personal y pacientes y por cajero automático para los demás usuarios. Las tarifas y alternativas de estacionamientos, se determinan en función de la mayor o menor cercanía con el edificio principal. Capacidad para 600 autos. Opción a crecer horizontal o vertical según demanda.</p>
<p>PARQUE DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES</p>	<p>Galera bajo techo ubicada para depósito nocturno. Con cerca perimetral y portón. Area de lavado y aspirado cerca del taller de mecánica. Capacidad para 20 vehículos.</p>
<p>JARDINES</p>	
<p>PRADO</p>	<p>Gramina natural, área de huertos y frutales, veredas con faroles, sistema soterrado de irrigación.</p>

GUARDERIA INFANTIL	Bienestar del Empleado como apoyo a la atención y cuidado de niños entre uno y cuatro años de edad. Edificio con cerca perimetral y portón de acceso controlado, patio interior con suelo de grama sintética y juegos infantiles separados según grupo etéreo y rodeado de las oficinas, los salones y de las demás dependencias.
AREA DE RECEPCIÓN DE PÁRVULOS	Vestíbulo techado con capacidad de dos autos en fila, para dejar y recoger a los párvulos
AREA ADMINISTRATIVA	Compuesta por un módulo donde se facilite la comunicación entre el director y su secretaria. Se ubicará un salón de reuniones.
RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA	Mueble tipo modular para la recepción
DESPACHO DEL DIRECTOR	
SALÓN DE REUNIÓN	Mesa de estudio de 6 puestos
DEPÓSITO DE LA DIRECCIÓN	Para guardar utiles de oficina y papelería
SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS PARA DAMAS Y CABALLEROS	Ubicado dentro del área de espera para el público. Debe contemplar para cada uno, dos inodoros y dos lavamanos con sensores en el lavamano y dos urinales en el de varones. Dispensador de jabón y papel.
SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL	Ubicado dentro del área de las secretarías y será destinado para uso común del personal. Uno para hombres con 2 urinales y un inodoros y dos inodoros para mujeres. Ambos con dos lavamanos cada uno con sensores y dispensador de jabón y papel.
AREA DE GUARDERÍA	Compuesta por tres pabellones separados: Maternal A para párvulos de 12 a 23 meses, Maternal B para párvulos de 24 a 35 meses, Maternal C para párvulos de 36 a 47 meses. y Prejardín de 48 a 59 meses . Acceso de entrada restringido con puerta de doble hoja con cerradura tipo abatible de emergencia y llave.
MATERNAL A	Para para párvulos de 12 a 23 meses, con tinas para aseo con sistema de regadera con manguera flexible y agua caliente y fría. Cunas con barandales altos. Con capacidad para 20 cunas
SERVICIO SANITARIO	Dentro del area de Maternal A debe haber sanitarios con un inodoro, una ducha y un lavamanos. Dispensador de jabón y papel. Una tina y una ducha con sistema de regadera con manguera flexible y agua caliente y fría.
MATERNAL B	Para la atencion de Maternal B para párvulos de 24 a 35 meses. Con sanitario adecuados a la estatura de los infantes, mesas bajas de trabajo, anaqueles para juguetes y material docente. Capacidad para 24 infantes por módulos de 12 infantes por área.
SERVICIO SANITARIO	Dentro del parvulario. Dos baterías compuestas por un inodoro, una ducha y un lavamanos cada una. Dispensador de jabón y papel. De tamaño y altura adecuada a la edad de los párvulos.
MATERNAL C	Maternal C para la atencion de párvulos de 36 a 47 meses. Con sanitario adecuados a la estatura de los infantes, mesas bajas de trabajo, anaqueles para juguetes y material docente. Capacidad para 24 infantes en dos módulos de 12 infantes por área.
SERVICIO SANITARIO	Dentro del parvulario. Dos baterías compuestas por un inodoro, una ducha y un lavamanos cada una. Dispensador de jabón y papel. De tamaño y altura adecuada a la edad de los párvulos.

PREJARDIN	Para la atención de párvulos de 48 a 59 meses. Con sanitario adecuados a la estatura de los infantes, mesas bajas de trabajo, anaqueles para juguetes y material docente. Un módulo con capacidad para 20 infantes.
SERVICIO SANITARIO	Dentro del parvulario. Dos baterías compuestas por un inodoro, una ducha y un lavamanos cada una. Dispensador de jabón y papel. De tamaño y altura adecuada a la edad de los párvulos.
AREA DE RESTAURACIÓN	Compuesto por comedor y cocina. Con lavamanos instalados adecuados a la edad de los párvulos. Neveras para la conservación de los alimentos y horno de microondas. Recipiente para basura con tapa abatible. Puerta de emergencia, de doble hoja y salida hacia afuera. Fregador con tablero de acero inoxidable.
AREA DE RECREACIÓN	Patio central con drenajes según topografía, grama sintética en toda su extensión, juegos infantiles según grupos etéreos.
ENFERMERÍA	Para control de bienestar, crecimiento y primeros auxilios.
SERVICIO SANITARIO	Debe contener un inodoro, una ducha y un lavamanos. Dispensador de jabón y papel.
CUARTO DE ASEO	

<p>SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA</p>	<p>Las circulaciones para los materiales de desecho, sucio y reciclados deben estar separados de las correspondientes a la comida y material limpio.</p>
<p>ÁREA DE DESECHOS (COMUNES)</p>	<p>para ubicar canecas de uso exclusivo para basura orgánica, cajas de carton y plásticos</p>
<p>DESPENSA/ RECIBO DE VÍVERES DEL ALMACÉN CENTRAL DEL ION.</p>	<p>Área de carga y descarga de insumos para la cocina. Contemplar área de trabajo para el despensero. Mueble de recepción.</p>
<p>ALMACÉN DE VÍVERES SECOS</p>	<p>Con estantería para el almacenaje intermedio de viveres secos. Temperatura de 18°C</p>
<p>DEPÓSITO DE VAJILLAS</p>	<p>Para almacenar vajilla de material desechable.</p>
<p>DEPÓSITO DE CAJAS, EMPAQUES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA</p>	<p>Para el depósito de material de limpieza</p>
<p>ALMACENAMIENTO EN FRIO</p>	
<p>CUARTO FRÍO PARA LEGUMBRES- FRUTAS-LÁCTEOS</p>	<p>De 4000 lbs. de capacidad</p>
<p>CUARTO FRÍO PARA POLLO Y EMBUTIDOS</p>	<p>De 4000 lbs. de capacidad</p>
<p>CUARTO FRÍO PARA CARNES Y MARISCOS</p>	<p>De 4000 lbs. de capacidad</p>
<p>CUARTO FRÍO PARA PRE-DESCONGELADO</p>	<p>De 4000 lbs. de capacidad</p>
<p>DESPENSA DIARIA</p>	
<p>SERVICIOS SANITARIOS CON BAÑO PARA EL PERSONAL DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA</p>	<p>Contemplar baños separados de Damas y Caballeros. El de damas con 2 sanitarios, ducha y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 2 sanitarios, ducha 2 uriniales y 2 lavamanos, todos con sensores. Incluye dispensador de papel toalla y jabón líquido. Incluye vestidor y armarios metálicos.</p>
<p>ÁREA DE RECEPCIÓN Y LIMPIEZA DE ALIMENTOS</p>	<p>Para la recepcion de carnes, frutas y otros insumos alimentarios. Temp.18°C</p>
<p>ZONA PARA VEGETALES FRUTAS Y CARNES</p>	<p>Mueble de acero inoxidable con fregador doble, dos sumideros, y triturador de desperdicios, con escurridor en ambos lados y bordes altos en toda la orilla. Mesa de trabajo de acero Inox. Cal. 14</p>
<p>AREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS</p>	<p>Temperatura de 18°C. Mueble de acero inoxidable con fregador profundo triple, tres sumideros, con triturador, trampa de grasas y con escurridor en ambos lados, bordes altos en toda la orilla. Lavamanos con dispensadores de jabón y papel.</p>

ÁREA DE PREPARACIÓN PARA CARNES	Temperatura 10°-15°C. Mueble con mesa de trabajo y de acero inoxidable con fregador profundo doble, dos sumideros, con triturador de alimentos, trampa de grasas y con escurridor en ambos lados y bordes altos en toda la orilla.
ÁREA DE PREPARACIÓN PARA VEGETALES Y FRUTAS	Temperaturas de 10°C-15°C. Mueble de acero inoxidable con fregador profundo doble, dos sumideros, con triturador de alimentos, trampa de grasas y con escurridor en ambos lados, bordes altos en toda la orilla. Mesa de trabajo de acero Inox. Cal. 14.
ÁREA DE PREPARACIÓN PARA ALIMENTOS FRÍOS	Temperaturas 10°C-15°C. Mueble de acero inoxidable con fregador doble, dos sumideros, con triturador, escurridor en ambos lados y bordes altos en toda la orilla.
ÁREA DE PANADERIA	Mueble de acero inoxidable con fregador doble, dos sumideros, con escurridor en ambos lados y bordes altos en toda la orilla.campana de extracción de grasa y calor.
ÁREA DE COCCIÓN DE ALIMENTOS	Mesa de trabajo de Acero Inox. Cal. 14. campanas de extraccion de calor y grasa.
ZONAS DE COCCIÓN DE DIETAS NORMALES	Mueble con mesa de trabajo, de acero inoxidable con fregador profundo doble, dos sumideros, con triturador de alimentos, trampa de grasa y con escurridor en ambos lados y bordes altos en toda la orilla, debe incluir mueble aéreo sobre el fregador
ZONAS DE COCCIÓN DE DIETAS ESPECIALES	Mueble con mesa de trabajo, de acero inoxidable con fregador profundo doble, dos sumideros, con triturador de alimentos, trampa de grasa y con escurridor en ambos lados y bordes altos en toda la orilla, debe incluir mueble aéreo sobre el fregador. Campana de extracción de grasa.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE DIETAS	Se sirven las dietas en los platos o bandejas que luego serán distribuidos a los pacientes en las salas.
COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN	Temperatura de 18°C, para comedor del personal del servicio de alimentos. Cuatro (4) mesa plegable de 4 puestos.
ÁREA DE LAVADO	Para la ubicación de máquina lavaplatos y accesorios
ZONAS PARA EL LAVADO DE VAJILLAS	Mueble de acero inoxidable con fregador profundo doble, dos sumideros, con triturador de alimentos, trampa de grasa y con escurridor en ambos lados y bordes altos en toda la orilla, debe incluir mueble aéreo sobre el fregador. Mesa de trabajo de Acero Inox. Cal. 14.
ZONAS PARA EL LAVADO DE OLLAS	Mueble de acero inoxidable con fregador profundo doble, dos sumideros, con con triturador de alimentos, trampa de grasa y con escurridor en ambos lados y bordes altos en toda la orilla, debe incluir mueble aéreo sobre el fregador. Mesa de trabajo de Acero Inox. Cal. 14.
AREA DE ALMACENAJE	Para el guardado de vajilla,ollas, carros transportadores de comida, carritos multiusosque debe estar situada próxima a zona de servicio y lavado de vajilla.
ESTACIONAMIENTOS Y LIMPIEZA DE CARROS	Para el lavado d de carros de transporte de comida. drenajes y llaves de manguera.
DEPÓSITO DE BASURA DOMÉSTICA	
CUARTO DE ASEO	
COMEDOR	Contemplar área para comedor del personal que labora en el ION y beneficiarios de programa social.(*). Capacidad para 200 comensales
ÁREA DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS EN LA CAFETERÍA COMEDOR	Tres (3) mesa de acero inoxidable de dos niveles para bandejas. Mostrador con deslizador de bandejas en acero inox. Mesa en acero inox., para la ubicación de cafeteras, plancha para elaboracion de emparedados
ÁREA PARA SANITARIOS Y LAVAMANOS	Contemplar area para 4 sanitarios (dos para damas y dos para caballeros) y un urinal en el de caballeros
ÁREA DE RECIBO DE VAJILLA SUCIA	Área contemplada dentro del área total del comedor*. Mostrador (según diseño)

PREPARACIÓN DE FÓRMULAS ENTERALES	Mesa de acero inoxidable. Lavamano quirurgico accionador óptico con dispensador de jabón y papel toalla
LAVADO	Mueble de acero inoxidable con fregador profundo doble, dos sumideros, con escurridor en ambos lados y bordes altos en toda la orilla, debe incluir mueble aéreo sobre el fregador
PREPARACIÓN DE FÓRMULAS ENTERALES	Mueble de trabajo de acero inoxidable
DEPÓSITO DE FÓRMULAS	Mueble en acero inoxidable, para guardar los envases desechables, fórmulas enterales, con dos divisiones, empotrado a la pared de 150 cm de largo x 60 cm de ancho y cerradura. (tipo cocinova).
OFICINA DE JEFATURA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	área que contemple: un cubículo para la nutricionista jefe, área de reunión (mesa de 6 puestos) y secretaria
OFICINAS PARA NUTRICIONISTAS	Área con capacidad para tres cubículos para tres nutricionistas dietistas clínicas, y un cubículos para una secretaria, un cubículo de atención de pacientes para consulta nutricional.
SERVICIOS SANITARIOS	inodoro, lavamano, dispensador de jabón y papel.
SECRETARIA	Són tres secretarias
SALA DE REUNIONES	Mesa de estudio de 6 puestos

<p>PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS</p>	<p>Por la especial característica de los residuos radiactivos y de farmacos citotóxicos en nuestras aguas servidas, la planta de tratamiento debe contener dos tipos diferentes de equipos que efectúan procesos. Ambos deben contar con un sistema de interceptores de grasa.</p>
<p>OFICINA</p>	<p>Area para el encargado de las plantas de tratamiento. Contará con una oficina, un depósito para herramientas, Sanitario y sistema de comunicación.</p>
<p>TALLER Y DEPÓSITO</p>	<p>Area donde se guardan las herramientas y los útiles de oficina y aseo.</p>
<p>VESTIDOR Y SERVICIO SANITARIO</p>	<p>Sanitario con ducha, inodoro y lavamanos. Dos armarios metálicos de dos cuerpos con cerradura. Banca para descalzar.</p>
<p>PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RADIATIVAS</p>	<p>Los pacientes de radioterapia ingresados en la Sala de Medicina Nuclear, generan durante su estancia hospitalaria aguas residuales con una considerable carga radioactiva, que puede llegar al 90% de la actividad dosificada al paciente dependiendo de la terapia a la que éste haya sido sometido. Estas aguas no pueden entrar al sistema general de aguas servidas hasta no haber degradado los radionucleótidos disueltos en la misma hasta un nivel aceptable.</p>
<p>PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMICILIARIAS</p>	<p>Procedentes de los sumideros hospitalarios (laboratorio, salon de operaciones, central de esterilizacion y demas dependencias que viertan reactivos, detergentes y otras sustancias químicas al sistema de drenaje que deberán ser tratadas en una etapa previa), sistema general de sanitarios, cocina, comedor, cafetería y cuartos de aseo y las de la planta de residuos radiactivos una vez tratadas.</p>
<p>TANQUE CISTERNA COLECTOR DE AGUA CRUDA</p>	<p>sistema de agua cruda para regadío y lavado de aceras y calles internas, recogida en un tanque colector procedente de las aguas servidas y de lluvia. Sus bocas de riego debes estar claramente identificadas.</p>
<p>AREA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS</p>	<p>Galera con ventilación e iluminación adecuada, con rampa para permitir que los camiones de la AAUD retiren los residuos compactados.</p>
<p>VESTIDOR Y SERVICIO SANITARIO</p>	<p>Debe contemplar ducha, inodoro y lavamanos. Dispensador de jabón y papel. Armario metálico con dos compartimientos. Banco para descalzar.</p>
<p>AREA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES</p>	<p>Area techada para depósito temporal con control de insectos y roedores. Ambiente amigable y barrera visual vegetal.</p>
<p>AREA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS</p>	<p>Area cerrada con temperatura controlada, para depósito temporal con control de insectos y roedores. Ambiente amigable y barrera visual vegetal.</p>
<p>PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS</p>	<p>Planta para procesar los desechos sólidos hospitalarios mediante el sistema de esterilización por autoclave y posterior compactación trituración.</p>

ROPERÍA	Preveer que no se de contaminación cruzada en los pasillos con los carros que transportan ropa séptica a la roperia con los carros que distribuyen la comida a las salas, o con el personal que labora en el sotano
AREA DE DESCARGA	Contemplar dos estacionamientos con techo y rampa de acceso
RECIBO DE ROPA SUCIA	Contemplar una puerta amplia donde se accese desde el pasillo para recibir la ropa que viene contaminada de las salas, salones de operaciones, Cuidados intensivos etc.
AREA DE CARROS DE ROPA (LIMPIO)	
EQUIPO DE BIOSEGURIDAD	
ÁREA DE ALMACÉN DE ROPA LIMPIA	
ENTREGA DE ROPA LIMPIA	Esta debe ser una puerta diferente a la de recibo de ropa sucia. Preferiblemente que no se cruce en el flujo de transporte la ropa limpia con la ropa sucia. Contemplar un mostrador en L donde se verifica la cantidad de ropa limpia que se entrega
COSTURERÍA	
OFICINA DE SUPERVISOR DE ROPERIA	
DEPÓSITO DE UTILERÍA	
SERVICIO SANITARIO CON BAÑO Y VESTIDOR PARA EL PERSONAL	Contemplar baños separados de Damas y Caballeros. El de damas con 2 sanitarios, ducha y 2 lavamanos . El baño de caballeros con 2 sanitarios, ducha 2 uriniales y 2 lavamanos, todos con sensores. Incluye dispensador de papel toalla y jabón líquido. Incluye vestidor y armarios metálicos.
SECCION DE CONSERVACION Y LIMPIEZA	esta seccion pertenece a la seccion de conservacion y limpieza. Puede ubicarse cerca al area de roperia. Laborara 24 horas
SUPERVISORES DE TURNO	Dos supervisores
DEPÓSITO	
DEPÓSITO DE SERVICIOS GENERALES	Area destinada a guardar los mobiliarios y materiales para eventos del hospital
CUARTO DE ASEO	