



**RESPUESTAS PENDIENTES DEL ACTO DE REUNIÓN  
PREVIA Y HOMOLOGACIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA POR MEJOR VALOR CON EVALUACIÓN SEPARADA  
2013-2-73-0-01-LV-000279**

**SELECCIÓN DEL SOCIO ESTRATÉGICO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA  
SOCIEDAD CHANGUINOLA II, S.A. Y EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO,  
SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y  
TRANSFERENCIA DEL ACTIVO**

Se brinda respuesta a las preguntas técnicas que quedaron pendientes de la Reunión Previa y Homologación correspondiente al acto público **Nº 2013-2-73-0-01-LV-000279** consistente en la **SELECCIÓN DEL SOCIO ESTRATÉGICO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD CHANGUINOLA II, S.A. Y EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DEL ACTIVO**, celebrada el día 24 de febrero de 2014:

**PREGUNTA Nº 1:** ¿Qué pasa si como resultado de la evaluación a la producción del proyecto un proponente encuentra que no es posible producir los 1,000 GWh-año?

- **RESPUESTA:** La producción de energía promedio anual del proyecto no debe ser inferior a los 1000 GWh-año.

**PREGUNTA Nº 2:** ¿Qué tolerancia tiene el MODELO B2? (5%-10%, 5%-30%, 100%)

- **RESPUESTA:** Tal como indica la cláusula 12.2 “Servicios Complementarios” del pliego de cargos, “Debido a que estos servicios complementarios corresponden a actividades cuya cuantificación y alcance pueden llegar a tener variaciones considerables debido a la naturaleza de los mismos, los proponentes incluirán el precio unitario por la ejecución de cada uno”  
En virtud de lo expresado, las cantidades del formulario B2 no tienen tolerancia.